



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ –
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

5 ноября 2014 года

№ 62/2014-э

г. Краснодар

**О внесении изменений в решение региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 18.10.2006
№ 45/2006-э «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих
поставщиков»**

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», на основании совместного заявления ОАО «НЭСК» и ОАО «Кубаньэнергосбыт», направленного в региональную энергетическую комиссию - департамент цен и тарифов Краснодарского края письмом ОАО «НЭСК» от 05 августа 2014 года № 15.3НЭ-11/116/3570 «Об изменении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков», а также решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в решение региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 18.10.2006 № 45/2006-э «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков», изложив пункт 2.2. в следующей редакции:

«2.2. Границами зоны деятельности ОАО «НЭСК» являются следующие расположенные на территории Краснодарского края точки:

точки приема из зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Кубаньэнергосбыт» в зону деятельности гарантирующего поставщика ОАО «НЭСК», согласно приложению № 1;

точки выдачи из электрической сети, принадлежащей на праве собственности или ином законном основании организациям, находящимся в ведении Министерства обороны РФ (из зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» филиал «Южный» в зону деятельности гарантирующего поставщика ОАО «НЭСК»), в соответствии с письмом Филиала «Южный» ОАО «Оборонэнергосбыт» от 11 августа 2011 года № 06-23/868,

Руководитель



С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу региональной
энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 5 ноября 2014 года № 62/2014-э

ПЕРЕЧЕНЬ

точек приема из зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Кубаньэнергобыт»
в зону деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»

№ п/п	Адрес	Описание границы балансовой принадлежности
1	2	3
Точки приема по ГТП Темрюк (РНЕСКРА1)		
1	г. Темрюк, ул.К.Маркса, 137а	Точкой поставки № 1 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отходящих ВЛ-10 кВ «Т-3», к неподвижным контактам соответствующих ЛР-10 и РОСП-10 в ОРУ-10 ПС 110/35/10 кВ «Темрюк»
2	г. Темрюк, ул.К.Маркса, 137а	Точкой поставки № 2 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отходящих ВЛ-10 кВ «Т-5», к неподвижным контактам соответствующих ЛР-10 и РОСП-10 в ОРУ-10 ПС 110/35/10 кВ «Темрюк»
3	г. Темрюк, ул.К.Маркса, 137а	Точкой поставки № 3 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отходящих ВЛ-10 кВ «Т-7», к неподвижным контактам соответствующих ЛР-10 и РОСП-10 в ОРУ-10 ПС 110/35/10 кВ «Темрюк»
4	г. Темрюк, ул.К.Маркса, 137а	Точкой поставки № 4 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-35 кВ «Консервный завод», с ЛР-35 в ОРУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Темрюк»
5	г. Темрюк, ул.К.Маркса, 137а	Точкой поставки № 5 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящих ВЛ-10 кВ «РЗ-1» на зажимах проходных изоляторов соответствующей ячейки ПС 35/10 кВ «Рыбзавод»

6	г. Темрюк, ул.К.Маркса, 137а	Точкой поставки № 6 являются (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящих ВЛ-10 кВ «РЗ-3» на зажимах проходных изоляторов соответствующей ячейки ПС 35/10 кВ «Рыбзавод»
7	г. Темрюк, ул.К.Маркса, 137а	Точкой поставки № 7 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящих ВЛ-10 кВ «РЗ-5» на зажимах проходных изоляторов соответствующей ячейки ПС 35/10 кВ «Рыбзавод»
8	г. Темрюк, ул.К.Маркса, 137а	Точкой поставки № 8 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящих ВЛ-10 кВ «РЗ-7» на зажимах проходных изоляторов соответствующей ячейки ПС 35/10 кВ «Рыбзавод»
9	автодорога г. Темрюк - ст. Курчанская	Точкой поставки № 9 являются контактные (болтовые) соединения проводов отпаяк от ВЛ-6кВ КУ-11 в сторону ТП-КУ11-745п 6/0,4 кВ на опоре № 3/3
10	автодорога г. Темрюк - ст. Курчанская	Точкой поставки № 10 являются контактные (болтовые) соединения проводов отпаяк от ВЛ-6 КУ-11 в сторону ТП-КУ11-114п 6/0,4 кВ на опоре № 1/3
11	автодорога г. Темрюк - ст. Курчанская	Точкой поставки № 11 являются контактные (болтовые) соединения проводов отпаяк от ВЛ-6 КУ-11 в сторону ТП-КУ11-734п 6/0,4 кВ на опоре № 2/2
12	автодорога г. Темрюк - ст. Курчанская	Точкой поставки № 12 являются контактные (болтовые) соединения проводов отпаяк от ВЛ-6 КУ-11 в сторону ТП-КУ11-144п 6/0,4 кВ на опоре № 111
13	г. Темрюк, ул. Колонтай-пер. Верхний	Точкой поставки № 13 являются контактные (болтовые) соединения проводов отпаяк от ВЛ-10 Т-12 в сторону ТП-Т12-867п 10/0,4 кВ на опоре № 21
14	г. Темрюк, ул. Цветочная (территория Темрюкстроймаркет)	Точкой поставки № 14 являются контактные (болтовые) соединения проводов отпаяк от ВЛ-10 Т-12 в сторону ТП-Т12-862п 10/0,4 кВ на опоре № 45
15	г. Темрюк, ул. Черноморская - ул. Песочная	Точкой поставки № 15 являются контактные (болтовые) соединения проводов отпаяк от ВЛ-10 Т-12 в сторону КТП-Т12-876п 10/0,4 кВ на опоре № 6/2
16	автодорога г. Темрюк - ст. Курчанская	Точкой поставки № 16 являются контактные (болтовые) соединения жил КЛ-10 кВ в сторону ТП-Т12-143п 10/0,4 кВ, ВЛ-10 Т12 на опоре № 197
17	г. Темрюк, ул. Мира - ул. Макарова	Точкой поставки № 17 являются контактные (болтовые) присоединения проводов отпаяк от ВЛ-10 Т8 на опоре № 9 в сторону ТП-Т8-691п(91)

		10/0,4 кВ
18	г. Темрюк, ул. Анджиевского	Точкой поставки № 18 являются контактные (болтовые) присоединения проводов отпаяк от ВЛ-10 Т8 на опоре № 51 в сторону ТП-Т8-938п 10/0,4 кВ
19	г. Темрюк, ул. Анджиевского (территория ПМК-6)	Точкой поставки № 19 являются контактные (болтовые) присоединения проводов отпаяк от ВЛ-10 Т8 на опоре № 18 в сторону ТП-Т8-20п 10/0,4 кВ
20	г. Темрюк, ул. Анджиевского (территория кооператив «Родничок»)	Точкой поставки № 20 являются контактные (болтовые) присоединения проводов отпаяк от ВЛ-10 Т8 на опоре № 73 в сторону ТП-Т8-781п 10/0,4 кВ
21	г. Темрюк, ул. Анджиевского, в районе дома № 55	Точкой поставки № 21 являются контактные (болтовые) соединения шлейфов от ВЛ-10 Т8 к неподвижным ножам Р-365 в сторону ТП-Т8-939п 10/0,4 кВ на опоре № 58А
22	г. Темрюк, ул. К.Маркса, 153	Точкой поставки № 22 являются контактные (болтовые) присоединения проводов отпаяк от ВЛ-10 Т10 в сторону ТП-Т10-2п(92) 10/0,4 кВ на опоре № 14
23	г. Темрюк, ул. К.Маркса, 200	Точкой поставки № 23 являются контактные (болтовые) присоединения проводов отпаяк от ВЛ-10 Т10 в сторону ТП-Т10-14п(99) 10/0,4 кВ на опоре № 27
24	г. Темрюк, ул.К.Маркса, 204	Точкой поставки № 24 являются контактные (болтовые) присоединения проводов отпаяк от ВЛ-10 Т10 в сторону ТП-Т10-13п(98) 10/0,4 кВ на опоре № 33
25	г. Темрюк, ул. Полетаева - пер. Курчанский	Точкой поставки № 25 являются контактные (болтовые) присоединения проводов отпаяк от ВЛ-10 Т10 в сторону ТП-Т10-87п(94) 10/0,4 кВ на опоре № 48
26	г. Темрюк, ул. Калинина - пер. Курчанский	Точкой поставки № 26 являются контактные (болтовые) присоединения проводов отпаяк от ВЛ-10 Т10 в сторону ТП-Т10-10п(39) 10/0,4 кВ на опоре № 54
27	г. Темрюк, ул. 27 сентября, 32	Точкой поставки № 27 являются контактные (болтовые) присоединения проводов отпаяк от ВЛ-10 Т10 в сторону ТП-Т10-786п 10/0,4 кВ на опоре № 86
28	г. Темрюк, ул.27 сентября, 250	Точкой поставки № 28 являются контактные (болтовые) присоединения проводов отпаяк от ВЛ-10 Т10 в сторону ТП-Т10-764п 10/0,4 кВ на опоре № 281

29	г. Темрюк, ул.27 сентября, 250	Точкой поставки № 29 являются контактные (болтовые) присоединения проводов отпаяк от ВЛ-10 Т10 в сторону ТП-Т10-134п 10/0,4 кВ на опоре № 286
30	г. Темрюк, рыбоколхоз «Труженик моря» 1,2 очередь	Точкой поставки № 30 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отпаяк от ВЛ-35 кВ «Рыбзавод» к неподвижным ножам РЛ-35 на опоре № 88 в сторону ТП-Р3-309 35/0,4 кВ и ТП-Р3-310 35/0,4 кВ
31	г. Темрюк, ул. Мороза (территория рыбохоз «Голубицкий»)	Точкой поставки № 1050 являются контактные (болтовые) соединения жил кабельной линии 10 кВ к РП-1 с ВЛ-10 кВ Т-3 на опоре № 174 в сторону КВ-92
32	г. Темрюк, ул. Полевая - пер. Совхозный	Точкой поставки № 1051 являются контактные (болтовые) присоединения аппаратных зажимов ВЛ-10 Ск-7 к неподвижным контактам КР-101 на опоре № 199 в сторону КВ 200
33	г. Темрюк, ул. Колонтай (территория молокозавода)	Точкой поставки № 1073 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отходящей ВЛ-10 кВ в сторону ТП-1п-63 10/0,4 кВ с ВЛ 10 кВ Т-12 на опоре № 15
34	г. Темрюк, ул. Колонтай (территория молокозавода)	Точкой поставки № 1074 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отходящей ВЛ-10 кВ в сторону ТП-1п-62 10/0,4 кВ с ВЛ 10 кВ Т-8 на опоре № 17
Точки приема по ТПП Приморско-Ахтарск (РНЕСКРА2)		
1	г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная, 7	Точкой поставки № 31 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отходящих ВЛ-10кВ в месте их присоединения к проходным изоляторам соответствующих ячеек фидеров «П-3» ПС - 110/35/10 кВ «Приморско-Ахтарская»
2	г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная, 7	Точкой поставки № 32 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отходящих ВЛ-10кВ в месте их присоединения к проходным изоляторам соответствующих ячеек фидера «П-5» ПС - 110/35/10 кВ «Приморско-Ахтарская»
3	г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная, 7	Точкой поставки № 33 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отходящих ВЛ-10кВ в месте их присоединения к проходным изоляторам соответствующих ячеек фидера «П-11» ПС - 110/35/10 кВ «Приморско-Ахтарская»
4	г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная, 7	Точкой поставки № 34 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отходящих ВЛ-10кВ в месте их присоединения к

		проходным изоляторам соответствующих ячеек фидера «П-13» ПС - 110/35/10 кВ «Приморско-Ахтарская»
5	г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная, 7	Точкой поставки № 35 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников отходящих КЛ-10 кВ соответствующих ячеек фидера «П-19» ПС 110/35/10 кВ «Приморско-Ахтарская»
6	г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная, 7	Точкой поставки № 36 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников отходящих КЛ-10 кВ соответствующих ячеек фидера «П-10» ПС -110/35/10 кВ «Приморско-Ахтарская»
7	г. Приморско-Ахтарск, ул. Заводская, 2	Точкой поставки № 37 являются контактные (болтовые) присоединения плашечных зажимов отходящих ВЛ-10кВ к проходным изоляторам соответствующих ячеек фидера «РБ-3» ПС 35/10 кВ «Рыбзавод»
8	г. Приморско-Ахтарск, ул. Заводская, 2	Точкой поставки № 38 являются контактные (болтовые) присоединения плашечных зажимов отходящих ВЛ-10кВ к проходным изоляторам соответствующих ячеек фидера «РБ-9» ПС 35/10 кВ «Рыбзавод»
9	г. Приморско-Ахтарск, ул. Заводская, 2	Точкой поставки № 39 являются контактные (болтовые) присоединения плашечных зажимов отходящих ВЛ-10кВ к проходным изоляторам соответствующих ячеек фидера «РБ-4» ПС 35/10 кВ «Рыбзавод»
10	г. Приморско-Ахтарск, ул. Заводская, 2	Точкой поставки № 40 являются контактные (болтовые) присоединения плашечных зажимов отходящих ВЛ-10кВ к проходным изоляторам соответствующих ячеек фидера «РБ-10» ПС 35/10 кВ «Рыбзавод»
Точки приема по ГТП Ейск (PNESKRA3)		
1	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 82 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-6 кВ фидера «Е-3» ПС 110/35/6 «Ейская-1»
2	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 83 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-6 кВ КЛ «а» и КЛ «б» фидера «Е-7» ПС 110/35/6 «Ейская-1»
3	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 84 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ к нижним неподвижным контактам разъединителя фидера «Е-5» ПС 110/35/6 «Ейская-1»
4	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 85 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ к нижним неподвижным контактам разъединителя фидера «Е-17» ПС 110/35/6 «Ейская-1»

5	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 86 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-6 кВ КЛ «а» и КЛ «б» фидера «Е-23» ПС 110/35/6 «Ейская-1»
6	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 87 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ к нижним неподвижным контактам разъединителя фидера «Е-9» ПС 110/35/6 «Ейская-1»
7	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 88 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-6 кВ фидера «Е-19» ПС 110/35/6 «Ейская-1»
8	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 89 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-6 кВ фидера «Е-11» ПС 110/35/6 «Ейская-1»
9	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 90 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ к нижним неподвижным контактам разъединителя фидера «Е-13» ПС 110/35/6 «Ейская-1»
10	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 91 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ к нижним неподвижным контактам разъединителя фидера «Е-21» ПС 110/35/6 «Ейская-1»
11	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 92 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ к нижним неподвижным контактам разъединителя фидера «Е-10» ПС 110/35/6 «Ейская-1»
12	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 93 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ к нижним неподвижным контактам разъединителя фидера «Е-6» ПС 110/35/6 «Ейская-1»
13	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 94 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов жил отходящей ВЛ-6 кВ фидера «Е-16» и соединителей проходных изоляторов ПС 110/35/6 «Ейская-1»
14	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 95 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов жил отходящей ВЛ-6 кВ фидера «Е-12» и соединителей проходных изоляторов ПС 110/35/6 «Ейская-1»
15	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 96 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ к нижним неподвижным контактам разъединителя фидера «Е-2» ПС 110/35/6 «Ейская-1»
16	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 97 являются контактные (болтовые) соединения

		кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ к нижним неподвижным контактам разъединителя фидера «Е-14» ПС 110/35/6 «Ейская-1»
17	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 98 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ к нижним неподвижным контактам разъединителя фидера «Е-8» ПС 110/35/6 «Ейская-1»
18	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 99 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ к нижним неподвижным контактам разъединителя фидера «Е-4» ПС 110/35/6 «Ейская-1»
19	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 100 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-6 кВ фидера «Е-18» ПС 110/35/6 «Ейская-1»
20	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 1061 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-6 кВ фидера «Е-20» ПС 110/35/6 «Ейская-1»
21	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-1», ул. Толстого, 1	Точкой поставки № 1062 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-6 кВ фидера «Е-22» ПС 110/35/6 «Ейская-1»
22	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-2», ул. Шмидта, 36	Точкой поставки № 101 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ЕСК-1» ПС 110/6 «Ейская-2»
23	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-2», ул. Шмидта, 36	Точкой поставки № 102 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ЕСК-3» к шинопроводам соответствующей ячейке ПС 110/6 «Ейская-2»
24	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-2», ул. Шмидта, 36	Точкой поставки № 103 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ЕСК-17» к шинопроводам соответствующей ячейке ПС 110/6 «Ейская-2»
25	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-2», ул. Шмидта, 36	Точкой поставки № 104 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ЕСК-19» к шинопроводам соответствующей ячейке ПС 110/6 «Ейская-2»
26	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-2», ул. Шмидта, 36	Точкой поставки № 105 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ЕСК-23» к шинопроводам соответствующей ячейке ПС 110/6 «Ейская-2»
27	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-2», ул. Шмидта, 36	Точкой поставки № 106 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ЕСК-20» к

		пинопроводам соответствующей ячейке ПС 110/6 «Ейская-2»
28	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-2», ул. Шмидта, 36	Точкой поставки № 107 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ЕСК-24» к пинопроводам соответствующей ячейке ПС 110/6 «Ейская-2»
29	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-2», ул. Шмидта, 36	Точкой поставки № 108 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ЕСК-16» к пинопроводам соответствующей ячейке ПС 110/6 «Ейская-2»
30	г. Ейск, ПС 110/35/6 кВ «Ейская-2», ул. Шмидта, 36	Точкой поставки № 109 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ЕСК-12» к пинопроводам соответствующей ячейке ПС 110/6 «Ейская-2»
Точки приема по ГТП Гудькевичи (PNESKRA4)		
1	г. Гудькевичи, промзона	Точкой поставки № 110 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6кВ фидера Г-3 в месте их присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ, ПС 110/35/6кВ «Гудькевичи»
2	г. Гудькевичи, промзона	Точкой поставки № 111 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6кВ фидера Г-9 в месте их присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ, ПС 110/35/6кВ «Гудькевичи»
3	г. Гудькевичи, промзона	Точкой поставки № 112 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6кВ фидера Г-14 в месте их присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ, ПС «Гудькевичи» 110/35/6 кВ
4	г. Гудькевичи, мкр Западный	Точкой поставки № 113 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в месте её присоединения к шпилькам проходных изоляторов ячейки фидера ПЛ-3, ПС 35/10 кВ «Плодовая»
5	г. Гудькевичи, мкр Западный	Точкой поставки № 114 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в месте её присоединения к шпилькам проходных изоляторов ячейки фидера ПЛ-5, ПС 35/10 кВ «Плодовая»
6	г. Гудькевичи, мкр Западный	Точкой поставки № 115 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в месте её присоединения к шпилькам проходных изоляторов ячейки фидера ПЛ-8, ПС 35/10 кВ

		«Плодовая»
7	г. Гудькевичи, мкр Западный	Точкой поставки № 116 являются кабельные оконечники на жилах кабеля ЛЭП-10 кВ фидера ПЛ-10 в месте их присоединения к выходным шинам линейного разъединителя в ячейке фидера ПЛ-10 РУ 10 кВ, ПС 35/10 кВ «Плодовая»
8	Гудькевичский района, х. Машевский, промзона	Точкой поставки № 117 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов жил отходящей ВЛ-10кВ в месте их присоединения к шпилькам проходных изоляторов ячейки фидера СО-5 РУ-10 кВ, ПС 35/10 кВ «Соколовская»
9	Гудькевичский района, п. Гирей, ул. Ленина	Точкой поставки № 118 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов жил отходящей ВЛ-10кВ в месте их присоединения к шпилькам проходных изоляторов фидера ЗА-6 в ячейке КРУН 10 кВ, ПС 35/10 кВ «Заводская»
10	Гудькевичский района, п. Гирей, промзона	Точкой поставки № 119 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отходящих ВЛ-6 кВ «СХ-5» в месте их присоединения к шпилькам проходного изолятора ячейки фидера на ЗТП-СХ5 140поселок 6/0,4 кВ
11	г. Гудькевичи, ул. Комсомольская	Точкой поставки № 120 являются контактное соединение болтовых зажимов, соединяющих отпачные шлейфы от проводов ВЛ-6кВ «Г-5» с линейными проводами к ЗТП-Г5-31п 6/0,4 кВ на опоре № 47 ВЛ-6кВ «Г-5»
12	г. Гудькевичи, ул. Октябрьская	Точкой поставки № 121 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов, соединяющих отпачные шлейфы от проводов ВЛ-6кВ «Г-5» к разъединителю МТП-Г5-97п 6/0,4 кВ, установленном на приёмной траверсе МТП-Г5-97п 6/0,4 кВ
13	г. Гудькевичи, ул. Лермонтова	Точкой поставки № 2063 являются контактные соединения плашечных зажимов в месте их присоединения к плашечным шлейфам от опоры № 1 в сторону РЛНД КТП-78 6/0,4 кВ с ВЛ-6 кВ фидер «Г-1/Г-10», на изоляторах опоры № 1
14	Гудькевичский района, п. Красносельский, промзона	Точкой поставки № 2064 являются контактные (болтовые) соединения кабельных оконечников на жилах КЛ-6 кВ фидер «Ж-1» в месте их присоединения к неподвижным втычным контактам в соответствующих ячеек ПС 110/6кВ «ЖБШ»

15	Гулькевичский района, п. Красносельский, промзона	Точкой поставки № 2065 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний на жилах КЛ-6 кВ Ф «Ж-9» в месте их присоединения к неподвижным втычным контактам в соответствующих ячеек, ПС 110/6кВ «ЖБЩ»
16	Гулькевичский района, п. Красносельский, ул. Восточная	Точкой поставки № 2206 являются контактные соединения шин 0,4 кВ с верхними болтовыми соединениями автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ Ф-«Железнодорожная» в РУ-0,4 кВ на КТП-Ж5-1234п 6/0,4 кВ
17	Гулькевичский района, п. Красносельский, ул. Школьная	Точкой поставки № 2207 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний на жилах КЛ-0,4 кВ фидера «Восточная» в месте присоединения к шинкам выводов первичных обмоток трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ КТП Ж5-1003 6/0,4 кВ
18	Гулькевичский района, п. Красносельский, ул. Строителей	Точкой поставки № 2208 являются контактные соединения шин 0,4 кВ с верхними неподвижными ламелями рубильника ВЛ-0,4кВ Ф-«Кооперативная» в РУ-0,4 кВ ЗТП-4п 6/0,4 кВ
19	г. Гулькевичи, ул. Ленина, 27а	Точкой поставки № 2209 являются контактные соединения жил КЛ-0,4кВ с линейными проводами ВЛ-0,4 кВ фидера 3 на опоре № 6 от ЗТП-10/0,4 «ТП-8-1286/320+400» от п/с 35/10 «ЛПТФ»
Точки приема по ГПП Геленджик (PNESKRA5)		
1	г. Геленджик, ул. Морская, 37	Точкой поставки № 44 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера ПК-1, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Геленджик»
2	г. Геленджик, ул. Морская, 37	Точкой поставки № 43 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера ПК-3, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Геленджик»
3	г. Геленджик, ул. Морская, 37	Точкой поставки № 42 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера ПК-5, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Геленджик»
4	г. Геленджик, ул. Морская, 37	Точкой поставки № 41 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера ПК-7, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Геленджик»
5	г. Геленджик, ул. Морская, 37	Точкой поставки № 52 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера ПК-17, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Геленджик»
6	г. Геленджик, ул. Морская, 37	Точкой поставки № 45 являются контактные (болтовые) соединения жил

		отходящих КЛ-6кВ фидера ГК-2, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Геленджик»
7	г. Геленджик, ул. Морская, 37	Точкой поставки № 46 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера ГК-4, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 110/35/10 «Геленджик»
8	г. Геленджик, ул. Морская, 37	Точкой поставки № 47 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера ГК-6, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Геленджик»
9	г. Геленджик, ул. Морская, 37	Точкой поставки № 48 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера ГК-8, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Геленджик»
10	г. Геленджик, ул. Морская, 37	Точкой поставки № 49 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера ГК-10, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 110/35/10 «Геленджик»
11	г. Геленджик, ул. Морская, 37	Точкой поставки № 50 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера ГК-12, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Геленджик»
12	г. Геленджик, ул. Морская, 37	Точкой поставки № 51 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера ГК-16, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Геленджик»
13	г. Геленджик, ул. Морская, 37	Точкой поставки № 57 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-10кВ фидера ТМ-1, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс»
14	г. Геленджик, дорога на Голубую бухту	Точкой поставки № 56 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-10кВ фидера ТМ-3, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс»
15	г. Геленджик, дорога на Голубую бухту	Точкой поставки № 55 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-10кВ фидера ТМ-5, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс»
16	г. Геленджик, дорога на Голубую бухту	Точкой поставки № 53 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-10кВ фидера ТМ-9, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс»
17	г. Геленджик, дорога на Голубую бухту	Точкой поставки № 54 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-10кВ фидера ТМ-2, на зажимах трансформаторов тока в

		соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс»
18	г. Геленджик, дорога на Голубую бухту	Точкой поставки № 58 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-10кВ фидера ТМ-8, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс»
19	г. Геленджик, дорога на Голубую бухту	Точкой поставки № 59 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-10кВ фидера ТМ-10, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс»
20	г. Геленджик, дорога на Голубую бухту	Точкой поставки № 60 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-10кВ фидера ТМ-12, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс»
21	г. Геленджик, с. Марьяина Роша, ул.Ленина,37	Точкой поставки № 61 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера МР-1, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Марьяина Роша»
22	г. Геленджик, с. Марьяина Роша, ул.Ленина,37	Точкой поставки № 62 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера МР-3, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Марьяина Роша»
23	г. Геленджик, с. Марьяина Роша, ул.Ленина,37	Точкой поставки № 216 являются контактные (болтовые) соединения проводов отходящей ВЛ-6 кВ на аппаратных зажимах проходных изоляторов в ячейке МР-7 РУ 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Марьяина Роша»
24	г. Геленджик, с. Кабардинка, объездная дорога	Точкой поставки № 63 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера КБ-1, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Кабардинка»
25	г. Геленджик, с. Кабардинка, объездная дорога	Точкой поставки № 65 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера КБ-3, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Кабардинка»
26	г. Геленджик, с. Кабардинка, объездная дорога	Точкой поставки № 67 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера КБ-6, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Кабардинка»
27	г. Геленджик, с. Кабардинка, объездная дорога	Точкой поставки № 64 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера КБ-2, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Кабардинка»
28	г. Геленджик, с. Кабардинка, объездная дорога	Точкой поставки № 66 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера КБ-4, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Кабардинка»

29	г. Геленджик, микрорайон Парус, д.13	Точкой поставки № 68 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера ТЛ-1, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Толстый Мыс»
30	г. Геленджик, микрорайон Парус, д.13	Точкой поставки № 71 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера ТЛ-5, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Толстый Мыс»
31	г. Геленджик, микрорайон Парус, д.13	Точкой поставки № 70 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера ТЛ-7, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Толстый Мыс»
32	г. Геленджик, микрорайон Парус, д.13	Точкой поставки № 72 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера ТЛ-6, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Толстый Мыс»
33	г. Геленджик, микрорайон Парус, д.13	Точкой поставки № 73 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера ТЛ-4, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Толстый Мыс»
34	г. Геленджик, микрорайон Парус, д.13	Точкой поставки № 69 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера ТЛ-2, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Толстый Мыс»
35	г. Геленджик, микрорайон Парус, д.14	Точкой поставки № 218 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ ячейке «ТЛ-8» РУ 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Толстый Мыс»
36	г. Геленджик, ул. Морская, 37	Точкой поставки № 1989 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих КЛ-6кВ фидера ГК-18, на зажимах трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Геленджик»
37	г. Геленджик, ул. Морская, 35	Точкой поставки № 1985 являются контактные (болтовые) соединения кабелных наконечников жил отходящей КЛ-0,4 кВ в ЦС-1 в сторону ЦС-2 расположенного в общежитии (ЦС-1 питается от ТП 6/0,4 «ЖБИ»)
38	г. Геленджик, дорога на Голубую бухту	Точкой поставки № 223 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих кабелных линий КЛ-10 кВ в ячейке ТМ-7 РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс»
39	г. Геленджик, дорога на Голубую бухту	Точкой поставки № 224 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих кабелных линий КЛ-10 кВ в ячейке ТМ-14 РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс»
40	г. Геленджик, с.Дивноморское, ул.Горная,35	Точкой поставки № 219 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих кабелных линий КЛ-10кВ фидера ДМ-1 в РУ 10 кВ на ПС

		110/35/10 кВ «Дивноморская»	
41	г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 35	Точкой поставки № 74 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих кабельных линий КЛ-10кВ фидера ДМ-3 в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская»	
42	г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 35	Точкой поставки № 75 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих кабельных линий КЛ-10кВ фидера ДМ-5 в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская»	
43	г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 35	Точкой поставки № 220 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих кабельных линий КЛ-10кВ фидера ДМ-7 в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская»	
44	г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 35	Точкой поставки № 1993 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих кабельных линий КЛ-10кВ фидера ДМ-11 в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская»	
45	г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 35	Точкой поставки № 221 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих кабельных линий КЛ-10кВ фидера ДМ-2 в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская»	
46	г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 35	Точкой поставки № 76 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих кабельных линий КЛ-10кВ фидера ДМ-4 в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская»	
47	г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 35	Точкой поставки № 77 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих кабельных линий КЛ-10кВ фидера ДМ-6 в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская»	
48	г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 35	Точкой поставки № 78 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих кабельных линий КЛ-10кВ фидера ДМ-8 в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская»	
49	г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 35	Точкой поставки № 79 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящих кабельных линий КЛ-10кВ фидера ДМ-10 в РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская»	
50	г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 35	Точкой поставки № 1992 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов на опоре № 91 ВЛ-10 кВ «ДМ-1» отпайки в сторону ПП-201(ПП 5-01)	
51	г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 36	Точкой поставки № 1991 являются Контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов на опоре № 68 ВЛ-10 кВ «ДМ-1» отпайки в сторону	

		ТП-206 (ТП 5-02)
52	г. Еленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 35	Точкой поставки № 80 являются контактные соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10кВ ДМ-9 в месте их присоединения в соответствующей ячейке 10 кВ ДМ-9 на ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская»
53	г. Еленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 35	Точкой поставки № 222 являются Контактные соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10кВ ДМ-12 в месте их присоединения в соответствующей ячейке 10 кВ ДМ-12 на ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская»
54	г. Еленджик, с. Кабардинка	Точкой поставки № 1984 являются контакты линейного разъединителя 10 кВ со стороны КЛ-10 кВ ТП-218 10/0,4 кВ на узле ответвления
55	г. Еленджик, с. Виноградное	Точкой поставки № 217 являются контактные (болтовые) соединения отходящей ВЛ-10 кВ на аппаратных зажимах проходных изоляторов ячейки «СХ-1» ПС 35/10 «Совхозная»
56	г. Еленджик, ул. Новороссийская, 154	Точкой поставки № 1987 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил в РУ-6 кВ ТП-1-45 отходящей КЛ-6 кВ от ТП-1-45 в сторону ТП-1-46
57	г. Еленджик, с. Кабардинка	Точкой поставки № 1988 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих кабельных линий КЛ-10 кВ в ячейке № 5 ПС 220/110/10 кВ «Восточная»
58	г. Еленджик, х. Джанхот	Точкой поставки № 1990 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов ВЛ-10 кВ «ДМ-1» в месте присоединения к шинам проходных изоляторов на КРН № 3
59	г. Еленджик, с. Кабардинка	Точкой поставки № 1997 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих кабельных линий КЛ-10 кВ в ячейке № 18 ПС 220/110/10 кВ «Восточная»
60	г. Еленджик, с. Возрождение	Точкой поставки № 1998 являются контактные (болтовые) присоединение проводов ВЛ-110 кВ «Дивноморская» на опоре № 73 в месте их присоединения к отпайкам ВЛ-110 кВ в сторону ПС 110/10 кВ «Стрела»
61	г. Еленджик, с. Возрождение	Точкой поставки № 1994 являются контактные (болтовые) присоединение проводов ВЛ-110 кВ «Береговая» на опоре № 73 в месте их присоединения к отпайкам ВЛ-110 кВ в сторону ПС 110/10 кВ «Стрела»
Точки приема по ГТП Апшеронск (РЭСКРА6)		
1	г. Апшеронск, пос. ГРЭС	Точкой поставки № 756 являются болтовые соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Г-1» в точках

		присоединения к неподвижным контактам оборудования в соответствующей ячейке РУ 6 кВ ПС на 110/35/6 кВ «Апшеронская»
2	г. Апшеронск, пос. ГРЭС	Точкой поставки № 757 являются болтовые соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Г-5» в точках присоединения к неподвижным контактам оборудования в соответствующей ячейке РУ 6 кВ ПС на ПС 110/35/6 кВ «Апшеронская»
3	г. Апшеронск, пос. ГРЭС	Точкой поставки № 758 являются болтовые соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Г-3» в точках присоединения к неподвижным контактам оборудования в соответствующей ячейке РУ 6 кВ ПС на ПС 110/35/6 кВ «Апшеронская»
4	г. Апшеронск, пос. ГРЭС	Точкой поставки № 759 являются болтовые соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Г-2» в точках присоединения к неподвижным контактам оборудования в соответствующей ячейке РУ 6 кВ ПС на ПС 110/35/6 кВ «Апшеронская»
5	г. Апшеронск, пос. ГРЭС	Точкой поставки № 760 являются болтовые соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Г-4» в точках присоединения к неподвижным контактам оборудования в соответствующей ячейке РУ 6 кВ ПС на ПС 110/35/6 кВ «Апшеронская»
6	Апшеронский район, х. Николаенко, ул. Постанционная	Точкой поставки № 764 являются контактные (болтовые) соединения отходящих ВЛ-6 кВ на проходных изоляторах с наружной стороны в соответствующей ячейке «Ф-12» РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Х-1 «Нефтегорская»
7	Апшеронский район, х. Николаенко, ул. Постанционная	Точкой поставки № 765 являются контактные (болтовые) соединения отходящих ВЛ-6 кВ на проходных изоляторах с наружной стороны в соответствующей ячейке «Ф-17» РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Х-1 «Нефтегорская»
8	г. Хадзыженск, ул. Кирова	Точкой поставки № 769 являются контактные (болтовые) соединения отходящих ВЛ-6 кВ фидера «Ф-21» на проходных изоляторах с наружной стороны в соответствующей ячейке КРУН-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Х-2 «Хадзыженская»
9	г. Хадзыженск, ул. Кирова	Точкой поставки № 770 являются контактные (болтовые) соединения отходящих ВЛ-6 кВ фидера «Ф-29» на проходных изоляторах с наружной стороны в соответствующей ячейке КРУН-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Х-2 «Хадзыженская»
10	г. Хадзыженск, ул. Коммунистическая	Точкой поставки № 782 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов в местах присоединения отпак к ВЛ-6 кВ «Ф-24» в

		сторону ТП-241 6/0,4 кВ на опоре № 45
11	Хадыженская Станция	Точкой поставки № 783 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов в местах присоединения отпак к ВЛ-6 кВ «Ф-24» в сторону ТП-24/01 6/0,4 кВ на опоре № 128
12	г. Хадыженск, ул. Кирова	Точкой поставки № 771 являются контактные (болтовые) соединения отходящих ВЛ-6 кВ фидера «Ф-25» на проходных изоляторах с наружной стороны в соответствующей ячейке КРУН-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Х-2 «Хадыженская»
13	Хадыженская Станция	Точкой поставки № 1973 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов в местах присоединения отпайки 6 кВ в сторону ТП-24/03 6/0,4 кВ на опоре ВЛ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Х-2 «Хадыженская», фидер № 24
14	г. Апшеронск, ул. Фабричная	Точкой поставки № 1974 являются (болтовые) соединения окончечников кабеля 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Заводская» фидер «ЗВ-1» в РУ-6 кВ
15	г. Апшеронск, ул. Фабричная	Точкой поставки № 1970 являются (болтовые) соединения окончечников кабеля 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Заводская» фидер «ЗВ-3» в РУ-6 кВ
16	г. Апшеронск, ул. Фабричная	Точка поставки № 1975 Болтовое соединения кабельных окончечников жил отходящих КЛ-6 кВ фидера «ЗВ-5» в точках присоединения к неподвижным контактам шинпровода в соответствующей ячейке КРУН-6 кВ на ПС 35/6 кВ «Заводская»
17	г. Апшеронск, ул. Фабричная	Точка поставки № 1971 Болтовое соединения кабельных окончечников жил отходящих КЛ-6 кВ фидера «ЗВ-9» в точках присоединения к неподвижным контактам шинпровода в соответствующей ячейке КРУН-6 кВ на ПС 35/6 кВ «Заводская»
18	г. Апшеронск, ул. Фабричная	Точка поставки № 1976 Болтовое соединения кабельных окончечников жил отходящих КЛ-6 кВ фидера «ЗВ-11» в точках присоединения к неподвижным контактам шинпровода в соответствующей ячейке КРУН-6 кВ ПС 35/6 кВ «Заводская»
19	г. Апшеронск, ул. Фабричная	Точкой поставки № 1977 являются болтовые соединения окончечников кабеля 6 кВ в ячейке 6 кВ № 1 РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Заводская» фидер «ЗВ-2»
20	г. Апшеронск, ул. Фабричная	Точка поставки № 1978 болтовые соединения проводов отходящей ВЛ-6 кВ «ЗВ-4» в точках присоединения к контактам проходных изоляторов в

		соответствующей ячейке КРУН 6 кВ ПС 35/6 кВ «Заводская»
21	г. Апшеронск, ул. Фабричная	Точка поставки № 1979 болтовые соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-6 кВ фидера «ЗВ-6» в точках присоединения к неподвижным контактам шинпровода в соответствующей ячейке КРУН-6 кВ ПС 35/6 кВ «Заводская»
22	Апшеронский район, п. Нефтегорск, район Новый городок, ул. Совхозная	Точка поставки № 133 (766) контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ 6 кВ Ф-13 в сторону ТП-137 6/0,4 кВ на опоре № 85
23	Апшеронский район, п. Нефтегорск, ул. Советская	Точка поставки № 138 (778); контактные (болтовые) соединения проводов отходящей ВЛ 6 кВ на проходных изоляторах с наружной стороны фидера «Ф-19» РП-19
24	Апшеронский район, п. Нефтегорск, ул. Пушкина	Точка поставки № 139 (780); контактные (болтовые) соединения на выводах трансформатора 6/0,4кВ на стороне 0,4кВ в ТП № 157 6/0,4 кВ Точка поставки № 140 (779); контактные (болтовые) соединения на выводах трансформатора 6/0,4кВ на стороне 0,4кВ в ТП № 158 6/0,4 кВ
25	Апшеронский район, п. Нефтегорск, ул. Советская	Точка поставки № 144 (768); контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ 6 кВ Ф-16 к РЛНД в сторону ТП-1602 6/0,4 кВ, ТП-1604 6/0,4 кВ, ТП-1605 6/0,4 кВ на опоре № 77
26	Апшеронский район, х Красная горка, ул. Красногорская	Точка поставки № 147 (784); контактные (болтовые) соединения на выводах трансформатора 6/0,4кВ на стороне 0,4кВ в ТП 232 6/0,4 кВ
27	г. Хадзыженск, ул. Московская	Точка поставки № 151 (785); контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов шлейфов от ВЛ 6 кВ № 321 РП-31 в сторону РЛНД ТП-323 6/0,4 кВ на опоре № 20
28	Апшеронский район, п. Асфальтовая гора	Точка поставки № 217 (781); контактные (болтовые) соединения на выводах трансформатора 6/0,4кВ на стороне 0,4кВ в ТП № 15/11 6/0,4 кВ
29	Апшеронский район, п. Нефтегорск, ул. Лермонтова	Точка поставки № 218 (767); контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки ТП 15/15 6/0,4 кВ к проводам ВЛ 6кВ № 15 на опоре № 2
30	Апшеронский район, п. Нефтегорск, район Соколова гора	Точка поставки № 25 (761) контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10 кВ фидера Ф-2 в точках присоединения к нижним неподвижным контактам шинпровода в соответствующей ячейке КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ «Куринская»
31	Апшеронский район, ст. Куринская, ул. Железнодорожная	Точка поставки № 26 (762) контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ фидера ПЗ-2 в сторону ТП-27 10/0,4 кВ на
32	Апшеронский район, ст. Куринская, ул. Шаумяна	

		опоре № 5
33	Апшеронский район, х Старый Куринский, ул. Туапсинская	Точка поставки № 27 (763) контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ фидера ПЗ-2 в сторону ТП-28 10/0,4 кВ на опоре № 34
Точки приема по ГТП Кропоткин (РНЕСКРА7)		
1	г. Кропоткин, ул. Сетева, 7	Точкой поставки № 2026 являются болтовые зажимы спусков проводов от заходов ВЛ-110 кВ «Кропоткин - Хим. Завод 1 цепь» к ЛР-110 кВ «Химзавод 1 цепь» ПС 330/110/10/6 кВ «Кропоткин»
2	г. Кропоткин, ул. Сетева, 7	Точкой поставки № 2027 являются болтовые зажимы спусков проводов от заходов ВЛ-110 кВ «Кропоткин - Хим. Завод 2 цепь» к ЛР-110 кВ «Химзавод 2 цепь» ПС 330/110/10/6 кВ «Кропоткин»
3	г. Кропоткин, ул. Заводская, 6	Точкой поставки № 2032 являются контактные (болтовые) соединения кабелных наконечников жил отходящей КЛ 6кВ фидера «Горел-1» в месте её присоединения к шинпроводам в соответствующей ячейке № 14 в РУ-6 кВ ГПП 110/6 кВ «Химзавод»
4	г. Кропоткин, ул. Заводская, 6	Точкой поставки № 2033 являются контактные (болтовые) соединения кабелных наконечников жил отходящей КЛ 6кВ фидера «Горел-2» в месте её присоединения к шинпроводам в соответствующей ячейке № 50 в РУ-6 кВ ГПП 110/6 кВ «Химзавод»
5	г. Кропоткин, ул. Ворошилова, 89/1	Точкой поставки № 653 являются контактные соединения отходящих КЛ-6 кВ в соответствующих ячейках фидера «РА-3» КРУН 6 кВ ПС 110/6 кВ «Радуга»
6	г. Кропоткин, ул. Ворошилова, 89/1	Точкой поставки № 654 являются контактные соединения отходящих КЛ-6 кВ в соответствующих ячейках фидера «РА-7» КРУН 6 кВ ПС 110/6 кВ «Радуга»
7	г. Кропоткин, ул. Ворошилова, 89/1	Точкой поставки № 655 являются контактные соединения отходящих КЛ-6 кВ в соответствующих ячейках фидера «РА-11» КРУН 6 кВ ПС 110/6 кВ «Радуга»
8	г. Кропоткин, ул. Ворошилова, 89/1	Точкой поставки № 656 являются контактные соединения отходящих КЛ-6 кВ в соответствующих ячейках фидера «РА-13» КРУН 6 кВ ПС 110/6 кВ «Радуга»
9	г. Кропоткин, ул. Ворошилова, 89/1	Точкой поставки № 657 являются контактные соединения отходящих КЛ-6 кВ в соответствующих ячейках фидера «РА-17» КРУН 6 кВ ПС 110/6 кВ «Радуга»

10	г. Кропоткин, ул. Ворошилова, 89/1	Точкой поставки № 658 являются контактные соединения отходящих КЛ-6 кВ в соответствующих ячейках фидера «РА-21» КРУН 6 кВ ПС 110/6 кВ «Радуга»
11	г. Кропоткин, ул. Заводская, 6	Точкой поставки № 659 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ 6кВ фидера «Ф-17» в месте её присоединения к шинопроводам в соответствующей ячейке № 69 в РУ-6 кВ ГПП 110/6 кВ «Химзавод»
12	г. Кропоткин, ул. Заводская, 6	Точкой поставки № 660 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ 6кВ фидера «МЭ3-1» в месте её присоединения к шинопроводам в соответствующей ячейке № 31 КРУН 6 кВ ГПП 110/6 кВ «Химзавод»
13	г. Кропоткин, ул. Заводская, 6	Точкой поставки № 661 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ 6кВ фидера «МЭ3-2» в месте её присоединения к шинопроводам в соответствующей ячейке № 39 КРУН 6 кВ ГПП 110/6 кВ «Химзавод»
14	г. Кропоткин, ул. Сетевая, 7	Точкой поставки № 642 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ 6кВ фидера «Ф-15» в месте её присоединения соответствующей ячейке КРУН-6кВ ПС 330/110/10/6 кВ «Кропоткин»
15	г. Кропоткин, ул. Сетевая, 7	Точкой поставки № 643 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ 6кВ фидера «Ф-19» в месте её присоединения соответствующей ячейке КРУН-6кВ ПС 330/110/10/6 кВ «Кропоткин»
16	г. Кропоткин, ул. Сетевая, 7	Точкой поставки № 644 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ 6кВ фидера «Ф-20» в месте её присоединения соответствующей ячейке КРУН-6кВ ПС 330/110/10/6 кВ «Кропоткин»
17	г. Кропоткин, ул. Сетевая, 7	Точкой поставки № 645 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ 6кВ фидера «Ф-22» в месте её присоединения соответствующей ячейке КРУН-6кВ ПС 330/110/10/6 кВ «Кропоткин»
18	г. Кропоткин, ул. Сетевая, 7	Точкой поставки № 646 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ 6кВ фидера «Ф-23» в месте её присоединения соответствующей ячейке КРУН-6кВ ПС 330/110/10/6 кВ

		«Кропоткин»
19	г. Кропоткин, ул. Сетевая, 7	Точкой поставки № 647 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ 6кВ фидера «ф-3» в месте её присоединения соответствующей ячейке КРУН-6кВ ПС 330/110/10/6 кВ «Кропоткин»
20	г. Кропоткин, ул. Сетевая, 7	Точкой поставки № 648 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ 10кВ фидера «ф-50» в месте её присоединения соответствующей ячейке ЗРУ-10кВ ПС 330/110/10/6 кВ «Кропоткин»
21	г. Кропоткин, ул. Сетевая, 7	Точкой поставки № 649 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ 10кВ фидера «ф-54» в месте её присоединения соответствующей ячейке ЗРУ-10кВ ПС 330/110/10/6 кВ «Кропоткин»
22	г. Кропоткин, ул. Сетевая, 7	Точкой поставки № 650 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ 10кВ фидера «ф-14» в месте её присоединения соответствующей ячейке ЗРУ-10кВ ПС 330/110/10/6 кВ «Кропоткин»
23	г. Кропоткин, ул. Сетевая, 7	Точкой поставки № 2056 является место присоединения отходящей КЛ-6 кВ к неподвижным контактам в ячейке № 17 «Радуга-2» КРУН 6 кВ на ПС 330/110/10/6 кВ «Кропоткин»
24	г. Кропоткин, ул. Сетевая, 7	Точкой поставки № 2057 является место присоединения отходящей КЛ-6 кВ к неподвижным контактам в ячейке № 2 «Радуга-1» КРУН 6 кВ на ПС 330/110/10/6 кВ «Кропоткин»
25	г. Кропоткин, ул. Сетевая, 7	Точкой поставки № 2058 является место присоединения отходящей КЛ-10 кВ к неподвижным контактам в ячейке № 16 «Радуга-3» ЗРУ 10 кВ на ПС 330/110/10/6 кВ «Кропоткин»
26	г. Кропоткин, ул. Сетевая, 7	Точкой поставки № 2061 является место присоединения отходящей КЛ-10 кВ к неподвижным контактам в ячейке № 20 «Радуга-7» «кл-1» ЗРУ 10 кВ на ПС 330/110/10/6 кВ «Кропоткин»
27	г. Кропоткин, ул. Сетевая, 7	Точкой поставки № 2529 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников КЛ-2 10 кВ ООО «ЮНК-Агропродукт» фидер «Радуга-7» в месте их присоединения в ячейке № 20 ЗРУ-10 кВ ПС 330/110/10/6 кВ «Кропоткин»
28	г. Кропоткин, ул. Сетевая, 7	Точкой поставки № 2062 является место присоединения отходящей КЛ-10

		кВ к неподвижным контактам в ячейке № 40 «Радуга-8» ЗРУ 10 кВ на ПС 330/110/10/6 кВ «Кропоткин»
29	г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 309/1	Точкой поставки № 667 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов проводов в точках присоединения отпайки от ВЛ-10 кВ фидера КЛ-9 на опоре № 29 в сторону ПС 10/6 «КЛ-9»
30	г. Кропоткин, ул. Пушкина, 159	Точкой поставки № 2025 являются кабельные наконечники кабеля 6 кВ жд в РУ-6 кВ ТП-73 6/0,4 кВ
31	г. Кропоткин, ул. Красноармейская,	Точкой поставки № 668 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ 0,4кВ фидер «Город» ТП-1 6/0,4 кВ
32	г. Кропоткин, ул. Красная, 39	Точкой поставки № 669 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ 6кВ в месте их присоединения к ш. 6кВ в сторону ТП-1-РА-3 6/0,4 кВ на ТП-7 6/0,4 кВ
33	г. Кропоткин, ул. Красная, 39	Точкой поставки № 670 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ 0,4 кВ фидер «Администрация» в ТП-7 6/0,4 кВ
34	г. Кропоткин, Тяговая подстанция	Точкой поставки № 651 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов в местах их присоединения к отходящим неподвижным контактам шинных разъединителей 2 ШР-35 фидера «Ф-2» «Город» РУ -35 кВ тяговой подстанции 110/35/27,5/10 кВ «Кавказская тяговая»
35	г. Кропоткин, Тяговая подстанция	Точкой поставки № 652 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов в местах их присоединения к отходящим неподвижным контактам шинных разъединителей 3 ШР-35 фидера «Ф-3» «Город» РУ -35 кВ тяговой подстанции 110/35/27,5/10 кВ «Кавказская тяговая»
36	г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 2	Точкой поставки № 664 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ 6кВ «Ф-3» в месте её присоединения к зажимам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ ПС 35/6 кВ «Кавказская ЖД»
37	г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 2	Точкой поставки № 665 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ 6кВ «Ф-4» в месте её присоединения к зажимам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ ПС 35/6 кВ «Кавказская ЖД»

38	г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 2	Точкой поставки № 666 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ 6кВ «ф-8» в месте её присоединения к зажимам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ ПС 35/6 кВ «Кавказская ЖД»
Точки приема по ГТП Абинск (PNESKRA8)		
1	г. Абинск, ул. Заводская,	Точкой поставки № 600 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-6 кВ в местах их присоединения к шинопроводам в соответствующей ячейке «А-1» РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Абинская»
2	г. Абинск, ул. Заводская,	Точкой поставки № 601 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-6 кВ в местах их присоединения к шинопроводам в соответствующей ячейке «А-6» РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Абинская»
3	г. Абинск, ул. Заводская	Точкой поставки № 602 являются контактные (болтовые) соединения отходящей ВЛ-6 кВ в месте её присоединения к шпилькам проходных изоляторов с наружной стороны соответствующей ячейки фидера «А-8» РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Абинская»
4	г. Абинск, ул. Ленинградская,	Точкой поставки № 603 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-6 кВ в месте их присоединения к шпилькам проходных изоляторов с наружной стороны соответствующей ячейки «Аб-42п» РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «И-4 Абинская»
5	г. Абинск, ул. Ипподромная	Точкой поставки № 604 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов шлейфов в месте их присоединения к отпайке от ВЛ 6кВ «А-5» на опоре № 53 в сторону ТП-А5-51 6/0,4 кВ
6	г. Абинск, турбаза «Сосновая роша»	Точкой поставки № 612 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов шлейфов ВЛ-6 кВ фидера «Аб-45» на опоре № 1-63 в месте их присоединения к отпайке в сторону РЛНД ТП-Аб-45-451 6/0,4 кВ
7	г. Абинск, ул. Темрюкская,	Точкой поставки № 613 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов проводов в месте присоединения отпайки в сторону ПС-35/6кВ «Электрааппарат» к ВЛ-35кВ «Абинская 110-Электрааппарат» на опоре 56
8	г. Абинск, ул. Темрюкская,	Точкой поставки № 614 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов проводов в месте присоединения отпайки в сторону ПС-35/6кВ «Электрааппарат» к ВЛ-35кВ «Абинская 35» на опоре № 15

9	Абинский район, хутор Коробкин	Точкой поставки № 616 являются контактные (болтовые) соединения трансформаторов тока в месте присоединения к шинопроводу 0,4 кВ ТМ-100 в ТП НН 3-14 6/0,4 кВ
10	г. Абинск, ул. Спинова	Точкой поставки № 617 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов шлейфов ВЛ-6 кВ фидера «Аб471» на опоре № 31а в месте их присоединения к отпайке в сторону РЛНД ТП Аб471-60п 6/0,4 кВ
11	г. Абинск, поселок Пролетарий	Точкой поставки № 618 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов шлейфов ВЛ-6 кВ фидера «Аб471» на опоре № 4-122 в месте их присоединения к отпайке в сторону РЛНД ТП Аб471-122п 6/0,4 кВ
12	г. Абинск, ул. Ростовская	Точкой поставки № 606 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов в месте присоединения отпак к ВЛ 6кВ фидера «Аб43» на опоре № 49 в сторону ТП 458п 6/0,4 кВ
13	г. Абинск, ул. Новосибирская	Точкой поставки № 607 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов в месте присоединения отпак к ВЛ 6кВ фидера «Аб43» на опоре № 58 в сторону ТП 436п 6/0, кВ
14	г. Абинск, угол ул. Краснодарской/ ул. Коллективной	Точкой поставки № 608 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов в месте присоединения отпак к ВЛ 6кВ фидера «Аб43» на опоре № 65 в сторону ТП-Аб43-453п и ТП-Аб43-454п
15	г. Абинск, ул. Победы,	Точкой поставки № 609 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов в месте присоединения отпак к ВЛ 6кВ фидера «Аб43» на опоре № 81 в сторону ТП Поселок
16	г. Абинск, угол ул. Некрасова/ул. Труда,	Точкой поставки № 610 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов в месте присоединения отпак к ВЛ 6кВ фидера «Аб43» на опоре № 93 в сторону ТП-456п 6/0,4 кВ и ТП-466п (ТП-455п) 6/0,4 кВ
17	г. Абинск, ул. Янтарная,	Точкой поставки № 611 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов в месте присоединения отпак к ВЛ 6кВ фидера «Аб43» на опоре № 125 в сторону ТП 473п 6/0,4 кВ
18	г. Абинск, ул. Победы,	Точкой поставки № 2465 являются контактные (болтовые) соединения проводов на шпильках 0,4 кВ силового трансформатора ТП-Аб43-428п 6/0,4 кВ
19	г. Абинск, ул. Заводская,	Точкой поставки № 011 (605) является контакт в месте присоединения отпайки 6 кВ КТП Аб-41-430п 6/0,4 кВ к ВЛ 6кВ № Аб 41
20	г. Абинск, Бугундырь	Точкой поставки № 029 (615) является контакт в месте присоединения

		отпайки 6 кВ. КТП Ах-32-373п 6/0,4 кВ к ВЛ 6кВ № Ах 32
21	Абинский район, поселок Ахтырский	Точкой поставки № 037 (2183) является контакт в месте присоединения ЛП и Л2 трансформаторов тока ТООП-0,66 к вводу 0,4кВ КТП № Ах-311-352 6/0,4 кВ
Точки приема по ГТП Горячий Ключ (PНЕСКРА9)		
1	г. Горячий Ключ, микрорайон Слава труду	Точкой поставки № 2503 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов ВЛ-10 кВ фидера Гк-3 в месте присоединения к шинам проходных изоляторов на ПС 35/10 кВ «Горячий Ключ»
2	г. Горячий Ключ, микрорайон Слава труду	Точкой поставки № 625 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов ВЛ-10 кВ фидера Гк-5 в месте присоединения к шинам проходных изоляторов на ПС 35/10 кВ «Горячий Ключ»
3	г. Горячий Ключ, микрорайон Слава труду	Точкой поставки № 626 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов ВЛ-10 кВ фидера Гк-7 в месте присоединения к шинам проходных изоляторов на ПС 35/10 кВ «Горячий Ключ»
4	г. Горячий Ключ, микрорайон Слава труду	Точкой поставки № 627 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов ВЛ-10 кВ фидера Гк-9 в месте присоединения к шинам проходных изоляторов на ПС 35/10 кВ «Горячий Ключ»
5	г. Горячий Ключ, микрорайон Слава труду	Точкой поставки № 628 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов ВЛ-10 кВ фидера Гк-11 в месте присоединения к шинам проходных изоляторов на ПС 35/10 кВ «Горячий Ключ»
6	г. Горячий Ключ, поселок Транспортный	Точкой поставки № 629 являются контактные (болтовые) соединения на аппаратных зажимах отходящей ВЛ-6 кВ «Ф-43» к губкам ЛРН-10 кВ со стороны РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ «Абузы» на опоре № 1
7	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, Военсовхоз	Точкой поставки № 630 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов проводов отходящих ВЛ-6 кВ ф-523 в месте их присоединения к неподвижным ногам разъединителя Р-284п на опоре № 57
8	г. Горячий Ключ, х. Кура-Цепе х. Кура-Цепе	Точкой поставки № 634 являются контактные (болтовые) соединения на аппаратных зажимах кабельных конечников жил КЛ-0,4 кВ к шпилькам ввода 0,4 кВ трансформатора 6/0,4 кВ ТП-363 6/0,4 кВ
9	г. Горячий Ключ, поселок Кутаис	Точкой поставки № 638 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-6 кВ ф-42 к отпайке ВЛ-6 кВ ф-42 в сторону ТП-422 6/0,4 кВ на опоре № 12
10	г. Горячий Ключ, поселок Кутаис	Точкой поставки № 639 являются контактные (болтовые) соединения на

		аппаратных зажимах кабельных наконечников жил КЛ-0,4 кВ к шпилькам ввода 0,4 кВ трансформатора 6/0,4 кВ ТП-426 6/0,4 кВ
11	г. Горячий Ключ, поселок Кутанис	Точкой поставки № 640 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-6 кВ ф-42 ПС 35/6 кВ «Абэзы» в сторону ТП-425 6/0,4 кВ на опоре № 31
12	г. Горячий Ключ, поселок Кутанис	Точкой поставки № 641 являются аппаратные зажимы присоединения ЛРН-10 КТП-№ 428 6/0,4 кВ к отпайкам ВЛ-6 кВ № 428
13	г. Горячий Ключ, поселок Широкая Балка	Точкой поставки № 150 (631) является контакт в месте болтовых соединений наконечников силового кабеля 0,4 кВ к шпилькам трансформатора ТП 6/0,4-160 № 311
14	г. Горячий Ключ, поселок Широкая Балка	Точкой поставки № 153 (635) является контакт в месте болтовых соединений наконечников силового кабеля 0,4 кВ к шпилькам трансформатора ТП 6/0,4-160 № 341
15	г. Горячий Ключ, поселок Транспортный	Точкой поставки № 154 (637) является контакт в месте болтовых соединений наконечников силового кабеля 0,4 кВ к шпилькам трансформатора ТП 6/0,4-100 № 411
16	г. Горячий Ключ, поселок Кура-Транспортный	Точкой поставки № 155 (633) является контакт в месте болтовых соединений наконечников силового кабеля 0,4 кВ к шпилькам трансформатора ТП 6/0,4-100 № 357
17	хутор Домики	Точкой поставки № 224 (632) является контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки ТП № 352п к проводам ВЛ 6кВ № 35
18	г. Горячий Ключ, поселок Транспортный, нефтепромысел Политон	Точкой поставки № 229 (636) являются контактные (болтовые) соединения на аппаратных зажимах кабельных наконечников жил КЛ 0,4 кВ к шпилькам ввода 0,4 кВ трансформатора 6/0,4 кВ ТП № 414
19	г. Горячий Ключ, поселок Транспортный, нефтепромысел Политон	Точкой поставки № 230 (2500) являются контактные (болтовые) соединения на аппаратных зажимах кабельных наконечников жил КЛ 0,4 кВ к шпилькам ввода 0,4 кВ трансформатора 6/0,4 кВ ТП № 414
20	г. Горячий Ключ, село Безымянное	Точкой поставки № 619 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10 кВ фидера «Ф-1» в точках присоединения к нижним неподвижным контактам шинопровода в соответствующих ячейках КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тяговая-Фанаторийская»
21	г. Горячий Ключ, село Безымянное	Точкой поставки № 620 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10 кВ фидера «Ф-2» в точках

		присоединения к нижним неподвижным контактам шинопровода в соответствующих ячейках КРУН-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тяговая-Фанагорийская»
22	г. Горячий Ключ, трасса Дон М-4, 1387 км справа	Точкой поставки № 621 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10 кВ фидера «ТГК-2» в точках присоединения к нижним неподвижным контактам шинопровода в соответствующих ячейках КРУН-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Тяговая Горячий ключ»
23	г. Горячий Ключ, трасса Дон М-4, 1387 км справа	Точкой поставки № 622 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10 кВ фидера «ТГК-4» в точках присоединения к нижним неподвижным контактам шинопровода в соответствующих ячейках КРУН-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Тяговая Горячий Ключ»
24	г. Горячий Ключ, трасса Дон М-4, 1387 км справа	Точкой поставки № 623 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов проводов ВЛ-10 кВ фидера «ТГК-3» в точках присоединения к проходным изоляторам в соответствующей ячейке КРУН-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Тяговая Горячий Ключ»
25	г. Горячий Ключ, трасса Дон М-4, 1387 км справа	Точкой поставки № 624 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10 кВ фидера «ТГК-1» в точках присоединения к нижним неподвижным контактам шинопровода в соответствующих ячейках КРУН-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Тяговая Горячий Ключ»
Точки приема по ГТП Лабинск (P NESKRA10)		
1	г. Лабинск, восточная окраина ПС «Родниковская» 110/35/10 кВ	Точкой поставки № 687 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов проводов отходящей КЛ-10 кВ «Р-12», в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителя в ячейке КРУН 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Родниковская»
2	г. Лабинск, северная окраина ПС «Лабинск-2» 110/10 кВ	Точкой поставки № 688 являются контактные соединения плашечных зажимов проводов отходящих КЛ-10 кВ «Л-2-1б» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КРУН 10 кВ на ПС 110/10кВ «Лабинск-2»
3	г. Лабинск, северная окраина ПС «Лабинск-2» 110/10 кВ	Точкой поставки № 689 являются контактные соединения плашечных зажимов проводов отходящей КЛ-10 кВ «Л-2-14» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей

		ячейке КРУН 10 кВ на ПС 110/10кВ «Лабинск-2»	
4	г. Лабинск, северная окраина ПС «Лабинск-2» 110/10 кВ	Точкой поставки № 690 являются контактные соединения плашечных зажимов проводов отходящей КЛ-10 кВ «Л-2-1» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КРУН 10 кВ на ПС 110/10кВ «Лабинск-2»	
5	г. Лабинск, северная окраина ПС «Лабинск-2» 110/10 кВ	Точкой поставки № 691 являются контактные соединения плашечных зажимов проводов отходящей КЛ-10 кВ «Л-2-7» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КРУН 10 кВ на ПС 110/10кВ «Лабинск-2»	
6	г. Лабинск, ул. Мира, 334, ПС «Лабинск-1» 110/35/10 кВ	Точкой поставки № 692 являются контактные (болтовые) соединения отходящей ВЛ-10кВ на зажимах проходных изоляторов ячейки 10кВ «Л-1-3» на ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1»	
7	г. Лабинск, ул. Мира, 334, ПС «Лабинск-1» 110/35/10 кВ	Точкой поставки № 693 являются контактные (болтовые) соединения отходящей ВЛ-10кВ на зажимах проходных изоляторов ячейки 10кВ «Л-1-7» на ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1»	
8	г. Лабинск, ул. Мира, 334, ПС «Лабинск-1» 110/35/10 кВ	Точкой поставки № 694 являются контактные (болтовые) соединения отходящей ВЛ-10кВ на зажимах проходных изоляторов ячейки 10кВ «Л-1-13» на ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1»	
9	г. Лабинск, ул. Мира, 334, ПС «Лабинск-1» 110/35/10 кВ	Точкой поставки № 695 являются контактные (болтовые) соединения отходящей ВЛ-10кВ на зажимах проходных изоляторов ячейки 10кВ «Л-1-14» на ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1»	
10	г. Лабинск, ул. Мира, 334, ПС «Лабинск-1» 110/35/10 кВ	Точкой поставки № 696 являются контактные (болтовые) соединения отходящей ВЛ-10кВ на зажимах проходных изоляторов ячейки 10кВ «Л-1-8» на ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1»	
11	г. Лабинск, ул. Мира, 334, ПС «Лабинск-1» 110/35/10 кВ	Точкой поставки № 697 являются контактные (болтовые) соединения отходящей ВЛ-10кВ на зажимах проходных изоляторов ячейки 10кВ «Л-1-6» на ПС 110/35/10 кВ «Лабинск-1»	
12	г. Лабинск, кожная промзона	Точкой поставки № 698 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки ВЛ-10кВ в сторону ТП-100 10/0,4 кВ с ВЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ ЛССК на опоре № 2-16	
13	г. Лабинск, северная окраина с/о «Машиностроитель»	Точкой поставки № 699 являются контактные соединения ВЛ-10кВ «Л-2-5» с линейными контактными выводами разъединителя Р-10 ТП-108 10/0,4 кВ	
14	г. Лабинск, северная окраина с/о «Химик»	Точкой поставки № 700 являются контактные соединения ВЛ-10кВ «Л-2-5»	

		с линейными контактными выводами разъединителя Р-10 ТП-141 10/0,4 кВ на опоре № 5-Б
15	г. Лабинск, восточная окраина	Точкой поставки № 701 являются контактные (болтовые) соединения на нижних контактах главного рубильника ГН-4 ТП 83 10/0,4 кВ
16	г. Лабинск, ул. Чехова, 2	Точкой поставки № 2001 являются контактные (болтовые) соединения линейного выключателя и коммутационного аппарата 0,4 кВ ТП-92 10/0,4 кВ
Точки приема по ГТП Краснодар (PNESKRA11)		
1	г. Краснодар, ул. Дзержинского / ул. Грибоедова	Точкой поставки № 230 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ВГ-10» на ПС 35/10 кВ «Военгородок»
2	г. Краснодар, ул. Селезнева	Точкой поставки № 231 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «В-112» на ПС 110/10/6 кВ «Восточная»
3	г. Краснодар, ул. Селезнева	Точкой поставки № 232 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «В-111» на ПС 110/10/6 кВ «Восточная»
4	г. Краснодар, ул. Селезнева	Точкой поставки № 233 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «В-105» на ПС 110/10/6 кВ «Восточная»
5	г. Краснодар, ул. Селезнева	Точкой поставки № 234 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «В-115» на ПС 110/10/6 кВ «Восточная»
6	г. Краснодар, ул. Селезнева	Точкой поставки № 235 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «В-211» на ПС 110/10/6 кВ «Восточная»
7	г. Краснодар, ул. Селезнева	Точкой поставки № 236 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «В-210» на ПС 110/10/6 кВ «Восточная»
8	г. Краснодар, ул. Селезнева	Точкой поставки № 237 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «В-201» на ПС 110/10/6 кВ «Восточная»
9	г. Краснодар, ул. Селезнева	Точкой поставки № 238 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в

		соответствующей ячейке «В-202» на ПС 110/10/6 кВ «Восточная»
10	г. Краснодар, ул. Дальняя, 43а	Точкой поставки № 239 являются контактные (богловые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ДЛ-7» на ПС 110/35/6 кВ «Дальняя»
11	г. Краснодар, ул. Дальняя, 43а	Точкой поставки № 240 являются контактные (богловые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ДЛ-1» на ПС 110/35/6 кВ «Дальняя»
12	г. Краснодар, ул. Дальняя, 43а	Точкой поставки № 241 являются контактные (богловые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ДЛ-20» на ПС 110/35/6 кВ «Дальняя»
13	г. Краснодар, ул. Дальняя, 43а	Точкой поставки № 242 являются контактные (богловые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ДЛ-16» на ПС 110/35/6 кВ «Дальняя»
14	г. Краснодар, ул. Дальняя, 43а	Точкой поставки № 243 являются контактные (богловые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ДЛ-14» на ПС 110/35/6 кВ «Дальняя»
15	г. Краснодар, ул. Дальняя, 43а	Точкой поставки № 244 являются контактные (богловые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ДЛ-12» на ПС 110/35/6 кВ «Дальняя»
16	г. Краснодар, ул. Дальняя, 43а	Точкой поставки № 245 являются контактные (богловые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ДЛ-10» на ПС 110/35/6 кВ «Дальняя»
17	г. Краснодар, ул. Дальняя, 43а	Точкой поставки № 246 являются контактные (богловые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ДЛ-3» на ПС 110/35/6 кВ «Дальняя»
18	г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119	Точкой поставки № 247 контактные (богловые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «З-2-110» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разьединителя в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2»
19	г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119	Точкой поставки № 248 являются контактные (богловые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «З-2-108» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разьединителя в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2»
20	г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119	Точкой поставки № 249 являются контактные (богловые) соединения

		кабельных конечников жил отходящей КЛ- 10 кВ «3-2-104» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителя в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2»
21	г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119	Точкой поставки № 250 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ- 10 кВ «3-2-103» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителя в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2»
22	г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119	Точкой поставки № 251 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ- 10 кВ «3-2-105» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителя в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2»
23	г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119	Точкой поставки № 252 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ- 10 кВ «3-2-107» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителя в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2»
24	г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119	Точкой поставки № 253 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ- 10 кВ «3-2-109» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителя в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2»
25	г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119	Точкой поставки № 254 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ- 6 кВ «3-2-3» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителя в соответствующей ячейке РУ-6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2»
26	г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119	Точкой поставки № 255 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ- 6 кВ «3-2-7» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителя в соответствующей ячейке РУ-6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2»
27	г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119	Точкой поставки № 256 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ- 6 кВ «3-2-2» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителя в соответствующей ячейке РУ-6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2»
28	г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119	Точкой поставки № 257 являются контактные (болтовые) соединения кабельных конечников жил отходящей КЛ- 6 кВ «3-2-12» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителя в

		соответствующей ячейке РУ-6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2»
29	г. Краснодар, западное поселка Колосистый	Точкой поставки № 258 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов жил отходящей ВЛ-10 кВ в месте её присоединения к контактам проходных изоляторов в соответствующей ячейке «КС-7» на ПС 35/10 кВ «КНИИСХ»
30	г. Краснодар, западное поселка Колосистый	Точкой поставки № 259 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов жил отходящей ВЛ-10 кВ в месте её присоединения к контактам проходных изоляторов в соответствующей ячейке «КС-5» на ПС 35/10 кВ «КНИИСХ»
31	г. Краснодар, западное поселка Колосистый	Точкой поставки № 260 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов жил отходящей ВЛ-10 кВ в месте её присоединения к контактам проходных изоляторов в соответствующей ячейке «КС-3» на ПС 35/10 кВ «КНИИСХ»
32	г. Краснодар, западное поселка Колосистый	Точкой поставки № 261 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов жил отходящей ВЛ-10 кВ в месте её присоединения к контактам проходных изоляторов в соответствующей ячейке «КС-1» на ПС 35/10 кВ «КНИИСХ»
33	г. Краснодар, восточнее поселка Индустриальный	Точкой поставки № 262 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «Л-13» на ПС 110/35/10 кВ «Лорис»
34	г. Краснодар, восточнее поселка Индустриальный	Точкой поставки № 263 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «Л-3» на ПС 110/35/10 кВ «Лорис»
35	г. Краснодар, восточнее поселка Индустриальный	Точкой поставки № 264 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «Л-7» на ПС 110/35/10 кВ «Лорис»
36	г. Краснодар, восточнее поселка Индустриальный	Точкой поставки № 265 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «Л-12» на ПС 110/35/10 кВ «Лорис»
37	г. Краснодар, восточнее поселок Индустриальный	Точкой поставки № 266 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «Л-4» на ПС 110/35/10 кВ «Лорис»

38	г. Краснодар, восточнее посёлка Индустриальный	Точкой поставки № 267 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «Л-6» на ПС 110/35/10 кВ «Лорис»
39	г. Краснодар, восточнее посёлка Индустриальный	Точкой поставки № 268 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «Л-8» на ПС 110/35/10 кВ «Лорис»
40	г. Краснодар, Карасунский округ, восточная промзона, южнее завода ОБД	Точкой поставки № 269 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ОБД-7» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 110/10 кВ «ОБД»
41	г. Краснодар, 2-ой Воронежский проезд	Точкой поставки № 270 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПФ-13» на ПС 110/6 кВ «Парфюмерная»
42	г. Краснодар, 2-ой Воронежский проезд	Точкой поставки № 271 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПФ-11» на ПС 110/6 кВ «Парфюмерная»
43	г. Краснодар, 2-ой Воронежский проезд	Точкой поставки № 272 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПФ-5» на ПС 110/6 кВ «Парфюмерная»
44	г. Краснодар, 2-ой Воронежский проезд	Точкой поставки № 273 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПФ-1» на ПС 110/6 кВ «Парфюмерная»
45	г. Краснодар, 2-ой Воронежский проезд	Точкой поставки № 274 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПФ-10» на ПС 110/6 кВ «Парфюмерная»
46	г. Краснодар, 2-ой Воронежский проезд	Точкой поставки № 275 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПФ-8» на ПС 110/6 кВ «Парфюмерная»
47	г. Краснодар, 2-ой Воронежский проезд	Точкой поставки № 276 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПФ-4» на ПС 110/6 кВ «Парфюмерная»
48	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Уральская/ ул. Сормовская	Точкой поставки № 277 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПШ-301» на ПС 110/10 кВ «Пашковская»

49	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Уральская/ ул. Сормовская	Точкой поставки № 278 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПШ-103» на ПС 110/10 кВ «Пашковская»
50	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Уральская/ ул. Сормовская	Точкой поставки № 279 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПШ-403» на ПС 110/10 кВ «Пашковская»
51	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Уральская/ ул. Сормовская	Точкой поставки № 280 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПШ-402» на ПС 110/10 кВ «Пашковская»
52	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Уральская/ ул. Сормовская	Точкой поставки № 281 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПШ-203» на ПС 110/10 кВ «Пашковская»
53	г. Краснодар, ул. Промышленная / ул. Садовая	Точкой поставки № 282 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПТ-11» на ПС 35/6 кВ «Путевая»
54	г. Краснодар, ул. Промышленная / ул. Садовая	Точкой поставки № 283 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПТ-13» на ПС 35/6 кВ «Путевая»
55	г. Краснодар, ул. Промышленная / ул. Садовая	Точкой поставки № 284 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПТ-9» на ПС 35/6 кВ «Путевая»
56	г. Краснодар, ул. Промышленная / ул. Садовая	Точкой поставки № 285 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПТ-2» на ПС 35/6 кВ «Путевая»
57	г. Краснодар, ул. Промышленная / ул. Садовая	Точкой поставки № 286 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПТ-10» на ПС 35/6 кВ «Путевая»
58	г. Краснодар, ул. Промышленная / ул. Садовая	Точкой поставки № 287 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПТ-6» на ПС 35/6 кВ «Путевая»
59	г. Краснодар, ул. Промышленная / ул. Садовая	Точкой поставки № 288 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ПТ-8» на ПС 35/6 кВ «Путевая»
60	г. Краснодар, ул. Солнечная/ул. Ростовское шоссе	Точкой поставки № 289 являются контактные (болтовые) соединения

		кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «С-3» на ПС 110/35/6 кВ «Северная»
61	г. Краснодар, ул. Солнечная/ул. Ростовское шоссе	Точкой поставки № 290 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «С-1» на ПС 110/35/6 кВ «Северная»
62	г. Краснодар, ул. Солнечная/ул. Ростовское шоссе	Точкой поставки № 291 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «С-23» на ПС 110/35/6 кВ «Северная»
63	г. Краснодар, ул. Солнечная/ул. Ростовское шоссе	Точкой поставки № 292 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «С-19» на ПС 110/35/6 кВ «Северная»
64	г. Краснодар, ул. Солнечная/ул. Ростовское шоссе	Точкой поставки № 293 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «С-12» на ПС 110/35/6 кВ «Северная»
65	г. Краснодар, ул. Солнечная/ул. Ростовское шоссе	Точкой поставки № 294 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «С-18» на ПС 110/35/6 кВ «Северная».
66	г. Краснодар, ул. Солнечная/ул. Ростовское шоссе	Точкой поставки № 295 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «С-4» на ПС 110/35/6 кВ «Северная»
67	г. Краснодар, ул. Солнечная/ул. Ростовское шоссе	Точкой поставки № 296 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «С-6» на ПС 110/35/6 кВ «Северная»
68	г. Краснодар, ул. Солнечная/ул. Ростовское шоссе	Точкой поставки № 297 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «С-8» на ПС 110/35/6 кВ «Северная»
69	г. Краснодар, ул. Солнечная/ул. Ростовское шоссе	Точкой поставки № 298 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «С-10» на ПС 110/35/6 кВ «Северная»
70	г. Краснодар, ул. Атарбекова/ул. Герцена	Точкой поставки № 300 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ТГ-102» на ПС 110/10 кВ «Тургеневская»
71	г. Краснодар, ул. Атарбекова/ул. Герцена	Точкой поставки № 301 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в

		соответствующей ячейке «ТГ-305» на ПС 110/10 кВ «Тургеневская»
72	г. Краснодар, ул. Атарбекова/ул. Герцена	Точкой поставки № 302 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ТГ-303» на ПС 110/10 кВ «Тургеневская»
73	г. Краснодар, ул. Атарбекова/ул. Герцена	Точкой поставки № 303 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ТГ-301» на ПС 110/10 кВ «Тургеневская»
74	г. Краснодар, ул. Атарбекова/ул. Герцена	Точкой поставки № 304 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ТГ-201» на ПС 110/10 кВ «Тургеневская»
75	г. Краснодар, ул. Атарбекова/ул. Герцена	Точкой поставки № 305 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ТГ-202» на ПС 110/10 кВ «Тургеневская»
76	г. Краснодар, ул. Атарбекова/ул. Герцена	Точкой поставки № 307 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ТГ-401» на ПС 110/10 кВ «Тургеневская»
77	г. Краснодар, ул. Атарбекова/ул. Герцена	Точкой поставки № 309 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ТГ-407» на ПС 110/10 кВ «Тургеневская»
78	г. Краснодар, ул. Дежнева/ул. Магистральная	Точкой поставки № 310 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ЮВ-29» на ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная»
79	г. Краснодар, ул. Дежнева/ул. Магистральная	Точкой поставки № 311 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ЮВ-19» на ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная»
80	г. Краснодар, ул. Дежнева/ул. Магистральная	Точкой поставки № 312 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ЮВ-15» на ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная»
81	г. Краснодар, ул. Дежнева/ул. Магистральная	Точкой поставки № 314 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ЮВ-3» на ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная»
82	г. Краснодар, ул. Дежнева/ул. Магистральная	Точкой поставки № 315 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ЮВ-10» на ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная»

83	г. Краснодар, ул. Дежнева/ул. Магистральная	Точкой поставки № 316 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ЮВ-8» на ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная»
84	г. Краснодар, ул. Дежнева/ул. Магистральная	Точкой поставки № 317 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ЮВ-6» на ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная»
85	г. Краснодар, ул. Дежнева/ул. Магистральная	Точкой поставки № 318 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ- 6 кВ «ЮВ-4» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителя в соответствующей ячейке РУ-6 кВ на ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная»
86	г. Краснодар, ул. Минская, 120а	Точкой поставки № 319 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10 кВ «ЮЗ-101» в точках присоединения к оборудованию ячеек РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Юго-Западная»
87	г. Краснодар, ул. Минская, 120а	Точкой поставки № 320 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ЮЗ-103» на ПС 110/10 кВ «Юго-Западная»
88	г. Краснодар, ул. Минская, 120а	Точкой поставки № 321 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ЮЗ-107» на ПС 110/10 кВ «Юго-Западная»
89	г. Краснодар, ул. Минская, 120а	Точкой поставки № 322 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ЮЗ-113» на ПС 110/10 кВ «Юго-Западная»
90	г. Краснодар, ул. Минская, 120а	Точкой поставки № 323 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ЮЗ-111» на ПС 110/10 кВ «Юго-Западная»
91	г. Краснодар, ул. Минская, 120а	Точкой поставки № 324 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ЮЗ-214» на ПС 110/10 кВ «Юго-Западная»
92	г. Краснодар, ул. Минская, 120а	Точкой поставки № 325 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ЮЗ-208» на ПС 110/10 кВ «Юго-Западная»
93	г. Краснодар, ул. Минская, 120а	Точкой поставки № 326 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в

		соответствующей ячейке «ЮЗ-218» на ПС 110/10 кВ «Юго-Западная»
94	г. Краснодар, ул. Минская, 120а	Точкой поставки № 327 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ЮЗ-220» на ПС 110/10 кВ «Юго-Западная»
95	г. Краснодар, ул. Минская, 120а	Точкой поставки № 328 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ЮЗ-210» на ПС 110/10 кВ «Юго-Западная»
96	г. Краснодар, территория подсобного хозяйства биофабрики	Точкой поставки № 329 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «БФ-3» на ПС 35/10 кВ «Биофабрика»
97	г. Краснодар, территория подсобного хозяйства биофабрики	Точкой поставки № 330 являются Контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «БФ-5» на ПС 35/10 кВ «Биофабрика»
98	г. Краснодар, ул. Дзержинского / ул. Грибоедова	Точкой поставки № 332 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ВГ-7» на ПС 35/10 кВ «Военгородок»
99	г. Краснодар, ул. Дзержинского / ул. Грибоедова	Точкой поставки № 334 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников отходящей КЛ - 10 кВ в ячейке ВГ-3 на ПС 35/10 кВ «Военгородок»
100	г. Краснодар, ул. Дзержинского / ул. Грибоедова	Точкой поставки № 335 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников отходящей КЛ - 10 кВ в ячейке ВГ-1 на ПС 35/10 кВ «Военгородок»
101	г. Краснодар, ул. Дзержинского / ул. Грибоедова	Точкой поставки № 336 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «ВГ-6» на ПС 35/10 кВ «Военгородок»
102	г. Краснодар, ул. Дзержинского / ул. Грибоедова	Точкой поставки № 337 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников отходящей КЛ - 10 кВ в ячейке ВГ-4 на ПС 35/10 кВ «Военгородок»
103	г. Краснодар, ул. Дзержинского / ул. Грибоедова	Точкой поставки № 338 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников отходящей КЛ - 10 кВ в ячейке ВГ-2 на ПС 35/10 кВ «Военгородок»
104	г. Краснодар, ул. Селезнева	Точкой поставки № 340 являются контактные (болтовые) соединения кабеля 6 кВ к ЛР-6 кВ ячейки «В-104» на ПС 110/10/6 кВ «Восточная»
105	г. Краснодар, ул. Селезнева	Точкой поставки № 339 является болтовое присоединение кабельных

		наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейках фидера «В-110» на ПС 110/10/6 кВ «Восточная»
106	г. Краснодар, ул. Селезнева	Точкой поставки № 341 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников в месте её присоединения в соответствующей ячейке «В-103» на ПС 110/10/6 кВ «Восточная»
107	г. Краснодар, ул. Селезнева	Точкой поставки № 342 является болтовое присоединение кабельных наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейках фидера «В-205» на ПС 110/10/6 кВ «Восточная»
108	г. Краснодар, ул. Дальняя, 43а	Точкой поставки № 343 является болтовое присоединение кабельных наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейке фидера «ДЛ-13» на ПС 110/35/6 кВ «Дальняя»
109	г. Краснодар, ул. Дальняя, 43а	Точкой поставки № 344 являются болтовые контактные соединения кабеля 6 кВ и ЛР-6 фидера «ДЛ-9» на ПС 110/35/6 кВ «Дальняя»
110	г. Краснодар, ул. Дальняя, 43а	Точкой поставки № 345 являются болтовые контактные соединения кабелей КЛ-6 кВ и ЛР-6 кВ фидера «ДЛ-5» на ПС 110/35/6 кВ «Дальняя»
111	г. Краснодар, ул. Дальняя, 43а	Точкой поставки № 346 является болтовое присоединение кабельных наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейке фидера «ДЛ-8» на ПС 110/35/6 кВ «Дальняя»
112	г. Краснодар, ул. Дальняя, 43а	Точкой поставки № 347 являются болтовые присоединения кабеля к нижним контактам ЛР-6 кВ фидера «ДЛ-18» на ПС 110/35/6 кВ «Дальняя»
113	г. Краснодар, ул. Дальняя, 43а	Точкой поставки № 348 является болтовое присоединение кабельных наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейке фидера «ДЛ-6» на ПС 110/35/6 кВ «Дальняя»
114	г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119	Точкой поставки № 349 являются болтовые присоединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ к неподвижным контактам ЛР-10 кВ в ячейке «З-2-106» на ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2»
115	г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119	Точкой поставки № 350 являются контактные соединения кабельных наконечников на жилах кабелей и линейных разъединителей в ячейках «З-2-11» на ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2»
116	г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119	Точкой поставки № 351 являются контактные соединения кабельных наконечников на жилах кабелей и линейных разъединителей в ячейках «З-2-18» на ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2»
117	г. Краснодар, западнее поселка Колосистый	Точкой поставки № 353 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов жил отходящей ВЛ-10 кВ в месте её присоединения к

		контактам проходных изоляторов в соответствующей ячейке «КС-2» на ПС 35/10 кВ «КНИИСХ»
118	г. Краснодар, восточнее поселка Индустриальный	Точкой поставки № 354 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в месте её присоединения в соответствующей ячейке «Л-5» на ПС 110/35/10 кВ «Лорис»
119	г. Краснодар, Карасунский округ, восточная промзона, южнее завода ОБД	Точкой поставки № 355 являются болтовые соединения кабелей 10 кВ и ошиновки в ячейке 10 кВ фидера «ОБД-9» на ПС 110/10 кВ «ОБД»
120	г. Краснодар, Карасунский округ, восточная промзона, южнее завода ОБД	Точкой поставки № 356 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ОБД-5» в местах их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «ОБД»
121	г. Краснодар, Карасунский округ, восточная промзона, южнее завода ОБД	Точкой поставки № 357 являются болтовые соединения кабелей 10 кВ и ошиновки в ячейке 10 кВ фидера «ОБД-10» на ПС 110/10 кВ «ОБД»
122	г. Краснодар, Карасунский округ, восточная промзона, южнее завода ОБД	Точкой поставки № 358 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ОБД-6» в местах их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «ОБД»
123	г. Краснодар, 2-ой Воронежский проезд	Точкой поставки № 359 являются контактные болтовые присоединение кабельных наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейке «ПФ-7» на ПС 110/6 кВ «Парфюмерная»
124	г. Краснодар, 2-ой Воронежский проезд	Точкой поставки № 360 являются болтовые контактные соединения кабеля 6 кВ и ЛР 6 кВ фидера «ПФ-3» на ПС 110/6 кВ «Парфюмерная»
125	г. Краснодар, 2-ой Воронежский проезд	Точкой поставки № 361 являются болтовые контактные соединения кабелей 6 кВ и ЛР 6 кВ фидера «ПФ-14» на ПС 110/6 кВ «Парфюмерная»
126	г. Краснодар, 2-ой Воронежский проезд	Точкой поставки № 362 являются контактные болтовые присоединение кабельных наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейке «ПФ-12» на ПС 110/6 кВ «Парфюмерная»
127	г. Краснодар, 2-ой Воронежский проезд	Точкой поставки № 363 являются болтовые контактные соединения кабеля 6 кВ и ЛР 6 кВ фидера «ПФ-2» на ПС 110/6 кВ «Парфюмерная»
128	г. Краснодар, 2-ой Воронежский проезд	Точкой поставки № 364 являются болтовые присоединение кабельных наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейке «ПФ-6» на ПС 110/6 кВ «Парфюмерная»
129	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Уральская/ул. Сормовская	Точкой поставки № 365 являются болтовые соединения КЛ-10 кВ в линейной ячейке «ЛШ-205» на ПС 110/10 кВ «Пашковская»

130	г. Краснодар, ул. Промышленная / ул. Садовая	Точкой поставки № 366 являются болтовые контактные соединения кабеля 6 кВ и ЛР-6 кВ фидера 6 кВ «ПТ-5» на ПС 35/6 кВ «Путевая»
131	г. Краснодар, ул. Промышленная / ул. Садовая	Точкой поставки № 367 является болтовое присоединение кабельных наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейке «ПТ-1» на ПС 35/6 кВ «Путевая»
132	г. Краснодар, ул. Промышленная / ул. Садовая	Точкой поставки № 368 являются наконечники жил электрического кабеля 6 кВ фидера «ПТ-7» на ПС 35/6 кВ «Путевая»
133	г. Краснодар, ул. Промышленная / ул. Садовая	Точкой поставки № 369 является болтовое присоединение кабельных наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейке «ПТ-4» на ПС 35/6 кВ «Путевая»
134	г. Краснодар, ул. Солнечная/ул. Ростовское шоссе	Точкой поставки № 370 являются болтовые контактные соединения кабелей 6 кВ т ЛР-6кВ фидера «С-15» на ПС 110/35/6 кВ «Северная»
135	г. Краснодар, ул. Солнечная/ул. Ростовское шоссе	Точкой поставки № 372 являются контактные соединения кабеля 6 кВ РУ-6 кВ фидера «С-7» на ПС 110/35/6 кВ «Северная»
136	г. Краснодар, ул. Солнечная/ул. Ростовское шоссе	Точкой поставки № 373 являются контактные соединения кабеля КЛ-6 кВ РУ-6 кВ фидера «С-21» на ПС 110/35/6 кВ «Северная»
137	г. Краснодар, ул. Солнечная/ул. Ростовское шоссе	Точкой поставки № 374 являются болтовые контактные соединения кабелей 6 кВ ЛР-6кВ фидера «С-2» на ПС 110/35/6 кВ «Северная»
138	г. Краснодар, ул. Атарбекова/ул. Герцена	Точкой поставки № 375 является болтовое присоединение кабельных наконечников КЛ-10 кВ к неподвижным контактам ЛР-10 кВ в ячейке «ПТ-304» на ПС 110/10 кВ «Тургеневская»
139	г. Краснодар, ул. Атарбекова/ул. Герцена	Точкой поставки № 376 является болтовое присоединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ к неподвижным контактам ЛР-10 кВ в ячейке «ПТ-302» на ПС 110/10 кВ «Тургеневская»
140	г. Краснодар, ул. Атарбекова/ул. Герцена	Точкой поставки № 377 является болтовое присоединение кабельных наконечников КЛ-10 кВ к неподвижным контактам ЛР-10 кВ в ячейке «ПТ-402» на ПС 110/10 кВ «Тургеневская»
141	г. Краснодар, ул. Дежнева/ул. Магистральная	Точкой поставки № 378 является болтовое контактное соединение кабеля 6 кВ и ЛР-6 кВ фидера «ЮВ-27» ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная»
142	г. Краснодар, ул. Дежнева/ул. Магистральная	Точкой поставки № 379 являются болтовые соединения фидера «ЮВ-25» на ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная»
143	г. Краснодар, ул. Дежнева/ул. Магистральная	Точкой поставки № 381 является болтовое контактное соединение наконечников кабеля 6 кВ к линейному разъединителю 6 кВ фидера «ЮВ-21» на ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная»

144	г. Краснодар, ул. Дежнева/ул. Магистральная	Точкой поставки № 383 являются наконечники отходящего кабеля 6 кВ в ячейке «ЮВ-1» на ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная»
145	г. Краснодар, ул. Дежнева/ул. Магистральная	Точкой поставки № 384 являются контактные присоединения наконечников кабеля к шинам ячейки 6 кВ «ЮВ-12» на ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная»
146	г. Краснодар, ул. Минская, 120а	Точкой поставки № 385 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ЮЗ-105» в точках присоединения к оборудованию ячеек РУ 10 кВ на ПС 110/10 кВ «Юго-Западная»
147	г. Краснодар, ул. Минская, 120а	Точкой поставки № 386 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ЮЗ-204» в точках присоединения к оборудованию ячеек РУ 10 кВ на ПС 110/10 кВ «Юго-Западная»
148	г. Краснодар, Ейское шоссе	Точкой поставки № 1701 является место присоединения отходящей КЛ-10 кВ к неподвижным контактам в ячейке «ВК-8» на ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат»
149	г. Краснодар, Ейское шоссе	Точкой поставки № 1702 является место присоединения отходящей КЛ-10 кВ к неподвижным контактам в ячейке «ВК-3» на ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат»
150	г. Краснодар, Ейское шоссе	Точкой поставки № 1703 является место присоединения отходящей КЛ-10 кВ к неподвижным контактам в ячейке «ВК-14» на ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат»
151	г. Краснодар, Ейское шоссе	Точкой поставки № 1705 является место присоединения отходящей КЛ-10 кВ к неподвижным контактам в ячейке «ВК-11, 2-ая КЛ» на ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат»
152	г. Краснодар, Ейское шоссе	Точкой поставки № 2526 является место присоединения отходящей КЛ-10 кВ к неподвижным контактам в ячейке «ВК-11, 1-ая КЛ» на ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат»
153	г. Краснодар, Ейское шоссе	Точкой поставки № 1707 является место присоединения отходящей КЛ-10 кВ к неподвижным контактам в ячейке «ВК-4» на ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат»
154	г. Краснодар, севернее поселка Белозерный	Точкой поставки № 1709 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников в местах их присоединения в соответствующей ячейке «ВР-5» на ПС 110/35/10кВ «ВНИИРИС»

155	г. Краснодар, севернее поселка Белозерный	Точкой поставки № 1708 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников в местах их присоединения в соответствующей ячейке «ВР-6» на ПС 110/35/10кВ «ВНИИРИС».
156	г. Краснодар, южнее поселка Колосистый	Точкой поставки № 1710 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников в местах их присоединения в соответствующей ячейке «ВЗ-3» на ПС 110/35/10 кВ «Водозабор»
157	г. Краснодар, ул. Большевикская,320/3	Точкой поставки № 1711 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов жил отходящей ВЛ-10 кВ «К-11» в местах их присоединения к контактам проходных изоляторов в соответствующей ячейках РУ 10 кВ на ПС 35/10кВ «Калинино»
158	г. Краснодар, ул. Большевикская,320/3	Точкой поставки № 1712 являются контактные (болтовые) соединения зажимов жил отходящей ВЛ-10 кВ «К-3» в местах их присоединения к контактам проходных изоляторов в соответствующей ячейках РУ 10 кВ на ПС 35/10кВ «Калинино»
159	г. Краснодар, ул. Большевикская,320/3	Точкой поставки № 1713 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов жил отходящей ВЛ-10 кВ «К-1» в местах их присоединения к контактам проходных изоляторов в соответствующей ячейках РУ 10 кВ на ПС 35/10кВ «Калинино»
160	г. Краснодар, ул. Большевикская,320/3	Точкой поставки № 1714 является болтовое контактное соединение кабеля 10 кВ к ЛР-10 кВ в ячейке «К-7» на ПС 35/10кВ «Калинино».
161	г. Краснодар, ул. Большевикская,320/3	Точкой поставки № 1715 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов жил отходящей ВЛ-10 кВ «К-15» в местах их присоединения к контактам проходных изоляторов в соответствующей ячейках РУ 10 кВ на ПС 35/10кВ «Калинино»
162	г. Краснодар, ул. Большевикская,320/3	Точкой поставки № 1716 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «К-6» в месте их присоединения к контактам проходных изоляторов в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 35/10кВ «Калинино»
163	г. Краснодар, ул. Большевикская,320/3	Точкой поставки № 1717 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «К-4» в месте их присоединения к контактам проходных изоляторов в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 35/10кВ «Калинино»
164	г. Краснодар, ул. Большевикская,320/3	Точкой поставки № 1718 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «К-2» в месте их

		присоединения к контактам проходных изоляторов в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 35/10кВ «Калинино»
165	г. Краснодар, ул. Большевикская, 320/3	Точкой поставки № 1719 является болтовое контактное соединение кабеля 10 кВ к ЛР-10 кВ в ячейке «К-8» на ПС 35/10 кВ «Калинино»
166	г. Краснодар, территория Кислородного завода	Точкой поставки № 1720 являются кабельные наконечники КЛ-6 кВ присоединенные к нижним разъемам ячейки КЗ-21 в ЗРУ-6 кВ на ПС 110/6 «Кислородный завод»
167	г. Краснодар, территория Кислородного завода	Точкой поставки № 1721 являются контактные присоединения кабельных линий 6 кВ марки АСБ-10 3х240 к ЛР-6 кВ ячейки «КЗ-17» на ПС 110/6 «Кислородный завод»
168	г. Краснодар, территория Кислородного завода	Точкой поставки № 1722 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «КЗ-11» на ПС 110/6 «Кислородный завод»
169	г. Краснодар, территория Кислородного завода	Точкой поставки № 1724 являются болтовые кабельные соединения ЛР-6 кВ и кабеля 6 кВ АСБ 3*240 фидера «КЗ-7» на ПС 110/6 «Кислородный завод»
170	г. Краснодар, ул. Уральская	Точка поставки № 2533 устанавливается на наконечниках ВА-17 кабеля АСБ-6 (3х120) в сторону ТП-639 6/0,4 кВ 1 сп. 6 кВ. (ООО «ЮТК»)
171	г. Краснодар, ул. Уральская	Точка поставки № 2534 устанавливается на наконечниках ВА-17 кабеля АСБ-6 (3х120) в сторону ТП-639 6/0,4 кВ 2 сп. 6 кВ. (ООО «ЮТК»)
172	г. Краснодар, ул. Уральская	Точка поставки № 2535 устанавливается на наконечниках кабеля АСБ-6 (3х120) в ячейке № 8 ТП-697п 6/0,4 кВ 2 сп (резерв ОАО «Алюминийстальконструкция»)
173	г. Краснодар, территория Кислородного завода	Точкой поставки № 1726 является болтовое присоединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейке фидера «КЗ-3» на ПС 110/6 «Кислородный завод»
174	г. Краснодар, территория Кислородного завода	Точкой поставки № 1728 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «КЗ-18» на ПС 110/6 «Кислородный завод»
175	г. Краснодар, территория Кислородного завода	Точкой поставки № 1729 являются болтовые контактные соединения кабеля 6 кВ от ТП-629п и Л.Р. 6 кВ фидера «КЗ-10» ПС 110/6 кВ «Кислородный завод»
176	г. Краснодар, территория Кислородного завода	Точкой поставки № 1730 являются болтовые присоединения кабеля, к нижним контактам ЛР-6 кВ ячейки «КЗ-14» ПС 110/6 «Кислородный завод»

177	г. Краснодар, территория Кислородного завода	Точкой поставки № 1732 является болтовое присоединение кабельных наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейке фидера «КЗ-6» на ПС 110/6 «Кислородный завод»
178	г. Краснодар, территория Кислородного завода	Точкой поставки № 1733 являются контактные присоединения кабельных линий 6 кВ марки АСБ-10 3х240 к ЛР-6 кВ ячейки «КЗ-4» на ПС 110/6 «Кислородный завод».
179	г. Краснодар, западное стекльно-керамического завода	Точкой поставки № 1734 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «НС-4-60» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителя в соответствующей ячейке РУ-6 кВ на ПС 35/10/6кВ «НС-4».
180	г. Краснодар, ул. Поселок Курортный /ул. Почтовая	Точкой поставки № 1735 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «ПЧ-3» на ПС 110/10 кВ «Почтовая»
181	г. Краснодар, ул. Поселок Курортный /ул. Почтовая	Точкой поставки № 1736 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «ПЧ-1» на ПС 110/10 кВ «Почтовая»
182	г. Краснодар, ул. Поселок Курортный /ул. Почтовая	Точкой поставки № 1737 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «ПЧ-7» на ПС 110/10 кВ «Почтовая»
183	г. Краснодар, ул. Поселок Курортный /ул. Почтовая	Точкой поставки № 1739 являются болтовые присоединение кабельных наконечников КЛ-10 кВ к неподвижным контактам ЛР-10 кВ в ячейке фидера «ПЧ-9» на ПС 110/10кВ «Почтовая».
184	г. Краснодар, ул. Поселок Курортный /ул. Почтовая	Точкой поставки № 1740 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «ПЧ-401» на ПС 110/10 кВ «Почтовая»
185	г. Краснодар, ул. Поселок Курортный /ул. Почтовая	Точкой поставки № 1741 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «ПЧ-402» на ПС 110/10 кВ «Почтовая»
186	г. Краснодар, ул. Поселок Курортный /ул. Почтовая	Точкой поставки № 1742 является болтовое присоединение кабельных наконечников КЛ-10 кВ к неподвижным контактам ЛР-10 кВ в ячейке фидера «ПЧ-403» на ПС 110/10кВ «Почтовая».
187	г. Краснодар, ул. Поселок Курортный /ул. Почтовая	Точкой поставки № 1744 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «ПЧ-202» на ПС 110/10 кВ «Почтовая»

188	г. Краснодар, ул. Поселок Курортный /ул. Почтовая	Точкой поставки № 1745 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «ПЧ-201» на ПС 110/10 кВ «Почтовая»
189	г. Краснодар, плотина Кубанского моря	Точкой поставки № 1747 являются наконечники присоединения отходящей линии ВЛ-10кВ к проходным изоляторам ячеек «ПБ-5» на ПС 35/10 «Правый берег»
190	г. Краснодар, плотина Кубанского моря	Точкой поставки № 1748 являются наконечники присоединения отходящей линии ВЛ-10кВ к проходным изоляторам ячеек «ПБ-4» на ПС 35/10 «Правый берег»
191	г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Московская, территория завода РИП	Точкой поставки № 1749 являются болтовые контактные соединения КЛ-6 кВ в линейной ячейке «РИП-113» на ПС 110/35/10/6кВ «РИП»
192	г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Московская, территория завода РИП	Точкой поставки № 1750 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «РИП-109» на ПС 110/35/10/6кВ «РИП»
193	г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Московская, территория завода РИП	Точкой поставки № 1751 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «РИП-103» на ПС 110/35/10/6кВ «РИП»
194	г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Московская, территория завода РИП	Точкой поставки № 1752 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «РИП-214» на ПС 110/35/10/6кВ «РИП»
195	г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Московская, территория завода РИП	Точкой поставки № 1753 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «РИП-210» на ПС 110/35/10/6кВ «РИП»
196	г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Московская, территория завода РИП	Точкой поставки № 1754 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «РИП-208» на ПС 110/35/10/6кВ «РИП»
197	г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Московская, территория завода РИП	Точкой поставки № 1755 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «РИП-202» на ПС 110/35/10/6кВ «РИП»
198	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1756 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «СВ-105» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
199	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-	Точкой поставки № 1757 являются контактные (болтовые) соединения

	Кругликовская	кабельных наконечников КЛ-6 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «СВ-216» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
200	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1758 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «СВ-141» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
201	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1759 являются контактные соединения наконечников жил кабеля 6 кВ с неподвижными контактами в ячейках «СВ-133» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
202	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1760 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «СВ-109» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
203	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1761 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «СВ-208» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
204	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1762 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10 кВ «СВ-347» в точках присоединения к оборудованию ячейки РУ-10 кВ на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
205	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1763 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «СВ-117» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
206	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1764 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «СВ-101» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
207	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1765 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-6 кВ «СВ-113» в точках присоединения к оборудованию ячейке РУ 6 кВ на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
208	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1766 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «СВ-121» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
209	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1768 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «СВ-432» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»

210	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1769 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «СВ-450» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
211	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1770 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «СВ-327» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
212	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1771 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «СВ-444» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
213	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1772 являются Контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10 кВ «СВ-448» в точках присоединения к оборудованию ячейки РУ-10 кВ на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
214	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1773 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «СВ-303» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
215	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1774 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «СВ-214» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
216	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1775 являются контактные соединения наконечников жил кабеля 6 кВ с неподвижными контактами в ячейках «СВ-212» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
217	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1776 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «СВ-210» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
218	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1777 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-6 кВ «СВ-206» в точках присоединения к оборудованию ячейке РУ 6 кВ на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
219	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 1778 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «СВ-204» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная».
220	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Старокубанская/ул. Сормовская	Точкой поставки № 1779 являются контактные соединения кабелей 6 кВ «ХБК-205» и ЛР-6 кВ на ПС 110/10/6кВ «ХБК»

221	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Старокубанская/ул. Сормовская	Точкой поставки № 1780 является болтовое присоединение кабельных наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейке «ХБК-201» на ПС 110/10/6кВ «ХБК»
222	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Старокубанская/ул. Сормовская	Точкой поставки № 1781 являются контактные соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «ХБК-317» на ПС 110/10/6кВ «ХБК»
223	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Старокубанская/ул. Сормовская	Точкой поставки № 1782 являются контактные соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «ХБК-312» на ПС 110/10/6кВ «ХБК»
224	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Старокубанская/ул. Сормовская	Точкой поставки № 1783 являются кабельные наконечники фидера «ХБК-311» на ПС 110/10/6кВ «ХБК»
225	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Старокубанская/ул. Сормовская	Точкой поставки № 1784 являются контактные соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «ХБК-310» на ПС 110/10/6кВ «ХБК»
226	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Старокубанская/ул. Сормовская	Точкой поставки № 1785 является болтовое присоединение кабельных наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейке «ХБК-307» на ПС 110/10/6кВ «ХБК»
227	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Старокубанская/ул. Сормовская	Точкой поставки № 1786 являются контактные соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «ХБК-305» на ПС 110/10/6кВ «ХБК»
228	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Старокубанская/ул. Сормовская	Точкой поставки № 1787 являются болтовые контактные соединения кабелей 6 кВ «ХБК-304» и ЛР-6 кВ на ПС 110/10/6кВ «ХБК»
229	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Старокубанская/ул. Сормовская	Точкой поставки № 1788 являются контактные соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «ХБК-103» на ПС 110/10/6кВ «ХБК»
230	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Старокубанская/ул. Сормовская	Точкой поставки № 1789 являются контактные соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «ХБК-104» на ПС 110/10/6кВ «ХБК»
231	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Старокубанская/ул. Сормовская	Точкой поставки № 1790 являются контактные соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «ХБК-153» на ПС 110/10/6кВ «ХБК»
232	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Старокубанская/ул. Сормовская	Точкой поставки № 1791 являются контактные соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «ХБК-354» на ПС 110/10/6кВ «ХБК»

233	г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Старокубанская/ул. Сормовская	Точкой поставки № 1792 являются контактные соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «ХБК-351» на ПС 110/10/6кВ «ХБК»
234	г. Краснодар, х. Ленина, ул. Васюринская	Точкой поставки № 1793 являются наконечники присоединения отходящей линии ВЛ-10 кВ к проходным изолятором ячеек «ХЛ-3» на ПС 35/10кВ «х. Ленина»
235	г. Краснодар, х. Ленина, ул. Васюринская	Точкой поставки № 1794 являются наконечники присоединения отходящей линии ВЛ-10 кВ к проходным изолятором ячеек «ХЛ-2» на ПС 35/10кВ «х. Ленина»
236	г. Краснодар, х. Ленина, ул. Васюринская	Точкой поставки № 1795 являются наконечники присоединения отходящей линии ВЛ-10 кВ к проходным изолятором ячеек «ХЛ-4» на ПС 35/10кВ «х. Ленина»
237	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1797 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «Ю-7 КРУН» 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Южная»
238	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1798 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «Ю-11 КРУН» 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Южная»
239	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1799 является болтовое присоединение кабельных наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейке «Ю-15 КРУН» на ПС 110/35/10/6кВ «Южная»
240	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1800 является болтовое присоединение кабельных наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейке «Ю-10 КРУН» на ПС 110/35/6кВ «Южная»
241	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1801 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «Ю-12 КРУН» 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Южная»
242	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1802 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «Ю-16 КРУН» 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Южная»

243	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1810 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «Ю-31 КРУН» 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Южная»
244	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1811 является болтовое соединение кабельных наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейке «Ю-33 КРУН» на ПС 110/35/6кВ «Южная»
245	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1812 являются болтовые контактные соединения кабеля 6 кВ в ячейке «Ю-35 КРУН» на ПС 110/35/6кВ «Южная»
246	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1813 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «Ю-37 КРУН» 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Южная»
247	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точка поставки № 1814 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «Ю-39 КРУН» 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Южная»
248	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1815 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «Ю-30 КРУН» 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Южная»
249	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1816 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «Ю-32 КРУН» 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Южная»
250	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1803 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «Ю-12 ЗРУ» 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Южная»
251	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1804 являются контакты присоединения наконечников кабеля к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейке «Ю-6 ЗРУ» на ПС 110/35/6кВ «Южная»
252	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1805 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «Ю-10А ЗРУ» 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Южная»

		«Южная»
253	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 2521 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «Ю-10Б ЗРУ» 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Южная»
254	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1806 являются болтовые присоединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейке «Ю-5 ЗРУ» на ПС 110/35/6кВ «Южная»
255	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1807 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «Ю-7 ЗРУ» 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Южная»
256	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1808 являются болтовые присоединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ к неподвижным контактам ЛР-6 кВ в ячейке «Ю-11Б ЗРУ» на ПС 110/35/6кВ «Южная»
257	г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская,2	Точкой поставки № 1809 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ в месте их присоединения в соответствующей ячейке «Ю-14А ЗРУ» 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Южная»
258	г. Краснодар, ул. Северная / ул. Раппиловская	Точкой поставки № 1817 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Ц-1» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6кВ «Центральная»
259	г. Краснодар, ул. Северная / ул. Раппиловская	Точкой поставки № 1818 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Ц-9» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6кВ «Центральная»
260	г. Краснодар, ул. Северная / ул. Раппиловская	Точкой поставки № 1819 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Ц-5» в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6кВ «Центральная»
261	г. Краснодар, ул. Северная / ул. Раппиловская	Точкой поставки № 1820 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Ц-3» «кл-1» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6кВ «Центральная»

262	г. Краснодар, ул. Северная / ул. Рашилиевская	Точкой поставки № 2527 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Ц-3»«КЛ-2» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6кВ «Центральная»
263	г. Краснодар, ул. Северная / ул. Рашилиевская	Точкой поставки № 1821 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Ц-7» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6кВ «Центральная»
264	г. Краснодар, ул. Северная / ул. Рашилиевская	Точкой поставки № 1822 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Ц-11» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6кВ «Центральная»
265	г. Краснодар, ул. Северная / ул. Рашилиевская	Точкой поставки № 1823 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Ц-19» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6кВ «Центральная»
266	г. Краснодар, ул. Северная / ул. Рашилиевская	Точкой поставки № 1824 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Ц-15» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6кВ «Центральная»
267	г. Краснодар, ул. Северная / ул. Рашилиевская	Точкой поставки № 1825 являются Контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Ц-2» в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6кВ «Центральная»
268	г. Краснодар, ул. Северная / ул. Рашилиевская	Точкой поставки № 1826 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Ц-6» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6кВ «Центральная»
269	г. Краснодар, ул. Северная / ул. Рашилиевская	Точкой поставки № 1827 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Ц-8» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6кВ «Центральная»
270	г. Краснодар, ул. Северная / ул. Рашилиевская	Точкой поставки № 1828 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Ц-4» в месте их

		присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6кВ «Центральная»
271	г. Краснодар, ул. Северная / ул. Рахпилиевская	Точкой поставки № 1829 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Ц-12» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6кВ «Центральная»
272	г. Краснодар, ул. Калинина, 1	Точкой поставки № 1830 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «Ф-10 (ТП-579)» в местах их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке ТП-236 п 6/0,4 кВ
273	г. Краснодар, ул. Калинина, 1	Точкой поставки № 1831 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «З-1-9»«кл-1» в местах их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителя в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6кВ «Западная- 1»
274	г. Краснодар, ул. Калинина, 1	Точкой поставки № 2528 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «З-1-9»«кл-2» в местах их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителя в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6кВ «Западная- 1»
275	г. Краснодар, ул. Калинина, 1	Точкой поставки № 1832 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «З-1-7» в местах их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителя в соответствующей ячейке РУ 6 кВ на ПС 35/6кВ «Западная- 1»
276	г. Краснодар, ул. Тополиная аллея	Точкой поставки № 1898 являются контактные соединения наконечников кабеля КЛ-6 кВ и линейного разъединителя в ячейке 23 фидера «ЗИП-110» на ПС 110/10/6кВ «ЗИП»
277	г. Краснодар, ул. Тополиная аллея	Точкой поставки № 1833 являются кабельные наконечники жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ЗИП-203» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в ячейке № 37 на ПС 110/10/6кВ «ЗИП»
278	г. Краснодар, ул. Тополиная аллея	Точкой поставки № 1834 являются контактные соединения наконечника кабеля и линейного разъединителя ячейке 49 фидера «ЗИП-209» на ПС 110/10/6кВ «ЗИП»
279	г. Краснодар, ул. Тополиная аллея	Точкой поставки № 1835 являются контактные (болтовые) соединения шин ячейки 1, «ЗИП-102» на шинах 1 сш. ЗРУ 6 кВ на ПС 110/10/6кВ «ЗИП»

280	г. Краснодар, ул. Захарова, 4	Точкой поставки № 1836 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ- 6 кВ «НПЗ-3» в местах их присоединения к контактам трансформаторов тока в соответствующей ячейке «НПЗ-3» на ПС 110/6кВ «НПЗ»
281	г. Краснодар, ул. Захарова, 4	Точкой поставки № 1837 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ- 6 кВ «НПЗ-11» в местах их присоединения к контактам трансформаторов тока в соответствующей ячейке «НПЗ-11» на ПС 110/6кВ «НПЗ»
282	г. Краснодар, ул. Захарова, 4	Точкой поставки № 1838 являются контактные соединения наконечника кабеля и линейного разъединителя в ячейке «НПЗ-12» на ПС 110/6кВ «НПЗ»
283	г. Краснодар, ул. Захарова, 4	Точкой поставки № 1839 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ- 6 кВ «НПЗ-33» в местах их присоединения к контактам трансформаторов тока в соответствующей ячейке «НПЗ-33» на ПС 110/6кВ «НПЗ».
284	г. Краснодар, ул. Захарова, 4	Точкой поставки № 1841 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ- 6 кВ «НПЗ-39» в местах их присоединения к контактам трансформаторов тока в соответствующей ячейке «НПЗ-39» на ПС 110/6кВ «НПЗ»
285	г. Краснодар, ул. Захарова, 4	Точкой поставки № 1840 являются контактные соединения наконечника кабеля и линейного разъединителя в ячейке фидера «НПЗ-41» на ПС 110/6кВ «НПЗ»
286	г. Краснодар, территория Краснодарской птицефабрики	Точкой поставки № 1842 являются болтовые контактные соединения в месте их присоединения кабеля 10 кВ к ЛР-10 кВ фидера «ПТФ-7» на ПС 110/10кВ «ПТФ»
287	г. Краснодар, территория Краснодарской птицефабрики	Точкой поставки № 1843 являются болтовые контактные соединения в месте их присоединения кабеля 10 кВ к ЛР-10 кВ фидера «ПТФ-9» на ПС 110/10кВ «ПТФ»
288	г. Краснодар, ул. Дзержинского/ул. Кореновская	Точкой поставки № 2241 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10 кВ «ЭН-1» на ПС 35/10 кВ «Энка»
289	г. Краснодар, ул. Дзержинского/ул. Кореновская	Точкой поставки № 2242 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10 кВ «ЭН-7» на ПС 35/10 кВ «Энка»

290	г. Краснодар, ул. Держинского/ул. Кореновская	Точкой поставки № 2243 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10 кВ «ЭН-2» на ПС 35/10 кВ «Энка»
291	г. Краснодар, ул. Держинского/ул. Кореновская	Точкой поставки № 2244 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10 кВ «ЭН-8» на ПС 35/10 кВ «Энка»
292	г. Краснодар, ул. Селезнева	Точкой поставки № 2170 является болтовое соединение кабельных наконечников к шине ячейки «В-106» ПС 110/10/6 «Восточная»
293	г. Краснодар, ул. Селезнева	Точкой поставки № 2171 является болтовое соединение кабельных наконечников к шине ячейки «В-203» ПС 110/10/6 «Восточная»
294	г. Краснодар, ул. Селезнева	Точкой поставки № 2172 является болтовое соединение кабельных наконечников к шине ячейки «В-215» ПС 110/10/6 «Восточная»
295	г. Краснодар, ул. Селезнева	Точкой поставки № 2173 является болтовое соединение кабельных наконечников к шине ячейки «В-214» ПС 110/10/6 «Восточная»
296	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 2501 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «СВ-353» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
297	г. Краснодар, ул. Кругликовская/ул. Восточно-Кругликовская	Точкой поставки № 2502 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в местах их присоединения в соответствующей ячейке «СВ-436» на ПС 110/10/6кВ «Северо-Восточная»
298	г. Краснодар, ул. Трамвайная, 4	Точка поставки № 1867 на болтовых соединениях в месте подключения КЛ-6 кВ к линейному разъединителю в ячейке № 6 ПС 220/110/35/6 кВ «Краснодарская ГЭЦ»
299	г. Краснодар, ул. Дежнёва, 42	Точка поставки № 2 устанавливается в ТП -1420п 6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ хлораторной водозабора Восточный-2 на болтовом присоединении ШР гр. 2 отходящего кабеля в сторону ООО «Панорама»
300	г. Краснодар, ул. Дежнёва, 42	Точка поставки № 3 устанавливается на контактном соединении наконечников воздушного ввода отходящей линии и предохранителей в павильоне скважины № 32 0,4 кВ
301	г. Краснодар, Первомайская роша	Точка поставки № 4 устанавливается на кабельных наконечниках в РУ-6 кВ ТП-265п 6/0,4 кВ отходящего кабеля в сторону ТП-212п 6/0,4 кВ МУП «Парки, инвестиции, туризм» муниципального образования г. Краснодар

302	г. Краснодар, ул. Калинина, 102	Точка поставки № 5 устанавливается в ТП-885п 6/0,4 кВ на нижних клеммах рубильника отходящего фидера № 3, ЗРУ-0,4 кВ
303	г. Краснодар, насосная «Иловая»	Точка поставки № 6 устанавливается на нижних губках рубильника Р-1 насосной станции Иловая ОСК-1 0,4 кВ (электрооборудование от ТП-636п 6/0,4 кВ)
304	г. Краснодар, насосная «Иловая»	Точка поставки № 7 устанавливается на нижних контактах рубильника-0,4 кВ в щите 0,4 кВ Иловой насосной станции ОСК-1 0,4 кВ (электрооборудование от ТП-636п 6/0,4 кВ)
305	г. Краснодар, насосная «Иловая»	Точка поставки № 8 устанавливается на верхних клеммах автоматического выключателя фидера ЧП Шителъ Ю.В. в щитовой Иловой насосной ОСК-1 0,4 кВ (электрооборудование от ТП-636п 6/0,4 кВ)
306	г. Краснодар, насосная «Иловая»	Точка поставки № 9 устанавливается на месте подключения вводного автомата АП50Б-3МТ (25А) к сборным шинам ВРУ-0,4 кВ Иловой насосной ОСК-1 0,4 кВ (электрооборудование от ТП-636п 6/0,4 кВ)
307	г. Краснодар, ГНКС-1 Калинина, 102	Точка поставки № 10 устанавливается на конечниках кабеля подходящего к рубильнику в щитке РУ-0,4 кВ ТП-1141п 6/0,4 кВ (ГНКС № 1) в сторону ГСК-13.
308	г. Краснодар, очистные сооружения -1 Калинина, 102	Точка поставки № 11 устанавливается на месте присоединения кабельных линий 0,4 кВ от ТП-636п 6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ 1 сш 0,4 кВ, к вводным рубильникам в ВРУ 0,4 кВ Котельной
309	г. Краснодар, очистные сооружения -1 Калинина, 102	Точка поставки № 12 устанавливается на месте присоединения кабельных линий 0,4 кВ от ТП-636п 6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ 2 сш 0,4 кВ к вводным рубильникам в ВРУ 0,4 кВ Котельной
310	г. Краснодар, очистные сооружения -2 Калинина, 102	Точка поставки № 13 устанавливается на вводе 1 кабеля 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ котельной ОСК-2 (электрооборудование от ТП-1144п 10/0,4 кВ)
311	г. Краснодар, очистные сооружения -2 Калинина, 102	Точка поставки № 14 устанавливается на вводе 2 кабеля 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ котельной ОСК-2 (электрооборудование от ТП-1144п 10/0,4 кВ)
312	г. Краснодар, водозабор Витаминкомбината	Точка поставки № 15 устанавливается на болтовых присоединениях кабеля 0,4 кВ к нижним губкам предохранителей рубильника № 1, секция 1, ячейка № 7, установленных в РУ-0,4 кВ ТП-169п 6/0,4 кВ
313	г. Краснодар, ул. Дзержинского	Точка поставки № 16 устанавливается на болтовом соединении отходящего фидера «ООО Светосервис - Кубань» 0,4 кВ от КТП-840п 10/0,4 кВ
314	г. Краснодар, ул. Дзержинского	Точка поставки № 17 устанавливается на концевой опоре ВЛ-0,4 кВ от

		КТП-842 10/0,4 К и линии ВЛ-0,4 кВ «ГСК 156»
315	г. Краснодар, ул. Дзержинского	Точка поставки № 18 устанавливается на болтовом соединении рубильника 0,4 кВ в КТП-808п 10/0,4 кВ ф МУ «Служба заказчика»
316	г. Краснодар, ул. Каляева, 198	Точка поставки № 19 устанавливается на нижних контактах предохранителя в РУ-0,4 кВ руб. № 3 КТП-1406п 6/0,4 кВ
317	г. Краснодар, ул. Каляева, 194	Точка поставки № 20 устанавливается на болтовом соединении на рубильнике во ВРУ-0,4 кВ ТП-563п 6/0,4 кВ фидер «ПК-202»
318	г. Краснодар, ул. Каляева, 194	Точка поставки № 21 устанавливается в месте присоединения КЛ-0,4 кВ с ТП-563п 6/0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ котельной ОАО «Краснодартеплоэнерго»
319	г. Краснодар, ул. Каляева, 194	Точка поставки № 22 устанавливается в месте присоединения КЛ-0,4 кВ с ТП-563п 6/0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ котельной ОАО «Краснодартеплоэнерго»
320	г. Краснодар, ул. Каляева, 198	Точка поставки № 23 устанавливается на кабельных конечниках в РУ-0,4 кВ ТП-1356п 10/0,4 кВ Т-1, фидер «ГУП КК Кубаньводкомплекс»
321	г. Краснодар, ул. Каляева, 198	Точка поставки № 24 устанавливается на кабельных конечниках в РУ-0,4 кВ ТП-1356п 10/0,4 кВ Т-2, фидер «ГУП КК Кубаньводкомплекс»
322	г. Краснодар, ул. Каляева, 198	Точка поставки № 25 устанавливается на месте присоединения отходящего кабеля АСБ-10 к ВН в ТП-1356п 10/0,4 кВ ячейка № 6
323	г. Краснодар, ул. Каляева, 198	Точка поставки № 26 устанавливается на болтовом присоединении КЛ-10 кВ к выключателю нагрузки в РУ-10 кВ ТП-1356п 10/0,4 кВ в сторону ТП-828 10/0,4 кВ
324	г. Краснодар, ул. Каляева, 198	Точка поставки № 27 устанавливается в ТП-1356п 10/0,4 кВ РУ-10 кВ ячейки № 8 на месте присоединения кабеля отходящего в сторону ТП-370 10/0,4 кВ
325	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точки поставки № 28 устанавливается в РУ-0,4 кВ павильона скважины 166, 167 на верхних губках рубильника КТП-672п 6/0,4 кВ в/з Восточный I фидер «ООО Фрайбург»
326	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 29 устанавливается в павильоне артезианской скважины куст № 3 в/з Восточный-1 на болтовом присоединении питающей кабельной линии к рубильнику фидера «ЧП Левищев»
327	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 30 устанавливается на болтовом присоединении отходящей кабельной линии к нижним губкам рубильника артезианской скважины. 161 фидер «ЧП Дегтярев»

328	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 31 устанавливается на нижних губках рубильника Р-100А скважины 161, куст № 1 водозабора «Восточный-1» фидер «Кубань Алл Групп»
329	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 32 устанавливается на болтовых соединениях кабеля к рубильнику ЯРБ-100 в павильоне скважины 161 в/з Восточный-1 фидер «Юкон-К»
330	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 33 устанавливается на болтовых присоединениях кабеля 6 кВ отходящего из ячейки 20 ТП-663п 6/0,4 кВ на ТП-692 6/0,4 кВ
331	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 34 устанавливается в месте болтового присоединения наконечников кабеля к шинам РУ-0,4 кВ ТП-671п 6/0,4 кВ фидера «ОАО ВымпелКом»
332	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 35 устанавливается в ТП-671п 6/0,4 кВ в месте присоединения кабеля «ЧП Кушнарев»
333	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 36 устанавливается на болтовых присоединениях кабеля 0,4 кВ к нижним губкам предохранителей рубильника установленного в РУ-0,4 кВ ТП-671п 6/0,4 кВ фидер «ОАО МТС»
334	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 37 устанавливается в месте присоединения кабеля (отходящей линии 0,4 кВ) к рубильнику БПВ-100, смонтированном с узлом учета электроэнергии в РЩ-0,4 кВ, КНС «Гидростроя», ТП-460п 6/0,4 кВ
335	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 38 устанавливается на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-672 п в/з Восточный-1 у кабельных наконечниках отходящего кабеля в сторону ВОА
336	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 39 устанавливается на болтовом присоединении КЛ-0,4 кВ к рубильнику РУ-0,4 кВ в павильоне скважин куст № 3 в/з Восточный-1 фидера «ЧП Щербаков»
337	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 40 устанавливается в РУ-0,4 кВ ТП-672п 6/0,4 кВ на месте присоединения кабеля отходящего в сторону ГПК-43, к рубильнику ЯБПВ-2
338	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 41 устанавливается на болтовом соединении отходящей кабельной линии в сторону ГСК-42А к рубильнику в КТП-672п 6/0,4 кВ
339	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 42 устанавливается на болтовом присоединении отходящей кабельной линии в сторону ГСК-84 к рубильнику в КТП-672п

		6/0,4 кВ
340	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 43 устанавливается на болтовом присоединении отходящей кабельной линии к рубильнику в КТП-672п 6/0,4 кВ в/з Восточный-1
341	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 44 устанавливается на болтовом присоединении отходящей кабельной линии к рубильнику в КТП-672 6/0,4 кВ п в/з Восточный-1
342	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 45 устанавливается на нижних губках рубильника ВРУ-0,4 кВ ТП-672п 6/0,4 кВ фидера «ГСК-45»
343	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 46 устанавливается на нижних губках рубильника № 3 на месте присоединения кабеля отходящего в сторону «РАВ» в КТП-672п 6/0,4 кВ
344	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 47 устанавливается на автоматическом выключателе АП-50 в КТП-729п 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ в/з «Восточный-1» фидер «Киек»
345	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 48 устанавливается в павильоне № 13 в/з Восточный-1 на болтовом присоединении КЛ-0,4 кВ к нижним губкам рубильника фидера «ПСКО»
346	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 49 устанавливается на 47 опоре ВЛ-6 кВ от ТП-663п 6/0,4 кВ Восточного водозабора № 1 в сторону ТП-278п 6/0,4 кВ
347	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 50 устанавливается на нижних губках рубильника в павильоне скважины 179 в/з «Восточный-1» (электрооборудование от ТП-731п 6/0,4 кВ)
348	г. Краснодар, Восточный в/з -1	Точка поставки № 51 устанавливается на присоединении линейными зажимами кабельного спуска к ВЛ-0,4 кВ от КТП-732п 6/0,4 кВ в/з Восточный-1 куст № 7
349	г.Краснодар, Дежнёва,42	Точка поставки № 52 устанавливается на болтовом присоединении кабеля 6 кВ в ячейке № 9 ТП-1420п 6/0,4 кВ в сторону ТП-657п 6/0,4 кВ
350	г.Краснодар, Дежнёва,42	Точка поставки № 53 устанавливается в РУ-0,4 кВ ТП-372п 6/0,4 кВ куста № 1 в/з Восточный II на болтовом присоединении отходящего кабеля к рубильнику фидер «ООО Роснефть Нефтебаза»

351	г.Краснодар, Дежнёва,42	Точка поставки № 54 устанавливается в месте присоединения кабеля электроснабжения ГСК в ВРУ-0,4 кВ, Восточного водозабора № 2, фидера «ГСК-86»
352	г.Краснодар, Дежнёва,42	Точка поставки № 55 устанавливается в РУ-0,4 кВ куста № 1 в/з Восточный II на болтовом присоединении отходящего кабеля к рубильнику фидера «ЧП Волкова»
353	г.Краснодар, Дежнёва,42	Точка поставки № 56 устанавливается в РУ-0,4 кВ КТП-372п 6/0,4 кВ в/з Восточный-2 на болтовом присоединении отходящей кабельной линии к рубильнику фидера «Селькомп»
354	г.Краснодар, Дежнёва,42	Точка поставки № 57 устанавливается в РУ-0,4 кВ КТП-372п в/з Восточный 2 на болтовом присоединении отходящей кабельной линии к рубильнику фидера «ЧП Селезнева»
355	г.Краснодар, Дежнёва,42	Точка поставки № 58 устанавливается павильоне в РУ-0,4 кВ КТП-372п 6/0,4 кВ в/з Восточный 2 на болтовом присоединении отходящей КЛ-0,4 кВ к рубильнику фидера «ИП Латашко»
356	г.Краснодар, Дежнёва,42	Точка поставки № 59 устанавливается на болтовом соединении опоры от КЛ-0,4 кВ скв.109 в/з Восточный-2 фидера «ЧП Обдалов»
357	г.Краснодар, Дежнёва,42	Точка поставки № 60 устанавливается на болтовом присоединении ВЛ-0,4 кВ к рубильнику РУ-0,4 кВ в павильоне скважины 109 куст 3 в/з Восточный № 2 фидера «ООО Артемида»
358	г.Краснодар, Дежнёва,42	Точка поставки № 61 устанавливается на изоляторах опоры ВЛ-6 кВ идущей из ТП-1420п 6/0,4 кВ КТП-529п 6/0,4 кВ в ТП-546п 6/0,4 кВ
359	г.Краснодар, Дежнёва,42	Точка поставки № 62 устанавливается на болтовом присоединении к нижним губкам рубильника РУ-0,4 кВ 1 сп. ТП-1420п 6/0,4 кВ КЛ-0,4 кВ фидера «ГСК-12»
360	г.Краснодар, Дежнёва,42	Точка поставки № 63 устанавливается на верхних клеммах автоматического включателя АП-50 от ТСН № 2 в/з Восточный ТП-1420п 6/0,4 кВ, фидера «ООО Первый оконный завод»
361	г.Краснодар, Дежнёва,42	Точка поставки № 64 устанавливается на болтовом соединении кабеля к автомату А3124 ТП-1420п 6/0,4 кВ, фидера «ЧП Гонтарева»
362	г.Краснодар, Дежнёва,42	Точка поставки № 65 устанавливается в месте присоединения линии ввода ООО «Краснодарспецкоммунводстрой» кабеля в ТП-1420п 6/0,4 кВ в/з Восточный 2

363	г.Краснодар, Дежнёва,42	Точка поставки № 66 устанавливается на кабельных наконечниках, подключенных к рубильнику в РУ-0,4 кВ хлораторной водозабора «Восточный 2» присоединенных болтовыми зажимами фидера «ЧП Алиев» (электроснабжение ТП-1420п 6/0,4 кВ)
364	г.Краснодар, Дежнёва,42	Точка поставки № 67 устанавливается в РУ-0,4 кВ «Хлораторная» в/з Восточный 2 на месте присоединения кабеля АВВГ 4х10 к нижним клеммам предохранителей отходящего в сторону ПБОЮЛ Емельянов Н.ПОСЕЛОК (электроснабжение ТП-1420п 6/0,4 кВ)
Точки приема по ГТП Белореченск (PNESKRA12)		
1	г. Белореченск, пересечение улиц Красноармейская и Победы	Точкой поставки № 164 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ОС-1» в месте их присоединения в соответствующей ячейки РУ -10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения»
2	г. Белореченск, пересечение улиц Красноармейская и Победы	Точкой поставки № 165 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ОС-3» в месте их присоединения в соответствующей ячейки РУ -10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения»
3	г. Белореченск, пересечение улиц Красноармейская и Победы	Точкой поставки № 166 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ОС-5» в месте их присоединения в соответствующей ячейки РУ -10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения»
4	г. Белореченск, пересечение улиц Красноармейская и Победы	Точкой поставки № 167 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ОС-15» в месте их присоединения в соответствующей ячейки РУ -10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения»
5	г. Белореченск, пересечение улиц Красноармейская и Победы	Точкой поставки № 168 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ОС-10» в месте их присоединения в соответствующей ячейки РУ -10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения»
6	г. Белореченск, пересечение улиц Красноармейская и Победы	Точкой поставки № 169 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ОС-14» в месте их присоединения в соответствующей ячейки РУ -10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения»
7	Белореченский район, поселок Родники,	Точкой поставки № 170 являются контактные (болтовые) соединения

	ул. Аэродромная	кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ПЗ-5» в месте их присоединения в соответствующей ячейки РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Промзона»
8	Белореченский район, поселок Родники, ул. Аэродромная	Точкой поставки № 171 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ПЗ-10» в месте их присоединения в соответствующей ячейки РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Промзона»
9	г. Белореченск, пересечение улиц Придорожная и Энгузиастов	Точкой поставки № 1054 являются контактные (болтовые) соединения алюминиевых наконечников шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ ОС-3 в месте их соединения к неподвижным ножам разъединителя Р-10 № 928 ТП № ОС-3-КРН-10 № 929 на опоре № 77
Точки приема по ГТП Новокубанск (PNECKRA13)		
1	г. Новокубанск, ул. Красная / ул. Кутузова	Точкой поставки № 172 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящих ВЛ-10 кВ в месте их присоединения к проходным изоляторам КРУН-10кВ ячеек № 5 «КН-3» ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ»
2	г. Новокубанск, ул. Красная / ул. Кутузова	Точкой поставки № 173 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящих ВЛ-10 кВ в месте их присоединения к проходным изоляторам КРУН-10кВ ячеек № 3 «КН-7» ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ»
3	г. Новокубанск, ул. Красная / ул. Кутузова	Точкой поставки № 174 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящих ВЛ-10 кВ в месте их присоединения к проходным изоляторам КРУН-10кВ ячеек № 9 «КН-9» ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ»
4	г. Новокубанск, ул. Победы между жилыми домами 31 и 33	Точкой поставки № 175 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в месте присоединения к проходным изоляторам КРУН-10 кВ ячейки 13 «НВ-3» ПС 35/10 кВ «Новокубанская»
5	г. Новокубанск, ул. Победы между жилыми домами 31 и 33	Точкой поставки № 176 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в месте присоединения к проходным изоляторам КРУН-10 кВ ячейки 17 «НВ-5» в ПС 35/10 кВ «Новокубанская»

6	г. Новокубанск, ул. Победы между жилыми домами 31 и 33	Точкой поставки № 177 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в месте присоединения к проходным изоляторам КРУН-10 кВ ячейки 15 «НВ-7» ПС 35/10 кВ «Новокубанская»
7	г. Новокубанск, ул. Победы между жилыми домами 31 и 33	Точкой поставки № 178 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в месте присоединения к проходным изоляторам КРУН-10 кВ ячейки 3 «НВ-4» ПС 35/10 кВ «Новокубанская»
8	г. Новокубанск, ул. Победы между жилыми домами 31 и 33	Точкой поставки № 179 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в месте присоединения к проходным изоляторам КРУН-10 кВ ячейки 6 «НВ-6» ПС 35/10 кВ «Новокубанская»
9	г. Новокубанск, ул. Новаторов / ул. Кузнечная	Точкой поставки № 180 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ -10 кВ «КП-1» в месте ее присоединения к проходным изоляторам ячейки «КП-1» РП 10 кВ «Капраново»
10	г. Новокубанск, ул. 8 Марта (Водокачка)	Точкой поставки № 181 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ фидера «НВ-7» в месте присоединения к проходным изоляторам РУ-10кВ ЗТП-10/0,4кВ «НВ -1-50/100 кВа»
11	г. Новокубанск, ул. Садовая / ул. Западная	Точкой поставки № 182 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10 «НВ-2» кВ в сторону спиртзавода в месте их присоединения к проходным изоляторам ячейки 10 кВ «СМВ-2» ВЛ-10 кВ «НВ-2»
Точки приема по ГТП Туапсе (PNESKRA14)		
1	Туапсинский район, поселок Новомихайловский	Точкой поставки № 183 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «Нм-1» в месте их присоединения в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Новомихайловская»
2	Туапсинский район, поселок Новомихайловский	Точкой поставки № 184 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «Нм-11» в месте их присоединения в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Новомихайловская»
3	Туапсинский район, поселок Новомихайловский	Точкой поставки № 185 являются контактные (болтовые) соединения

		кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «Нм-8» в месте их присоединения в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Новомихайловская»
4	г. Туапсе, ул. Бондаренко, 6	Точкой поставки № 186 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «ТГ-2» в месте их присоединения в соответствующей ячейке РУ -6 кВ на ПС 110/6 кВ «Туапсе-Городская»
5	г. Туапсе, ул. Бондаренко, 6	Точкой поставки № 187 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «ТГ-6» в месте их присоединения в соответствующей ячейке РУ -6 кВ на ПС 110/6 кВ «Туапсе-Городская»
6	г. Туапсе, ул. Бондаренко, 6	Точкой поставки № 188 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «ТГ-16» в месте их присоединения в соответствующей ячейке РУ -6 кВ на ПС 110/6 кВ «Туапсе-Городская»
7	г. Туапсе, ул. Бондаренко, 6	Точкой поставки № 189 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «ТГ-18» в месте их присоединения в соответствующей ячейке РУ -6 кВ на ПС 110/6 кВ «Туапсе-Городская»
8	г. Туапсе, ул. Бондаренко, 6	Точкой поставки № 190 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «ТГ-22» в месте их присоединения в соответствующей ячейке РУ -6 кВ на ПС 110/6 кВ «Туапсе-Городская»
9	г. Туапсе, ул. Бондаренко, 6	Точкой поставки № 191 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «ТГ-1» в месте их присоединения в соответствующей ячейке РУ -6 кВ на ПС 110/6 кВ «Туапсе-Городская»
10	г. Туапсе, ул. Бондаренко, 6	Точкой поставки № 192 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «ТГ-9» в месте их присоединения в соответствующей ячейке РУ -6 кВ на ПС 110/6 кВ «Туапсе-Городская»
11	г. Туапсе, ул. Бондаренко, 6	Точкой поставки № 193 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «ТГ-19» в месте их присоединения в соответствующей ячейке РУ -6 кВ на ПС 110/6 кВ «Туапсе-Городская»

		«Туапсе-Городская»
12	г. Туапсе, ул. Победы, рынок	Точкой поставки № 194 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «ТП-77» в месте их присоединения в соответствующей ячейке РУ-6 кВ на ТП-2 6/0,4 кВ
13	г. Туапсе, Набережная, 3	Точкой поставки № 195 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ГТ-16» в месте их присоединения к линейному разъединителю в соответствующей ячейке РУ-6 кВ ПС «Туапсе-Тяговая» 110/10/6кВ
14	г. Туапсе, Набережная, 3	Точкой поставки № 196 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ГТ-17» в месте их присоединения к линейному разъединителю в соответствующей ячейке РУ-6 кВ ПС «Туапсе-Тяговая» 110/10/6кВ
15	г. Туапсе, ул. Весенняя	Точкой поставки № 2160 являются места контактных (болтовых) соединений наконечников кабельного ввода с ВЛ 10 кВ от ТП-Т118 к линейному разъединителю РВ-400 ТП-21 6/0,4 кВ;
16	г. Туапсе, ул. Весенняя	Точкой поставки № 2161 являются места контактных (болтовых) соединений наконечников кабельной линии 10 кВ от ТП 21 6/0,4 кВ с выводами согласующего трансформатора ТМ 10/6 кВ.
17	г. Туапсе, ул. Весенняя	Точкой поставки № 2162 являются места контактных (болтовых) соединений наконечников кабельной линии 6 кВ от ТП 21 6/0,4 кВ с выводами согласующего трансформатора ТМ 10/6 кВ
18	г. Туапсе, ул. Звездная, 34	Точкой поставки № 2156 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников отходящей КЛ-10 кВ «ТП-24» кВ в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителя в РУ-10 кВ ТП-24 10/0,4 кВ в сторону ТП-11 10/0,4 кВ
19	поселок Небуг, ул. Набережная	Точкой поставки № 2157 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ на опоре в сторону ТП-Н173 10/0,4 кВ
20	Туапсинский район, с. Небуг, ул. Приморская, КНС	Точкой поставки № 2150 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10кВ фидера «7» в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Небуг» в соответствующих ячейках в сторону РП-101 10/0,4 кВ
21	Туапсинский район, с. Небуг, ул. Набережная	Точкой поставки № 2153 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10кВ фидера «18» в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Небуг» в соответствующих ячейках в сторону РП-101 10/0,4 кВ

		кВ
22	Туапсинский район, с. Небуг, ул. Центральная, Водозабор	Точкой поставки № 2151 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10 кВ фидера «11» в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Небуг» в соответствующих ячейках в сторону ТПн-178 10/0,4 кВ
23	Туапсинский район, с. Небуг, ул. Центральная, Водозабор	Точкой поставки № 2152 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10 кВ фидера «12» в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Небуг» в соответствующих ячейках в сторону ТПн-178 10/0,4 кВ
24	Туапсинский район, с. Небуг, ул. Приморская, КНС	Точкой поставки № 2154 являются кабельные (болтовые) соединения отходящих КЛ-10 кВ «НБ-3» в ВРУ-10 кВ ТПн-171 10/0,4 кВ в сторону ПС «Небуг»
25	Туапсинский район, с. Небуг, ул. Центральная, Водозабор	Точкой поставки № 2155 являются кабельные (болтовые) соединения отходящих КЛ-10 кВ «НБ-8» в сторону ТПн-171 10/0,4 кВ
26	г. Туапсе, ул. Армавирская, ТЦ Домино	Точкой поставки № 2158 являются кабельные (болтовые) соединения ВЛ-10 кВ Г-9 в месте присоединения к проходным изоляторам в КТПГ-99 10/0,4 кВ
27	г. Туапсе, ул. Армавирская, ТЦ Домино	Точкой поставки № 2159 являются кабельные (болтовые) соединения ВЛ-10 кВ Г-11 в месте присоединения к проходным изоляторам в КТПГ-99 10/0,4 кВ
28	г. Туапсе, ул. Бондаренко, 6	Точкой поставки № 2265 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «ГТ-13» в месте их присоединения в соответствующей ячейке РУ -6 кВ на ПС 110/6 кВ «Туапсе-Городская»
29	г. Туапсе, Набережная, 3	Точка поставки № 197 контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «ГТ-8» в точках присоединения к нижним неподвижным контактам шинпровода в соответствующей ячейке ЗРУ-6 кВ ПС «Туапсе-Тяговая» 110/10/6кВ
30	г. Туапсе, Набережная, 3	Точка поставки № 198 контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «ГТ-6» в точках присоединения к нижним неподвижным контактам шинпровода в соответствующей ячейке ЗРУ-6 кВ ПС «Туапсе-Тяговая» 110/10/6кВ
Точки приема по ГТП Усть-Лабинск (PNESKRA15)		
1	г. Усть-Лабинск, Северо-Западная окраина	Точкой поставки № 199 являются контактные (болтовые) соединения

		аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в местах её присоединения к проходным изоляторам ячейки 10кВ «АС-1» на ПС 35/10 кВ «АГНКС»
2	г. Усть-Лабинск, Северо-Западная окраина	Точкой поставки № 200 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в местах её присоединения к проходным изоляторам ячейки 10кВ «АС-4» на ПС 35/10 кВ «АГНКС»
3	г. Усть-Лабинск, Северо-Западная окраина	Точкой поставки № 201 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в местах её присоединения к проходным изоляторам ячейки 10кВ «АС-8» на ПС 35/10 кВ «АГНКС»
4	г. Усть-Лабинск, Восточная окраина	Точкой поставки № 202 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в местах её присоединения к проходным изоляторам ячейки 10кВ «УВ-1» на ПС 35/10 кВ «Усть-Лабинская II»
5	г. Усть-Лабинск, Восточная окраина	Точкой поставки № 203 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в местах её присоединения к проходным изоляторам ячейки 10кВ «УВ-3» на ПС 35/10 кВ «Усть-Лабинская II»
6	г. Усть-Лабинск, Восточная окраина	Точкой поставки № 204 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в местах её присоединения к проходным изоляторам ячейки 10кВ «УВ-4» на ПС 35/10 кВ «Усть-Лабинская II»
7	г. Усть-Лабинск, Восточная окраина	Точкой поставки № 205 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в местах её присоединения к проходным изоляторам ячейки 10кВ «УВ-6» на ПС 35/10 кВ «Усть-Лабинская II»
8	г. Усть-Лабинск, Северная окраина	Точкой поставки № 206 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в местах её присоединения к проходным изоляторам ячейки 10кВ «СТ-3» на ПС 35/10 кВ «Сельхозтехника»
9	г. Усть-Лабинск, Северная окраина	Точкой поставки № 207 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в местах её присоединения к проходным изоляторам ячейки 10кВ «СТ-5» на ПС 35/10 кВ «Сельхозтехника»
10	г. Усть-Лабинск, Северная окраина	Точкой поставки № 208 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в местах её присоединения к

		проходным изоляторам ячейки 10кВ «СТ-7» на ПС 35/10 кВ «Сельхозтехника»
11	г. Усть-Лабинск, Северная окраина	Точкой поставки № 209 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в местах её присоединения к проходным изоляторам ячейки 10кВ «СТ-4» на ПС 35/10 кВ «Сельхозтехника»
12	г. Усть-Лабинск, Северная окраина.	Точкой поставки № 210 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в местах её присоединения к проходным изоляторам ячейки 10кВ «СТ-8» на ПС 35/10 кВ «Сельхозтехника».
13	г. Усть-Лабинск, восточная часть города вблизи ул. Пионерская	Точкой поставки № 211 являются болтовые соединения шлейфов на неподвижных ножах РЛН-10 «Р-26» отпайка от ВЛ-10 кВ УВ-9 ПС 35/10 кВ «Усть-Лабинская 2» в сторону ТП-100 10/0,4, ТП-124 10/0,4 кВ, ТП-183 10/0,4 кВ
14	г. Усть-Лабинск, северная окраина	Точкой поставки № 212 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в местах её присоединения к проходным изоляторам ячейки 10кВ «РПУ-3» на РПУ 10 кВ
15	г. Усть-Лабинск, северная окраина, ОАО «Искра»	Точкой поставки № 213 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в местах её присоединения к проходным изоляторам ячейки 10 кВ «ОБ-9» на ПС 35/10 кВ «Откормбаза»
16	г. Усть-Лабинск, северная окраина, ОАО «Искра»	Точкой поставки № 214 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10кВ в местах её присоединения к проходным изоляторам ячейки 10кВ «ОБ-11» на ПС 35/10 кВ «Откормбаза»
17	г. Усть-Лабинск, западная окраина, в районе очистных сооружений	Точкой поставки № 599 являются контактные (болтовые) соединения пластечных зажимов ВЛ-10 кВ «ВР-15» с РЛН-10 «Р-45» в сторону ТП-115 10/0,4 кВ
18	г. Кореновск ул. Фрунзе/ ул. Тимашенко	Точкой поставки № 2041 являются присоединения шлейфов ВЛ-10 кВ к ПНБ-10 фидеров «ЗС-3» в КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Завод сухой сыворотки»
19	г. Кореновск ул. Фрунзе/ ул. Тимашенко	Точкой поставки № 2042 являются присоединения шлейфов ВЛ-10 кВ к ПНБ-10 фидеров «ЗС-5» в КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Завод сухой сыворотки»
20	г. Кореновск, ул. Мира, 137а	Точкой поставки № 2043 являются места присоединения шлейфов ВЛ-10

		кВ к ПНБ-10 фидера «КЦ-1» на ПС110/35/10 кВ «Кореновская центральная»
21	г. Кореновск, ул. Мира, 137а	Точкой поставки № 2044 являются места присоединения шлейфов ВЛ-10 кВ к ПНБ-10 фидера «КЦ-2» на ПС110/35/10 кВ «Кореновская центральная»
22	г. Кореновск, ул. Мира, 137а	Точкой поставки № 2045 являются места присоединения шлейфов ВЛ-10 кВ к ПНБ-10 фидера «КЦ-3» на ПС110/35/10 кВ «Кореновская центральная»
23	г. Кореновск, ул. Мира, 137а	Точкой поставки № 2046 являются места присоединения шлейфов ВЛ-10 кВ к ПНБ-10 фидера «КЦ-5» на ПС110/35/10 кВ «Кореновская центральная»
24	г. Кореновск, ул. Мира, 137а	Точкой поставки № 2047 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ к нижним контактам трансформаторов тока в соответствующей ячейке фидер «КЦ-12» на ПС110/35/10 кВ «Кореновская центральная»
25	г. Кореновск, ул. Мира, 137а	Точкой поставки № 2048 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ к нижним контактам трансформаторов тока в соответствующей ячейке фидер «КЦ-13» на ПС110/35/10 кВ «Кореновская центральная»
26	г. Кореновск, ул. Маяковского, район сахарного завода	Точкой поставки № 2049 являются присоединения шлейфов ВЛ-6 кВ к ПНБ-6 фидера «КГ-1» ПС 35/6 кВ «Кореновская городская»
27	г. Кореновск, ул. Маяковского, район сахарного завода	Точкой поставки № 2050 являются присоединения шлейфов ВЛ-6 кВ к ПНБ-6 фидера «КГ-2» ПС 35/6 кВ «Кореновская городская»
28	г. Кореновск, ул. Степная / ул. Станичная	Точкой поставки № 2051 являются присоединения шлейфов ВЛ-6 кВ к ПНБ-6 фидера «КГ-6» ПС 35/6 кВ «Кореновская городская»
29	г. Кореновск, ул. Маяковского, район сахарного завода	Точкой поставки № 2133 являются присоединения шлейфов РЛНД-10 к ВЛ-10 кВ «КЦ-7» на опоре № 111
30	г. Кореновск, ул. Нижне-набережная/ переулок Гвардейский	Точкой поставки № 2134 являются присоединения шлейфов РЛНД-10 к ВЛ-10 кВ «ЭТ-3» на опоре № 45в
31	г. Кореновск, ул. Гагарина, район сахарного завода	Точкой поставки № 2147 является контактное присоединение рубильников отходящего фидера к шинному мосту 0,4 кВ ТП 131 10/0,4 кВ
32	г. Кореновск, ул. Нижняя, 65	Точкой поставки № 2266 являются контактные присоединения выводов главного рубильника к шинному мосту 0,4 кВ РП-8 10/0,4 кВ.
Точки приема по ГТП Тимашевск (PNESKRA16)		

1	г. Тимашевск, ул. Славянская/ ул. Победы	Точкой поставки № 702 являются контактные (болтовые) соединения зажимов отходящей ВЛ-10 кВ ячейки «Т-1» в месте их присоединения к шпилькам проходных изоляторов в соответствующей ячейке РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Тимашевская»
2	г. Тимашевск, ул. Славянская/ ул. Победы	Точкой поставки № 703 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей линии 10 кВ фидера «Т-3» в месте их присоединения к шинопроводам в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Тимашевская»
3	г. Тимашевск, ул. Славянская/ ул. Победы	Точкой поставки № 704 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей линии 10 кВ фидера «Т-2» в месте присоединения к шинопроводам в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Тимашевская»
4	г. Тимашевск, ул. Славянская/ ул. Победы	Точкой поставки № 705 являются контактные (болтовые) соединения зажимов отходящей ВЛ-10 кВ ячейки «Т-8» в месте их присоединения к шпилькам проходных изоляторов в соответствующей ячейке ПС 110/35/10 кВ «Тимашевская»
5	г. Тимашевск, ул. Славянская/ ул. Победы	Точкой поставки № 706 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей линии 10 кВ фидера «Т-10» в месте их присоединения к шинопроводам в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Тимашевская»
6	г. Тимашевск, ул. Чкалова/ ул. Гибридная	Точкой поставки № 707 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей линии 10 кВ фидера АПК-4 в месте её присоединения к шинопроводам в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 110/10 кВ «АПК»
7	г. Тимашевск, ул. Чкалова/ ул. Гибридная	Точкой поставки № 708 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей линии 10 кВ фидера АПК-18 в месте её присоединения к шинопроводам в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 110/10 кВ «АПК»
8	г. Тимашевск, ул. Чкалова/ ул. Гибридная	Точкой поставки № 709 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей линии 10 кВ фидера АПК-19 в месте её присоединения к шинопроводам в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 110/10 кВ «АПК»
9	г. Тимашевск, ул. Чкалова/ ул. Гибридная	Точкой поставки № 710 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей линии 10 кВ фидера АПК-21 в

		месте её присоединения к шинопроводам в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 110/10 кВ «АПК»
10	г. Тимашевск, микрорайон Индустриальный	Точкой поставки № 711 являются контактные (болтовые) соединения зажимов отходящей ВЛ-10 кВ ячейки «СК-2» в месте ее присоединения к шпилькам проходных изоляторов в соответствующей ячейке ПС 110 / 35 / 10 кВ «Свинокомплеск»
11	г. Тимашевск, микрорайон Садовый, ул. Тургенева	Точкой поставки № 712 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов в местах их присоединения к отпайкам ВЛ 10кВ ПЗ-1 на опоре № 142 со стороны фидера ПЗ-1 ВЛ 10 кВ КРУН-5 10 кВ соответственно
12	г. Тимашевск, микрорайон Колос	Точкой поставки № 715 являются неподвижные губки главного рубильника в РУ-0,4 кВ ТП-173 10/0,4 кВ
13	г. Тимашевск, микрорайон Индустриальный	Точкой поставки № 713 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов в местах их присоединения к отпайкам ВЛ-10 кВ СК-4 на опоре № 103 со стороны фидера СК-4 ВЛ 10 ТП-152 10/0,4 кВ соответственно
14	г. Тимашевск, ул. Смоленская/ ул.Майская	Точкой поставки № 714 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов в местах их присоединения к отпайкам ВЛ-10 кВ СК-5 на опоре № 1-53 в со стороны фидера СК-5 ВЛ 10 ТП-79 10/0,4 кВ соответственно
15	г. Тимашевск, микрорайон Садовый	Точкой поставки № 717 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов в местах их присоединения к отпайкам ВЛ 10кВ ПЗ-1 на опоре № 120 а со стороны фидера ПЗ-1 ВЛ 10 кВ РП-10 кВ соответственно
16	г. Тимашевск, микрорайон Садовый	Точкой поставки № 718 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов в местах их присоединения к отпайкам ВЛ-10 кВ ТЦ-3 на опоре № 102 в со стороны фидера ТЦ-3 ВЛ-10 кВ РП-10 кВ соответственно
17	г. Тимашевск, микрорайон Пенькозавод	Точкой поставки № 719 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей линии 10 кВ фидера ПЗ-6 в месте присоединения к шинопроводам в соответствующей ячейке РУ 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Пенькозавод»

18	г. Тимашевск, промзона Сахарного завода	Точкой поставки № 720 являются контактные (болтовые) соединения зажимов отходящей ВЛ-10 кВ ячейки «КЗ-2» в месте её присоединения к шпилькам проходных изоляторов в соответствующей ячейке ПС 35/10 кВ «Комбикормовый завод»
19	г. Тимашевск, промзона Сахарного завода	Точкой поставки № 721 являются контактные (болтовые) соединения зажимов отходящей ВЛ-10 кВ ячейки «КЗ-4» в месте её присоединения к шпилькам проходных изоляторов в соответствующей ячейке ПС 35/10 кВ «Комбикормовый завод»
20	г. Тимашевск, промзона Сахарного завода	Точкой поставки № 722 являются контактные (болтовые) соединения зажимов отходящей ВЛ-10 кВ ячейки «КЗ-7» в месте её присоединения к шпилькам проходных изоляторов в соответствующей ячейке ПС 35/10 кВ «Комбикормовый завод»
21	г. Тимашевск, промзона Сахарного завода	Точкой поставки № 723 являются контактные (болтовые) соединения зажимов отходящей ВЛ-10 кВ ячейки «КЗ-9» в месте её присоединения к шпилькам проходных изоляторов в соответствующей ячейке ПС 35/10 кВ «Комбикормовый завод»
22	г. Тимашевск, микрорайон Заря	Точкой поставки № 716 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов в местах их присоединения к отпайкам ВЛ 10кВ ТЦ-6 на опоре № 54 в со стороны фидера ТЦ-6 ВЛ 10 ТП-171 10/0,4 кВ соответственно
23	г. Тимашевск, СОТ «Строитель», центральная линия	Точкой поставки № 724 являются неподвижные губки главного рубильника в РУ-0,4 кВ ТП-126 10/0,4 кВ ТЦ-6 соответственно
24	г. Тимашевск, СОТ «Строитель», центральная линия	Точкой поставки № 725 являются неподвижные губки главного рубильника в РУ-0,4 кВ ТП-125 10/0,4 кВ ТЦ-6 соответственно
25	г. Тимашевск, ул. Ворошилова, 10	Точкой поставки № 726 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов в местах их присоединения к отпайкам ВЛ 10кВ Т-5 на опоре № 11А в со стороны фидера Т-5 ВЛ 10 ТП-146 10/0,4 кВ соответственно
26	г. Тимашевск, микрорайон Индустриальный ул. Белинского (около СОШ № 5)	Точкой поставки № 727 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов в местах присоединения к отпайкам ВЛ 10кВ СК-5 на опорах №№ 5-9 в со стороны фидера СК-5 ВЛ 10 ТП-83 10/0,4 кВ соответственно
27	г. Тимашевск, ул. Славянская/ ул. Победы	Точкой поставки № 2053 являются контактные (болтовые) соединения ЛР-35кВ ВЛ-35 кВ «Тимашевская-сахарный завод» ПС 110/35/10 кВ соответственно

		«Тимашевская» в сторону ВЛ
28	г. Тимашевск, промзона Сахарного завода	Точкой поставки № 2054 являются контактные (болтовые) соединения от ВЛ-35кВ ПС 35/6 кВ «Тимашевская-сахарный завод» на опоре № 36 в сторону ПС 35/10 кВ «Комбикормовый завод»
	Точки приема по ГТП Курганинск (PNESKRA17)	
1	г. Курганинск, ул. Матросова/окраина города	Точкой поставки № 790 являются контактные (болтовые) соединения провода ВЛ-10 кВ фидера «Во-1» с проходными изоляторами соответствующих КРУН-10кВ ПС 35/10 кВ «Восточная»
2	г. Курганинск, ул. Матросова/окраина города	Точкой поставки № 791 являются контактные (болтовые) соединения провода ВЛ-10 кВ фидера «Во-3» с проходными изоляторами соответствующих КРУН-10кВ ПС 35/10 кВ «Восточная»
3	г. Курганинск, ул. Матросова/окраина города	Точкой поставки № 792 являются контактные (болтовые) соединения провода ВЛ-10 кВ фидера «Во-5» с проходными изоляторами соответствующих КРУН-10кВ ПС 35/10 кВ «Восточная»
4	г. Курганинск, ул. Матросова/окраина города	Точкой поставки № 793 являются контактные (болтовые) соединения провода ВЛ-10 кВ фидера «Во-4» с проходными изоляторами соответствующих КРУН-10кВ ПС 35/10 кВ «Восточная»
5	г. Курганинск, ул. Ленина/ окраина города	Точкой поставки № 795 являются контактные (болтовые) соединения проводов ВЛ-10кВ на соединителях проходных изоляторов КРУН-10кВ «КВ-5» ПС 35/10 кВ «Кавказ»
6	г. Курганинск, ул. Ленина/ окраина города	Точкой поставки № 796 являются контактные (болтовые) соединения проводов ВЛ-10кВ на соединителях проходных изоляторов КРУН-10кВ «КВ-2» ПС 35/10 кВ «Кавказ»
7	г. Курганинск, ул. Армавирское шоссе	Точкой поставки № 794 являются контактные (болтовые) соединения нижних неподвижных контактов разъединителя в РУ-0,4 кВ КТП-2427 10/0,4 кВ к отходящей КЛ-0,4 кВ № 2 «Быт»
8	г. Курганинск, ул. Луговая,1	Точкой поставки № 786 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ 10 кВ фидера «К-2» в точках присоединения к нижним неподвижным контактам шинпровода в соответствующих ячейках КРУН-10 кВ на ПС 110/35/27,5/10 кВ «Курганная» (тяговая)
9	г. Курганинск ,ул. Луговая,1	Точкой поставки № 787 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ 10 кВ фидера «К-6» в точках

		присоединения к нижним неподвижным контактам шинопровода в соответствующих ячейках КРУН-10 кВ на ПС 110/35/27,5/10 кВ «Курганная» (тяговая)
10	г. Курганинск, ул. Луговая, 1	Точкой поставки № 788 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ 10 кВ фидера «К-8» в точках присоединения к нижним неподвижным контактам шинопровода в соответствующих ячейках КРУН-10 кВ на ПС 110/35/27,5/10 кВ «Курганная» (тяговая)
11	г. Курганинск, ул. Луговая, 1	Точкой поставки № 789 являются контактные (болтовые) соединения губок МВ-10 кВ фидера «К-14» в точках присоединения к верхним неподвижным контактам шинопровода в соответствующей ячейке КРУН-10 кВ на ПС 110/35/27,5/10 кВ «Курганная» (тяговая)
Точки приема по ГТП Тихорецк (PNE SKR18)		
1	г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67	Точкой поставки № 730 являются болтовые соединения плашечных зажимов фазных проводов ВЛ-35 кВ «Воровского цепь-1» не имеющих ВЧ фильтра, в месте присоединения к неподвижным контактам разъединителя ЛР-9 и контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов фазных проводов ВЛ-35кВ «Воровского цепь-1», имеющих ВЧ фильтры, в месте присоединения к выводам конденсаторов СМР-55 на ОРУ-35 кВ ПС 35/6кВ «ГЭЦ ТМЗ им. В.В. Воровского» в сторону Т-1
2	г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67	Точкой поставки № 731 являются болтовые соединения плашечных зажимов фазных проводов ВЛ-35 кВ «Воровского цепь-2» не имеющих ВЧ фильтра, в месте присоединения к неподвижным контактам разъединителя ЛР-16 и контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов фазных проводов ВЛ-35кВ «Воровского цепь-2», имеющих ВЧ фильтры, в месте присоединения к выводам конденсаторов СМР-55 на ОРУ-35 кВ ПС 35/6кВ «ГЭЦ ТМЗ им. В.В. Воровского» в сторону Т-2
3	г. Тихорецк, ул. Новорожественское шоссе, 1/1	Точкой поставки № 732 являются контактные соединения плашечных зажимов проводов КЛ-6 кВ фидера «РС-7» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в ячейке КРУН - 6 кВ на ПС 35/6 кВ «РС3»
4	г. Тихорецк, ул. Ударников, 12/1	Точкой поставки № 740 являются контактные соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «МК-1» в месте присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ «Мясокомбинат»

5	г. Тихорецк, ул. Ударников, 12/1	Точкой поставки № 741 являются контактные соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «МК-9» в месте присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ «Мясокомбинат»
6	г. Тихорецк, ул. Ударников, 12/1	Точкой поставки № 742 являются контактные соединения плашечных зажимов проводов в месте присоединения к проходным изоляторам отходящей ВЛ-6 кВ фидера «МК-11», в соответствующей ячейке КРУН 6-10 кВ на ПС 110/35/6 кВ «Мясокомбинат»
7	г. Тихорецк, ул. Ударников, 12/1	Точкой поставки № 743 являются контактные соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «МК-19» в месте присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ «Мясокомбинат»
8	г. Тихорецк, ул. Ударников, 12/1	Точкой поставки № 744 являются контактные соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «МК-4» в месте присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ «Мясокомбинат»
9	г. Тихорецк, ул. Ударников, 12/1	Точкой поставки № 745 являются контактные соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «МК-20» в месте присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ «Мясокомбинат»
10	Тихорецкий район, станция Фастовецкая, ул. Гражданская, 1	Точкой поставки № 1064 является контактное (болтовое) соединение плашечных зажимов ВЛ-10 кВ яч. «ГХ-105» в месте присоединения к проходным изоляторам, в ТП-Ф-5-1 10/0,4 кВ.
11	Тихорецкий район, поселок Пригородный, ул. Космическая, 21	Точкой поставки № 748 являются контактные соединения плашечных зажимов проводов ВЛ-6 кВ «Ю-7» от ПС 35/6 кВ «Южная» в месте их присоединения к проводам ВЛ-6 кВ «МК-1» на опоре № 169/15 с КРУН-6 кВ «Ю-7»-»МК-1» от ПС 110/35/6 кВ «Мясокомбинат»
12	Тихорецкий район, станция Новорождественская, ул. Комсомольская, 1	Точкой поставки № 746 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов проводов ВЛ-10 кВ фидера «КР-3» в месте их присоединения к проходным изоляторам, в ячейке КРУН 10 кВ на распределительном пункте «Рождественский»
13	г. Тихорецк ул. Путевая, 108	Точкой поставки № 747 являются контактное (болтовое) соединение плашечных зажимов проводов ВЛ-0,2кВ «Путевая» в месте их присоединения к проходным изоляторам с РУ-0,4 кВ ТП-64 6/0,4 кВ

14	г. Тихорецк, ул. Тихорецкая, 4	Точкой поставки № 749 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов проводов ВЛ-6 кВ фидера «РС-11» в месте их присоединения к ВЛ-6 кВ в сторону ТП-90 6/0,4 кВ на опоре № 7
15	г. Тихорецк, ул. Набережная, 1	Точкой поставки № 750 являются контактные соединения плашечных зажимов провода в месте присоединения к проходным изоляторам отходящей ВЛ-6 кВ фидера «Ю-2» в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Южная»
16	г. Тихорецк, ул. Набережная, 1	Точкой поставки № 751 являются контактные соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Ю-6» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей, в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Южная»
17	г. Тихорецк, ул. Набережная, 1	Точкой поставки № 752 являются контактные соединения плашечных зажимов провода в месте присоединения к проходным изоляторам отходящей ВЛ-6 кВ фидера «Ю-8» в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Южная»
18	г. Тихорецк, ул. Набережная, 1	Точкой поставки № 753 являются контактные соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Ю-5» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей, в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Южная»
19	г. Тихорецк, ул. Набережная, 1	Точкой поставки № 754 являются контактные соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «Ю-9» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей, в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Южная»
20	г. Тихорецк, ул. Набережная, 1	Точкой поставки № 755 являются контактные соединения плашечных зажимов провода в месте присоединения к проходным изоляторам отходящей ВЛ-6 кВ фидера «Ю-11» в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Южная»
21	г. Тихорецк, ул. Ударников, 12/1	Точкой поставки № 1958 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера МК-5 в месте их присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ «Мясокомбинат»
22	г. Тихорецк, ул. Ударников, 12/1	Точкой поставки № 1959 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера МК-13 в месте их присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке

		КРУН 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ «Мясокомбинат»
23	г. Тихорецк, ул. Ударников, 12/1	Точкой поставки № 1960 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ фидера МК-18 в месте их присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ «Мясокомбинат»
24	Павловский район, станица Павловская, ул. Хлебная, 1	Точкой поставки № 2052 являются контактные (болтовые) соединения ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ КЛ «а» и КЛ «б» на опоре ВЛ-10 кВ № 5/4 в сторону ЗТП-125 10/0,4 кВ
25	г. Тихорецк, ул. Ударников, 12/1	Точкой поставки № 2176 являются болтовые соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-6 кВ фидеров «МК-3» в месте их присоединения в соответствующей ячейке КРУН-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ «Мясокомбинат»
26	г. Тихорецк, ул. Ударников, 12/1	Точкой поставки № 2177 являются болтовые соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-6 кВ фидера «МК-7» в месте их присоединения в соответствующей ячейке КРУН-6кВ на ПС 110/35/6 кВ «Мясокомбинат»
27	г. Тихорецк, ул. Ударников, 12/1	Точкой поставки № 2178 являются болтовые соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-6 кВ фидеров «МК-10» в месте их присоединения в соответствующих ячейках КРУН-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ «Мясокомбинат»
28	г. Тихорецк, ул. Ударников, 12/1	Точкой поставки № 2179 являются болтовые соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-6 кВ фидера МК-14 в месте их присоединения в соответствующей ячейке КРУН-6кВ на ПС 110/35/6 кВ «Мясокомбинат»
29	г. Тихорецк, ул. Держинского, 62/1	Точкой поставки № 733 является место присоединения отходящей КЛ-10 кВ, к неподвижным контактам в ячейке «ГХ-113» на ПС 500/330/220/110/35/10/6 кВ «Тихорецк»
30	г. Тихорецк, ул. Держинского, 62/1	Точкой поставки № 734 является место присоединения отходящей КЛ-10 кВ, к неподвижным контактам в ячейке «ГХ-105» на ПС 500/330/220/110/35/10/6 кВ «Тихорецк»
31	г. Тихорецк, ул. Держинского, 62/1	Точкой поставки № 735 является место присоединения отходящей КЛ-10 кВ, к неподвижным контактам в ячейке «ГХ-104» на ПС 500/330/220/110/35/10/6 кВ «Тихорецк»
32	г. Тихорецк, ул. Держинского, 62/1	Точкой поставки № 736 является место присоединения отходящей КЛ-10

		кВ, к неподвижным контактам в ячейке «ГХ-114» на ПС 500/330/220/110/35/10/6 кВ «Тихорецк»
33	г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62/1	Точкой поставки № 737 является место присоединения отходящей КЛ-6 кВ, к неподвижным контактам в ячейке «ГХ-8» на ПС 500/330/220/110/35/10/6 кВ «Тихорецк»
34	г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62/1	Точкой поставки № 738 является место присоединения отходящей КЛ-6 кВ, к неподвижным контактам в ячейке «ГХ-10» на ПС 500/330/220/110/35/10/6 кВ «Тихорецк»
35	г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62/1	Точкой поставки № 739 является место присоединения отходящей КЛ-6 кВ, к неподвижным контактам в ячейке «ГХ-17» на ПС 500/330/220/110/35/10/6 кВ «Тихорецк»
36	г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62/1	Точкой поставки № 1953 является место присоединения отходящих КЛ-10 кВ к неподвижным контактам в ячейке «ГХ-110» на ПС 500/330/220/110/35/10/6 кВ «Тихорецк»
37	г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62/1	Точкой поставки № 1952 является место присоединения отходящих КЛ-10 кВ к неподвижным контактам в ячейке «ГХ-108» на ПС 500/330/220/110/35/10/6 кВ «Тихорецк»
38	г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62/1	Точкой поставки № 1950 является место присоединения отходящих КЛ-10 кВ к неподвижным контактам в ячейке «ГХ-103» на ПС 500/330/220/110/35/10/6 кВ «Тихорецк»
39	г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62/1	Точкой поставки № 1951 является место присоединения отходящих КЛ-10 кВ к неподвижным контактам в ячейке «ГХ-107» на ПС 500/330/220/110/35/10/6 кВ «Тихорецк»
	Точки приема по ГТП Армавир (PNESKR19)	
1	г. Армавир, ул. 11, линия 1	Точкой поставки № 925 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «УБР» в месте присоединения к оборудованию ячейке РУ 6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Речная»
2	г. Армавир, ул. 11, линия 1	Точкой поставки № 926 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Г-1» в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ 6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Речная»
3	г. Армавир, ул. 11, линия 1	Точкой поставки № 927 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Г-2» в месте

		присоединения к оборудованию ячейке РУ 6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Речная»
4	г. Армавир, ул. 11, линия 1	Точкой поставки № 928 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Водозабор» в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ 6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Речная»
5	г. Армавир, ул. 11, линия 1	Точкой поставки № 929 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Г-3» в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ 6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Речная»
6	г. Армавир, ул. 11, линия 1	Точкой поставки № 930 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «КСМ» в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ 6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Речная»
7	г. Армавир, ул. 11, линия 1	Точкой поставки № 931 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Г-4» в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ 6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Речная»
8	г. Армавир, ул. 11, линия 1	Точкой поставки № 932 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящей КЛ 10 кВ фидера «РМЗ-2» в месте присоединения к оборудованию ячейки 2 ш. 10 кВ, РУ 10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Речная»
9	г. Армавир, ул. 11, линия 1	Точкой поставки № 933 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящей КЛ 10 кВ фидера «Г-5» в месте присоединения к оборудованию ячейки 2 ш. 10 кВ, РУ 10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Речная»
10	г. Армавир, ул. 11, линия 1	Точкой поставки № 946 являются болтовые контактные соединения аппаратных зажимов КЛ-10 кВ в РУ-10 кВ ячейка «Г-6» ПС 110/35/10/6 кВ «Речная»
11	г. Армавир, ул. 11, линия 1	Точкой поставки № 934 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний отходящей КЛ 10 кВ фидера «РМЗ-1» в месте присоединения к оборудованию ячейки 3 ш. 10 кВ, РУ 10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Речная»
12	г. Армавир, ул. 11, линия 1	Точкой поставки № 935 являются контактные (болтовые) соединения

		кабельных наконечников отходящей КЛ 10 кВ фидера «Г-7» в месте присоединения к оборудованию ячейки 3 ш. 10 кВ, РУ 10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Речная»
13	г. Армавир, ул. 11, линия 1	Точкой поставки № 936 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ к линейному разъединителю фидера «ФП» в ячейке РУ 10кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Речная»
14	г. Армавир, Промзона 16	Точкой поставки № 937 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников, отходящей КЛ 6 кВ фидера «ТВ-6» в месте присоединения к оборудованию ячейки 1 ш. 6 кВ, РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ «ЗГВС»
15	г. Армавир, Промзона 16	Точкой поставки № 938 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников, отходящей КЛ 6 кВ фидера «ТВ-9» в месте присоединения к оборудованию ячейки 1 ш. 6 кВ РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ «ЗГВС»
16	г. Армавир, Промзона 16	Точкой поставки № 940 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников, отходящей КЛ 6 кВ фидера «ТВ-14» в месте присоединения к оборудованию ячейки 2 ш. 6 кВ, РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ «ЗГВС»
17	г. Армавир, поселок Кирпичный (район очистных сооружений)	Точкой поставки № 942 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов ВЛ-10 кВ фидера «ГЧ-1» в месте присоединения к оборудованию ячейки 1 ш. 10 кВ, РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тепличная»
18	г. Армавир, поселок Кирпичный (район очистных сооружений)	Точкой поставки № 943 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ 10 кВ фидера «ГЧ-3» в месте присоединения к оборудованию ячейки 1 ш. 10 кВ, РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тепличная»
19	г. Армавир, поселок Кирпичный (район очистных сооружений)	Точкой поставки № 944 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов ВЛ-10 кВ фидера «ГЧ-4» в месте присоединения к оборудованию ячейки 2 ш. 10 кВ РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тепличная»
20	г. Армавир, поселок Кирпичный (район очистных сооружений)	Точкой поставки № 945 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ 10 кВ фидера «ГЧ-6», в месте присоединения к оборудованию ячейки 2 ш. 10 кВ, РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Тепличная»
21	г. Армавир, ул. К. Маркса/ Володарского	Точкой поставки № 947 являются болтовые натяжные зажимы гирлянды изоляторов на линейном портале в сторону опоры № 42 ВЛ-35 кВ «Речная»

		МЖК» с отпайкой ПС - «Южная» в сторону ПС 35/6 «МЖК»
22	г. Армавир, ул. К. Маркса/ Володарского	Точкой поставки № 948 являются болтовые натяжные зажимы гирлянды изоляторов на линейном портале в сторону опоры № 42 ВЛ-35 кВ «АТЭЦ-МЖК» с отпайкой ПС - «РИ» в сторону ПС 35/6 «МЖК»
23	г. Армавир, ул. Луначарского/ ул. С. Перовской	Точкой поставки № 950 являются контактные (болтовые) соединения кабельных законечников, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Юж-11» 1 ш. 6 кВ в соответствующей ячейке РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Южная»
24	г. Армавир, ул. Луначарского/ ул. С. Перовской	Точкой поставки № 951 являются контактные (болтовые) соединения кабельных законечников жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Юж-16» 1 ш. 6 кВ в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Южная»
25	г. Армавир, ул. Луначарского/ ул. С. Перовской	Точкой поставки № 953 являются контактные (болтовые) соединения кабельных законечников жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Юж-17» 1 ш. 6 кВ в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Южная»
26	г. Армавир, ул. Луначарского/ ул. С. Перовской	Точкой поставки № 954 являются контактные (болтовые) соединения кабельных законечников жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Юж-21» 1 ш. 6 кВ в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Южная»
27	г. Армавир, ул. Луначарского/ ул. С. Перовской	Точкой поставки № 955 являются контактные (болтовые) соединения кабельных законечников жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Юж-14» 1 ш. 6 кВ в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Южная»
28	г. Армавир, ул. Луначарского/ ул. С. Перовской	Точкой поставки № 956 являются контактные (болтовые) соединения кабельных законечников жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Юж-12» 1 ш. 6 кВ в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Южная»
29	г. Армавир, ул. Луначарского/ ул. С. Перовской	Точкой поставки № 957 являются контактные (болтовые) соединения кабельных законечников жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Юж-115» 1 ш. 6 кВ в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Южная»
30	г. Армавир, ул. Луначарского/ ул. С. Перовской	Точкой поставки № 958 являются контактные (болтовые) соединения кабельных законечников жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Юж-110» 2 ш. 6 кВ в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Южная»

		«Южная»
31	г. Армавир, ул. Луначарского/ ул. С. Перовской	Точкой поставки № 959 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Юж-111» 2 ш. 6 кВ в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Южная»
32	г. Армавир, ул. Луначарского/ ул. С. Перовской	Точкой поставки № 960 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Юж-19» 2 ш. 6 кВ в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Южная»
33	г. Армавир, ул. Луначарского/ ул. С. Перовской	Точкой поставки № 961 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Юж-20» 2 ш. 6 кВ в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Южная»
34	г. Армавир, ул. Луначарского/ ул. С. Перовской	Точкой поставки № 962 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Юж-13» 2 ш. 6 кВ в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Южная»
35	г. Армавир, ул. Луначарского/ ул. С. Перовской	Точкой поставки № 963 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Юж-113» 2 ш. 6 кВ в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Южная»
36	г. Армавир, ул. Луначарского/ ул. С. Перовской	Точкой поставки № 964 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Юж-15» 2 ш. 6 кВ в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Южная»
37	г. Армавир, поселок Кирпичный, ул. Шоссейная б\н	Точкой поставки № 966 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ 6 кВ фидера «КСМ» 1 ш. 6 кВ в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Очистные сооружения»
38	г. Армавир, поселок Кирпичный, ул. Шоссейная б\н	Точкой поставки № 967 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Г-1» 1 ш. 6 кВ в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Очистные сооружения»

39	г. Армавир, поселок Кирпичный, ул. Шоссейная бн	Точкой поставки № 968 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил, отходящей КЛ 6 кВ фидера «Г-2» 2 сш. 6 кВ в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Очистные сооружения»
40	г. Армавир, поселок Кирпичный, ул. Шоссейная бн	Точкой поставки № 969 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ 6 кВ фидера «Г-3» 2 сш. 6 кВ в месте присоединения к оборудованию ячейки РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Очистные сооружения»
41	Новокубанский район, трасса Армавир - Отрадная, хутор Стеблицкий	Точкой поставки № 949 являются контактные (болтовые) соединения в месте крепления отходящих шин ячейки КРУН 10 кВ «СТ-11» к главным шинам РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Стеблицкая»
42	г. Армавир, поселок Заветный, ФАД «Кавказ», тракторная бригада	Точкой поставки № 970 являются болтовые контактные соединения зажимов провода отпайки ВЛ-10 кВ к ЛР-433 с ВЛ-10 кВ «СТ-1» на опоре № 71
43	г. Армавир, ул. Новороссийская, 147	Точкой поставки № 971 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников отходящей КЛ 6 кВ в ячейке «АГ-1» в РУ-6 кВ ЦРП 6 кВ «АЗПИ» ЗАО «Платформа»
44	г. Армавир, ул. Новороссийская, 2	Точкой поставки № 972 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников отходящей КЛ 6 кВ фидера «База КПС» в ячейке ЦРП 6 кВ «АЭТЗ»
45	г. Армавир, ул. Новороссийская, 2	Точкой поставки № 974 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников отходящей КЛ 6 кВ фидера «Ф-19 ОМЗ-1» в соответствующей ячейке ЦРП 6 кВ «АЭТЗ»
46	г. Армавир, ул. Новороссийская, 2	Точкой поставки № 976 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников отходящей КЛ 6 кВ фидера «Ф-32 ОМЗ-2» в соответствующей ячейке ЦРП 6 кВ «АЭТЗ»
47	г. Армавир, ул. Новороссийская, 2	Точкой поставки № 977 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников внутренних разъединителей в ячейке фидера 33 «УО 68/4» РУ-6 кВ ЦРП 6 кВ «АЭТЗ»
48	г. Армавир, поселок Заветный	Точкой поставки № 982 являются болтовые контактные соединения зажимов проводов отпайки ВЛ-10 кВ к ЛР-455 с ВЛ-10 кВ «ГЛ-9» на опоре № 2/30
49	г. Армавир, ул. Новороссийская, 4	Точкой поставки № 985 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников отходящей КЛ 6 кВ фидера «РИ-19а» в ячейке

		РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ «РИ» *
50	г. Армавир, ул. Новороссийская, 4	Точкой поставки № 983 являются контактные (болтовые) соединения в месте крепления отходящих шин «РИ-21» к главным шинам РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ «РИ»
51	г. Армавир, ул. Новороссийская, 4	Точкой поставки № 984 являются контактные (болтовые) соединения в месте крепления отходящих шин «РИ-22» к главным шинам РУ 6кВ ПС 35/6 кВ «РИ»
52	г. Армавир, ул. Новороссийская, 4	Точкой поставки № 986 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников отходящей КЛ 6 кВ фидера «РИ-3» в ячейке РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ «РИ»
53	г. Армавир, ул. Новороссийская, 4	Точкой поставки № 987 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников отходящей КЛ 6 кВ фидера «РИ-27» в ячейке РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ «РИ»
54	Новокубанский район, поселок Прикубанский ул. Шоссейная/ ул. Короткая	Точкой поставки № 988 являются болтовые контактные соединения зажимов провода отпайки ВЛ-10 кВ к ЛР - 387 с ВЛ-10 кВ «3-7» на опоре № 252 в сторону СМВ-1 10 кВ
55	Новокубанский район, поселок Прикубанский, ул. Заводская, пр.3-й Заводской	Точкой поставки № 989 являются болтовые контактные соединения зажимов провода отпайки ВЛ-10 кВ к ЛР-389 с ВЛ-10 кВ «ПР-4» на опоре № 122 в сторону СМВ-4 10 кВ
56	г. Армавир, ст. Старая Станица, ул. Заводская/ ул. Ставропольская	Точкой поставки № 990 являются болтовые контактные соединения зажимов провода отпайки ВЛ-10 кВ к ЗТП-260 10/0,4 кВ с ВЛ-10 кВ «ПР-4» на опоре №129
57	г. Армавир, ул. Скрыбина	Точкой поставки № 991 являются болтовые контактные соединения зажимов провода отпайки ВЛ-10 кВ к ЛР-437 с ВЛ-10 «ГЛ-9» на опоре № 86
58	г. Армавир, ул. Маркова 36-38	Точкой поставки № 978 является наконечник отходящей кабельной линии Ф-610, РУ- 6 кВ, АТЭЦ ГРУ 6 кВ
59	г. Армавир, промзона, 16	Точкой поставки № 979 являются болтовые присоединения кабельных наконечников отходящей КЛ 6 кВ фидера «Ф-64» в ячейке ГРУ АТЭЦ 6кВ
60	г. Армавир, промзона, 16	Точкой поставки № 980 являются болтовые присоединения кабельных наконечников отходящих КЛ-6 кВ в ячейке 69-1 ГРУ АТЭЦ 6 кВ.
61	г. Армавир, промзона, 16	Точкой поставки № 981 являются болтовые присоединения кабельных наконечников отходящих КЛ-6 кВ в ячейке 69-2 ГРУ АТЭЦ 6 кВ.

62	г. Армавир, ул. Р. Люксембург/ ул. Пугачева	Точкой поставки № 2201 являются болтовые соединения кабельных наконечников отходящего рубильника РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ «Береговая насосная» КЛ-0,4 «Больница»
Точки приема по ГТП Мостовской (PNESKR20)		
1	Мостовский район, поселок Мостовской, район администрации Мостовского района	Точкой поставки № 1000 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «Школа Искусств» в местах их присоединения к нижним губкам рубильника руб.№ 12 РУ-0,4кВ ТП-М9-86 10/0,4 кВ
2	Мостовский район, поселок Мостовской, район администрации Мостовского района	Точкой поставки № 1001 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «ТВ Поиск» в местах их присоединения к нижним губкам рубильника руб.№ 12 РУ-0,4кВ ТП-М9-86 10/0,4 кВ
3	Мостовский район, поселок Мостовской, район администрации Мостовского района	Точкой поставки № 1002 являются контактные(болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ 0,4кВ «Котельная» в местах их присоединения к нижним губкам рубильника руб.№ 12 РУ-0,4кВ ТП-М9-86 10/0,4 кВ
4	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Горького	Точкой поставки № 1003 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников в местах их присоединения к нижним контактам рубильника.№ 2 в РУ-0,4 кВ ТП-М14-151 10/0,4 кВ
5	Мостовский район, поселок Мостовской, СОШ № 23	Точкой поставки № 1004 является контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-0,4 кВ ТП-Бс1-363 в сторону ЩР № 1 «Гл. корпус СОШ № 23» на опоре № 36
6	Мостовский район, поселок Мостовской, СОШ № 23	Точкой поставки № 1005 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-0,4 кВ ТП-Бс1-363 в сторону ЩР № 2 «Мастерская СОШ № 23» на опоре № 41
7	Мостовский район, поселок Мостовской, СОШ № 23	Точкой поставки № 1006 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-0,4 кВ ТП-Бс1-363 в сторону ЩР № 3 «СОШ № 23: столовая № 2» на опоре № 44
8	Мостовский район, поселок Мостовской, СОШ № 23	Точкой поставки № 1007 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-0,4 кВ ТП-Бс1-363 в сторону ЩР № 3 «СОШ № 23: столовая № 1» на опоре № 44
9	Мостовский район, поселок Мостовской, ДОУ № 2	Точкой поставки № 1008 - являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-0,4кВ ТП-М9-61 в сторону ЩР № 1 «ДОУ № 2 старое здание» на опоре № 4
10	Мостовский район, поселок Мостовской, ДОУ № 2	Точкой поставки № 1009 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-0,4кВ ТП-М9-61 в сторону ЩР № 2

		«ДОУ № 2 гл.корпус» на опоре № 5-в
11	Мостовский район, поселок Мостовской, ДОУ № 2	Точкой поставки № 1010 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-0,4кВ ТП-М9-61 в сторону ЩР № 3 «ДОУ № 2 прачечная» на опоре № 5-в
12	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Ленина	Точкой поставки № 1011 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников в местах их присоединения к нижним контактам рубильника № 1 в РУ-0,4кВ ТП-М10-102 10/0,4 кВ. «Л-5 Ж.Д.»
13	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Ленина	Точкой поставки № 1012 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников в местах их присоединения к нижним контактам рубильника № 1 в РУ-0,4кВ ТП-М10-102 10/0,4 кВ. «Л-7 Налоговая»
14	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Ленина	Точкой поставки № 1013 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников в местах их присоединения к нижним контактам рубильника № 1 в РУ-0,4кВ ТП-М10-102 10/0,4 кВ. «Л-4 Поселок администрации»
15	Мостовский район, поселок Мостовской, район администрации Мостовского района	Точкой поставки № 1014 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов в местах их присоединения к отпайкам на ВЛ-10кВ на опоре № 16-10 сторону ЗТП-89 10/0,4 кВ
16	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Красная, СОШ № 2	Точкой поставки № 1016 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП М14-50 10/0,4 кВ в сторону ЩУ на опоре № 4
17	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Красная/ул. Энгельса	Точкой поставки № 1017 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-М9-65 10/0,4 кВ в сторону ЩУ на опоре № 17
18	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Горького	Точкой поставки № 1018 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП М10-44 в сторону ЩУ на опоре № 3-1
19	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Красная/ ул. Колхозная	Точкой поставки № 1019 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-М14-52 10/0,4 кВ в сторону ЩУ на опоре № 1-11
20	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Кооперативная/ ул. Горького	Точкой поставки № 1020 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-М10-44 10/0,4 в сторону ЩУ на опоре № 3-1
21	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Парк	Точкой поставки № 1021 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-М9-65 10/0,4 кВ в

		сторону ЩУ на опоре № 12-а
22	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Кирова-рынок	Точкой поставки № 1022 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов отпайки от ВЛ-0,4 кВ ЛЛ-1 от ТП-М10-49 10/0,4 кВ в сторону ЩУ на опоре № 14
23	Мостовский район, поселок Псебай, очистные сооружения, район ОАО «Кнауф Гипс Кубань»	Точкой поставки № 1023 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ Ш-9 ПС 110/10кВ «Шедок» в сторону КТП-292 10/0,4 кВ на опоре № 1-36
24	Мостовский район, поселок Псебай, очистные сооружения, район ОАО «Кнауф Гипс Кубань»	Точкой поставки № 1024 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ Ш-9 ПС 110/10кВ «Шедок» в сторону КТП-387 10/0,4 кВ на опоре № 144-1
25	Мостовский район, поселок Псебай, очистные сооружения, район ОАО «Кнауф Гипс Кубань»	Точкой поставки № 1025 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ Ш-9 ПС 110/10кВ «Шедок» в сторону КТП-388 на опоре № 145-а
26	Мостовский район, поселок Мостовской, промзона ДСЗ	Точкой поставки № 1026 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ Пм-2 ПС 110/10кВ «Промышленная» в сторону КТП-184 10/0,4 кВ на опоре № 10-2
27	Мостовский район, поселок Мостовской, промзона ДСЗ	Точкой поставки № 1027 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ Пм-2 ПС 110/10кВ «Промышленная» в сторону ЗТП-27 10/0,4 кВ на опоре № 29-в
28	Мостовский район, поселок Мостовской, промзона ДСЗ	Точкой поставки № 1028 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ Пм-2 ПС 110/10кВ «Промышленная» в сторону КТП-182 10/0,4 кВ на опоре № 35
29	Мостовский район, поселок Мостовской, промзона, район ДРСУ	Точкой поставки № 1029 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ Пм-2 с ПС 110/10кВ «Промышленная» в сторону ЗТП-35 10/0,4 кВ на опоре № 24-4
30	Мостовский район, поселок Мостовской, промзона, район ДРСУ	Точкой поставки № 1030 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ Пм-2 с ПС 110/10кВ «Промышленная» в сторону ЗТП-35 10/0,4 кВ на опоре № 14-1
31	Мостовский район, поселок Псебай, ул. Промышленная, водозабор	Точкой поставки № 1031 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ П-11 с ПС 110/10кВ «Псебай» в сторону ЗТП-405 10/0,4 кВ на опоре № 206

32	Мостовский район, поселок Псебай, ул. Промышленная, водозабор	Точкой поставки № 1032 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ П-15 с ПС 110/10кВ «Псебай» в сторону ЗТП-405 10/0,4 кВ на опорах №№ 9-13
33	Мостовский район, поселок Мостовской, промзона	Точкой поставки № 1033 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ М-10 с ПС 110/35/10кВ «Мостовская» в сторону КТП-42 10/0,4 кВ на опоре № 46-а
34	Мостовский район, поселок Мостовской, промзона	Точкой поставки № 1034 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ М-10 с ПС 110/35/10кВ «Мостовская» в сторону ЗТП-5 10/0,4 кВ на опоре № 19-5
35	Мостовский район, поселок Мостовской, промзона	Точкой поставки № 1035 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ М-14 с ПС 110/35/10кВ «Мостовская» в сторону ЗТП-5 на опоре № 1-8
36	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Мичурина, ЦРБ	Точкой поставки № 1036 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ 0,4 кВ фидера № 1 в РУ-0,4 кВ ЗТП- 82 10/0,4 кВ в сторону «Хирургия»
37	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Мичурина, ЦРБ	Точкой поставки № 1037 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ 0,4 кВ фидера № 2 в РУ-0,4 кВ ЗТП- 82 10/0,4 кВ в сторону «Хирургия»
38	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Мичурина, ЦРБ	Точкой поставки № 1038 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ 0,4 кВ фидера № 3 в РУ-0,4 кВ ЗТП- 82 10/0,4 кВ в сторону «Хирургия»
39	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Мичурина, ЦРБ	Точкой поставки № 1039 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ 0,4 кВ фидера № 4 в РУ-0,4 кВ ЗТП- 82 10/0,4 кВ в сторону «Хирургия»
40	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Мичурина, ЦРБ	Точкой поставки № 1040 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ 0,4 кВ фидера № 5 в РУ-0,4 кВ ЗТП- 82 10/0,4 кВ в сторону «Хирургия»
41	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Мичурина, ЦРБ	Точкой поставки № 1041 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ 0,4 кВ фидера № 6 в РУ-0,4 кВ ЗТП- 82 10/0,4 кВ в сторону «Хирургия»
42	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Мичурина, ЦРБ	Точкой поставки № 1042 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ 0,4 кВ фидера № 7 в РУ-0,4 кВ ЗТП- 82 10/0,4 кВ в сторону «Хирургия»

43	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Мичурина, ЦРБ	Точкой поставки № 1043 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящих КЛ 0,4 кВ фидера № 8 в РУ-0,4 кВ ЗТП- 82 10/0,4 кВ в сторону «Хирургия»
44	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Мичурина, ЦРБ	Точкой поставки № 1044 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящих КЛ 0,4 кВ фидера № 9 в РУ-0,4 кВ ЗТП- 82 10/0,4 кВ в сторону «Хирургия»
45	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Мичурина, ЦРБ	Точкой поставки № 1045 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящих КЛ 0,4 кВ фидера № 10 в РУ-0,4 кВ ЗТП- 82 10/0,4 кВ в сторону «Хирургия»
46	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Мичурина, ЦРБ	Точкой поставки № 1046 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящих КЛ 0,4 кВ фидера № 11 в РУ-0,4 кВ ЗТП- 82 10/0,4 кВ в сторону «Хирургия»
47	Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Мичурина, ЦРБ	Точкой поставки № 1047 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящих КЛ 0,4 кВ фидера № 12 в РУ-0,4 кВ ЗТП- 82 10/0,4 кВ в сторону «Хирургия»
48	Мостовский район, поселок Мостовской, 5-й микрорайон	Точкой поставки № 1048 являются контактные (болтовые) соединения шин РУ-0,4 кВ ТП-М14-138 10/0,4 кВ к верхним контактам рубильника №3
49	Мостовский район, поселок Мостовской, 5-й микрорайон	Точкой поставки № 1049 являются контактные (болтовые) соединения шин РУ-0,4 кВ ТП-М14-138 10/0,4 кВ к верхним контактам рубильника №6
50	Мостовский район, поселок Мостовской, ДОУ № 3	Точкой поставки № 1050 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов отпайки Л-2 от ВЛ-0,4 кВ ТП-М9-193 10/0,4 кВ в сторону ЦР№ 1 (ДОУ № 3) на опоре № 8-2
51	Мостовский район, поселок Мостовской, СШ № 1	Точкой поставки № 1051 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний в местах их присоединения к нижним губкам рубильника № 1 РУ-0,4кВ ТП-М9-193 10/0,4 кВ
Точки приема по ГПП Анапа (PNESKR21)		
1	г.-к. Анапа, поселок Верхнее Джемете, ул. Роз	Точкой поставки № 122 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ДМ-4» в месте его присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Джемете»
2	г.-к. Анапа, поселок Верхнее Джемете, ул. Роз	Точкой поставки № 123 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ДМ-10» в месте его присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей

		ячейке КРУН 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Джемете»
3	г.-к. Анапа, поселок Верхнее Джемете, ул. Роз	Точкой поставки № 124 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ДМ-12» в месте его присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Джемете»
4	г.-к. Анапа, поселок Верхнее Джемете, ул. Роз	Точкой поставки № 125 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ДМ-14» в месте его присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Джемете»
5	г.-к. Анапа, поселок Верхнее Джемете, ул. Роз	Точкой поставки № 126 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ДМ-16» в месте его присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Джемете»
6	г.-к. Анапа, поселок Верхнее Джемете, ул. Роз	Точкой поставки № 127 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ДМ-22» в месте его присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Джемете»
7	г.-к. Анапа, поселок Верхнее Джемете, ул. Роз	Точкой поставки № 128 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ДМ-5» в месте его присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующих ячейках КРУН 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Джемете»
8	г.-к. Анапа, поселок Верхнее Джемете, ул. Роз	Точкой поставки № 129 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящей КЛ-6 кВ фидера «ДМ-3» в месте его присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Джемете»
9	г.-к. Анапа, поселок Верхнее Джемете, ул. Роз	Точкой поставки № 130 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящей КЛ-10 кВ «ДМ-42» в месте его присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН 10 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Джемете»
10	г.-к. Анапа, поселок Верхнее Джемете, ул. Роз	Точкой поставки № 131 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящей КЛ-10 кВ «ДМ-31» в месте его присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН 10 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Джемете»
11	г.-к. Анапа, село Витязево, ул. Святого Георгия	Точкой поставки № 132 являются контактные (болтовые) соединения

		кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ПН-4» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Пионерская»
12	г.-к. Анапа, село Витязево, ул. Святого Георгия	Точкой поставки № 133 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ПН-12» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Пионерская»
13	г.-к. Анапа, село Витязево, ул. Святого Георгия	Точкой поставки № 134 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ПН-8» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Пионерская»
14	г.-к. Анапа, село Витязево, ул. Святого Георгия	Точкой поставки № 135 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ПН-14» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Пионерская»
15	г.-к. Анапа, село Витязево, ул. Святого Георгия	Точкой поставки № 136 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ПН-7» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Пионерская»
16	г.-к. Анапа, село Витязево, ул. Святого Георгия	Точкой поставки № 137 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ПН-13» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Пионерская»
17	г.-к. Анапа, село Витязево, ул. Святого Георгия	Точкой поставки № 138 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ПН-21» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Пионерская»
18	г.-к. Анапа, село Витязево, ул. Святого Георгия	Точкой поставки № 139 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ПН-17» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Пионерская»
19	г.-к. Анапа, село Джигинка, ул. Шоссейная	Точкой поставки № 140 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10 кВ фидера «ДГ-10» в точке присоединения к оборудованию ячеек РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ

		«Джигинская»
20	г.-к. Анапа, село Джигинка, ул. Шоссейная	Точкой поставки № 141 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов отходящей ВЛ-10 кВ «ДГ-3» в месте их присоединения к шинам проходных изоляторов на ПС 110/35/10 кВ «Джигинская»
21	г.-к. Анапа, село Джигинка, ул. Шоссейная	Точкой поставки № 142 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ фидера «ДГ-7» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей на ПС 110/35/10 кВ «Джигинская»
22	г.-к. Анапа, село Джигинка, ул. Шоссейная	Точкой поставки № 143 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-10 кВ фидера «ДГ-2» в точке присоединения к оборудованию ячейк РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Джигинская»
23	г.-к. Анапа, ул. Русская	Точкой поставки № 144 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ фидера «АП-9» в месте его присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Анапская»
24	г.-к. Анапа, ул. Русская	Точкой поставки № 145 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ фидера «АП-7» в месте его присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Анапская»
25	г.-к. Анапа, ул. Русская	Точкой поставки № 146 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ фидера «АП-4» в месте его присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Анапская»
26	г.-к. Анапа, ул. Русская	Точкой поставки № 147 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ фидера «АП-10» в месте его присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Анапская»
27	г.-к. Анапа, ул. Русская	Точкой поставки № 148 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ фидера «АП-12» в месте его присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Анапская»

28	г.-к. Анапа, ул. Русская	Точкой поставки № 149 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ фидера «АП-14» в месте его присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Анапская»
29	г.-к. Анапа, ул. Русская	Точкой поставки № 150 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ фидера «АП-20» в месте его присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Анапская»
30	г.-к. Анапа, переулок Строительный, 5	Точкой поставки № 151 являются контактные соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «АН-15а» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КСО 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Анапа»
31	г.-к. Анапа, переулок Строительный, 5	Точкой поставки № 2523 являются контактные соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «АН-15б» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КСО 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Анапа»
32	г.-к. Анапа, переулок Строительный, 5	Точкой поставки № 152 являются контактные соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «АН-8» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КСО 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Анапа»
33	г.-к. Анапа, переулок Строительный, 5	Точкой поставки № 153 являются контактные соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «АН-6» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КСО 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Анапа»
34	г.-к. Анапа, переулок Строительный, 5	Точкой поставки № 154 являются контактные соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «АН-4а» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КСО 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Анапа»
35	г.-к. Анапа, переулок Строительный, 5	Точкой поставки № 2524 являются контактные соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «АН-4б» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КСО 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Анапа»
36	г.-к. Анапа, переулок Строительный, 5	Точкой поставки № 155 являются контактные соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «АН-12» в месте их присоединения

		к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КСО 6 кВ на ПС 35/6 кВ «Анапа»
37	г.-к. Анапа, посёлок Верхнее Джемете, ул. Роз	Точкой поставки № 156 являются места контактов пласечных зажимов отпайки от ВЛ-6 кВ ДМ-1 на опоре № 1 в сторону КТП-354 6/0,4 кВ
38	г.-к. Анапа, посёлок Верхнее Джемете, ул. Роз	Точкой поставки № 157 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов отпайки от ВЛ-6 кВ фидера ДМ-2 на опоре № 45 в сторону КРУН 6 кВ
39	г.-к. Анапа, х. Воскресенский, ул. Роз	Точкой поставки № 158 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ ДМ-9 на опоре № 66 в сторону КТП-821 10/0,4 кВ
40	Сукко, поселок Пионерный	Точкой поставки № 159 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ «С-5» на опоре № 52 в сторону КТП-154 10/0,4 кВ
41	г.-к. Анапа, переулок Строительный, 5	Точкой поставки № 160 являются места контактов пласечных зажимов отпайки от ВЛ-6 кВ АН-7 на опоре № 37 в сторону ТП-122 6/0,4 кВ
42	г.-к. Анапа, поселок Верхнее Джемете, ул. Роз	Точкой поставки № 164 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ДМ-35» в месте их присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН 10 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Джемете»
43	г.-к. Анапа, поселок Верхнее Джемете, ул. Роз	Точкой поставки № 163 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ «ДМ-40» в месте его присоединения к шинам трансформаторов тока в соответствующей ячейке КРУН 10 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ «Джемете»
Точки приема по ГТП Крымск (PNESKR22)		
1	г. Крымск, ул. Луговского	Точкой поставки № 671 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6кВ «К-13» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ на ПС 220/110/35/6 кВ «Крымская»
2	г. Крымск, ул. Луговского	Точкой поставки № 672 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6кВ «К-2» в месте её присоединения к нижним неподвижным контактам разъединителей в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ на ПС 220/110/35/6 кВ «Крымская»
3	г. Крымск, район ПТФ	Точкой поставки № 673 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов проводов ВЛ-10 кВ «КП-2» в месте их присоединения

		к проходным изоляторам соответствующей ячейке КРУН 10 кВ на ПС 110/10 кВ «Крымская птицефабрика»
4	г. Крымск, опытная станция	Точкой поставки № 674 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов проводов отходящей ВЛ-6кВ «ПР-1», в месте их присоединения к проходным изоляторам в соответствующей ячейке КРУН 6 кВ на ПС 110/6 кВ «Пролетарская»
5	Крымский район, ст. Нижнебаканская, ул. Чкалова	Точкой поставки № 675 являются контактные (болтовые) соединения на зажимах проходных изоляторов отходящей ВЛ-10 кВ «БК-1» в соответствующей ячейке КРУН-10 кВ на ПС 35/10 кВ «Нижне-Баканская»
6	Крымский район, ст. Нижнебаканская, ул. Чкалова	Точкой поставки № 676 являются контактные (болтовые) соединения на зажимах проходных изоляторов отходящей ВЛ-10кВ «БК-3» в соответствующей ячейке КРУН-10кВ на ПС 35/10кВ «Нижне-Баканская»
7	Крымский район, ст. Нижнебаканская, ул. Чкалова	Точкой поставки № 677 являются контактные (болтовые) соединения на зажимах проходных изоляторов отходящей ВЛ-10кВ «БК-5» в соответствующей ячейке КРУН-10кВ на ПС 35/10кВ «Нижне-Баканская»
8	г. Крымск, ул. Шоссейная	Точкой поставки № 678 являются места контактов пласечных зажимов отпайки от ВЛ-6 кВ «К-5» на опоре № 5 в сторону ГКТП-501 6/0,4 кВ
9	г. Крымск, ул. Шоссейная	Точкой поставки № 679 являются места контактов пласечных зажимов отпайки от ВЛ-6 кВ «К-5» на опоре № 2-В в сторону РЛН КТП-503 6/0,4 кВ
10	г. Крымск, ул. Шоссейная	Точкой поставки № 684 являются места контактных (болтовых) соединений проводников ТТ к нижним неподвижным контактам рубильника Р-1 РУ-0,4 ТП-509 6/0,4 кВ
11	г. Крымск, ул. Шевченко	Точкой поставки № 680 являются контактные соединения пласечных зажимов отпайки от ЛЭП-1 «ККК» на опоре № 42 в сторону РЛН КТП-178 6/0,4 кВ
12	г. Крымск, ул. Советская	Точкой поставки № 681 являются контактные (болтовые) соединения пласечных зажимов отпайки от ЛЭП-6 кВ «ККК» на опоре № 29-А в сторону РЛН КТП-179 6/0,4 кВ
13	г. Крымск, ул. Энергетиков	Точкой поставки № 682 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящей КЛ-0,4 кВ в сторону щита – 0,4кВ «КГЭС» в месте их присоединения к проводам ВЛ - 0,4кВ № 1 от ТП-157 6/0,4 кВ на опоре №7
14	г. Крымск, ул. Заречная	Точкой поставки № 683 являются контактные (болтовые) соединения проводов отходящей ВЛ-6 кВ «КВ-10» в месте её присоединения к

		проходным изоляторам соответствующей ячейки КРУН 6кВ на ПС 35/6 кВ «Насосная 3-го подъема»
15	г. Крымск, 3-й подъем	Точкой поставки № 685 являются контактные (болтовые) соединения проводов отходящей ВЛ-6 кВ «КВ-9» в месте её присоединения к проходным изоляторам соответствующей ячейке КРУН 6кВ на ПС 35/6 кВ «Насосная 3-го подъема».
16	г. Крымск, ул. Ворошилова, 4	Точкой поставки № 2190 является контактное соединение отходящего кабеля на нижних губках автоматического выключателя № 6 в ТП № 19 6/0,4 кВ, в сторону ж/д ул. Ворошилова 4
17	г. Крымск, ул. Ворошилова	Точкой поставки № 2191 является контактное соединение отходящего кабеля на нижних губках рубильника № 2 в ТП № 19 6/0,4 кВ, в сторону ж/д ул. Ворошилова 4
18	г. Крымск, ул. Свердлова, 4	Точкой поставки № 2192 являются контактные соединения жил отходящей КЛ-0,4 кВ в сторону общежития в месте их присоединения к нижним контактам рубильника в РУ-0,4 кВ ТП № 7 6/0,4 кВ
19	г. Крымск, ул. Свердлова	Точкой поставки № 2193 являются контактные соединения плашечных зажимов отпайки КЛ-6 кВ от ЛЭП-2 «ККК» в сторону ТП 11 6/0,4 кВ на опоре № 27
20	г. Крымск, ул. 1-го Мая	Точкой поставки № 2194 являются контактные соединения отходящего кабеля на нижних губках разъединителя фидера «ТП-5» в «ТП № 2» (старая)
21	Крымский район, х. Красный, ЛПДС	Точкой поставки № 686 являются контактные (болтовые) соединения жил отходящей КЛ-0,4 кВ в сторону щит ТП «Нефтяник» в месте их присоединения к нижним неподвижным контактам автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП «Нефтяник» 6/0,4 кВ
Точки приема по ГТП Новороссийск (PNESKR23)		
1	г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 18	Точкой поставки № 800 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных законечников отходящей КЛ- 6 кВ ф. № 1а в месте присоединения в соответствующей ячейки 1а ЗРУ 6кВ на «ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийская»
2	г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 18	Точкой поставки № 801 являются контактные (болтовые) соединения кабельных законечников жил отходящей КЛ- 6 кВ присоединения 1 в месте присоединения к неподвижным контактам шинопровода соответствующей ячейки 1 на «ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийская»

3	г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 18	Точкой поставки № 802 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных окончаний отходящей КЛ- 6 кВ присоединения 2 в месте присоединения к неподвижным контактам шинопровода соответствующей ячейки 2 на «ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийская»
4	г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 18	Точкой поставки № 803 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных окончаний отходящей КЛ- 6 кВ присоединения 4 в месте присоединения к неподвижным контактам шинопровода соответствующей ячейки 4 на «ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийская»
5	г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 18	Точкой поставки № 804 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных окончаний отходящей КЛ- 6 кВ присоединения 7 в месте присоединения к неподвижным контактам шинопровода соответствующей ячейки 7 на «ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийская»
6	г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 18	Точкой поставки № 805 являются кабельные окончание КЛ- 6 кВ присоединения № 8 ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийск» (ТП-13 2 сш 6 кВ)
7	г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 18	Точкой поставки № 806 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных окончаний отходящей КЛ- 6 кВ присоединения 10 в месте присоединения к неподвижным контактам шинопровода соответствующей ячейки 10 на «ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийская»
8	г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 18	Точкой поставки № 807 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных окончаний отходящей КЛ- 6 кВ присоединения 12 в месте присоединения к неподвижным контактам шинопровода соответствующей ячейки 12 на «ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийская»
9	г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 18	Точкой поставки № 808 являются кабельные окончание КЛ- 6 кВ присоединения № 16 ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийск»
10	г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 18	Точкой поставки № 809 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных окончаний отходящей КЛ- 6 кВ присоединения 18 в месте присоединения к неподвижным контактам шинопровода соответствующей ячейки 18 на «ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийская»
11	г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 18	Точкой поставки № 810 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных окончаний отходящей КЛ- 6 кВ присоединения 51 в месте присоединения к неподвижным контактам шинопровода соответствующей ячейки 51 на «ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийская»
12	г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 18	Точкой поставки № 811 являются кабельные окончание КЛ- 6 кВ присоединения № 61 ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийск»

13	г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 18	Точкой поставки № 812 являются кабельные наконечники КЛ- 6 кВ присоединения № 63 ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийск»
14	г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 18	Точкой поставки № 813 являются кабельные наконечники КЛ- 6 кВ присоединения № 54 ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийск»
15	г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 18	Точкой поставки № 814 являются кабельные наконечники КЛ- 6 кВ присоединения № 56 ПС 110/35/10/6 кВ «Новороссийск»
16	г. Новороссийск, поселок Верхнебаканский, ул. Объездная, 2	Точкой поставки № 815 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ фидер присоединения № 13 в точке присоединения к оборудованию ячейки ЗРУ 6кВ ПС 110/35/6 кВ «Тоннельная»
17	г. Новороссийск, ул. Волгоградская, 24	Точкой поставки № 819 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ фидера «5» к шинопроводам соответствующих ячеек ПС 110/10 кВ «РИП»
18	г. Новороссийск, ул. Волгоградская, 24	Точкой поставки № 820 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ ф. 19 к шинопроводам ячейки 19, ПС 110/10 кВ «РИП»
19	г. Новороссийск, ул. Волгоградская, 24	Точкой поставки № 821 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ ф. 53 к шинопроводам ячейки 53, ПС 110/10 кВ «РИП»
20	г. Новороссийск, ул. Волгоградская, 24	Точкой поставки № 822 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ ф. 4 к шинопроводам ячейки 4, ПС 110/10 кВ «РИП»
21	г. Новороссийск, ул. Волгоградская, 24	Точкой поставки № 823 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидер 8 к шинопроводам ячейки 8, ПС 110/10 кВ «РИП»
22	г. Новороссийск, ул. Волгоградская, 24	Точкой поставки № 824 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидер 26 к шинопроводам ячейки 26, ПС 110/10 кВ «РИП»
23	г. Новороссийск, ул. Волгоградская, 24	Точкой поставки № 825 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ ф. 46 к шинопроводам ячейки 46, ПС 110/10 кВ «РИП»
24	г. Новороссийск, ул. Волгоградская, 24	Точкой поставки № 826 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидер 56 к шинопроводам ячейки 56, ПС 110/10 кВ «РИП»

25	г. Новороссийск, ул. Волгоградская, 24	Точкой поставки № 827 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных законечников КЛ- 10 кВ фидер 52 к шинпроводам ячейки 52, ПС 110/10 кВ «РИП»
26	г. Новороссийск, х. Горный	Точкой поставки № 828 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных законечников отходящих КЛ 0,4кВ «а» на нижних клеммах автоматического выключателя фидера 0,4кВ «Горный» **
27	г. Новороссийск, поселок Гайдук, ул. 40 лет Октября	Точкой поставки № 835 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных законечников КЛ- 6 кВ, фидер 13 к шинпроводам ячейки 13 ПС 220/110/35/6 кВ «Кирилловская»
28	г. Новороссийск, поселок Гайдук, ул. 40 лет Октября	Точкой поставки № 836 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных законечников КЛ- 6 кВ, фидер 29а к шинпроводам ячейки 29 ПС 220/110/35/6 кВ «Кирилловская»
29	г. Новороссийск, поселок Гайдук, ул. 40 лет Октября	Точкой поставки № 2530 являются контактные (болтовые) соединения кабельных законечников жил отходящей КЛ-6 кВ ф. 29б в ячейке № 29 ЗРУ-6 кВ ПС 220/110/35/10/6 кВ «Кирилловская»
30	г. Новороссийск, поселок Гайдук, ул. 40 лет Октября	Точкой поставки № 2531 являются контактные соединения отпайки ВЛ-6 кВ на опоре ООО «Новоростехфлот» в сторону КРН-VII ООО «Цемдолина»
31	г. Новороссийск, поселок Гайдук, ул. 40 лет Октября	Точкой поставки № 837 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных законечников КЛ- 6 кВ, ф. 30а к шинпроводам ячейки 30 ПС 220/110/35/6 кВ «Кирилловская» ***
32	г. Новороссийск, поселок Гайдук, ул. 40 лет Октября	Точкой поставки № 838 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных законечников КЛ- 6 кВ, ф. 10 к шинпроводам ячейки 10 ПС 220/110/35/6 кВ «Кирилловская»
33	г. Новороссийск, поселок Гайдук, ул. 40 лет Октября	Точкой поставки № 839 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных законечников КЛ- 6 кВ, ф. 8 к шинпроводам ячейки 8 ПС 220/110/35/6 кВ «Кирилловская»
34	г. Новороссийск, поселок Гайдук, ул. 40 лет Октября	Точкой поставки № 840 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных законечников КЛ- 6 кВ, ф. 12 к шинпроводам ячейки 12 ПС 220/110/35/6 кВ «Кирилловская»
35	автодорога Новороссийск-Грушевая	Точкой поставки № 841 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных законечников КЛ- 6 кВ ф.17 соответствующей ячейки 17 ПС 110/35/6 кВ «Пенайская»
36	автодорога Новороссийск-Грушевая	Точкой поставки № 842 являются контактные (болтовые) присоединения

		кабельных наконечников КЛ- 6 кВ ф.27 соответствующей ячейки 27 ПС 110/35/6 кВ «Пенайская»
37	автодорога Новороссийск-Грушевая	Точкой поставки № 843 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ ф.13 соответствующей ячейки 13 ПС 110/35/6 кВ «Пенайская»
38	автодорога Новороссийск-Грушевая	Точкой поставки № 844 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ ф.38 соответствующей ячейки 38 ПС 110/35/6 кВ «Пенайская»
39	автодорога Новороссийск-Грушевая	Точкой поставки № 845 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ фидер 10 соответствующей ячейки 10 ПС 110/35/6 кВ «Пенайская»
40	г. Новороссийск, ул. Жуковского, 5	Точкой поставки № 847 является контактное (болтовое) соединение кабельных наконечников КЛ-0,4 кВ отходящих от присоединения кабельных наконечников нижних контактов автоматического выключения в щите строитеха комбината - 0,4 кВ в сторону ул. Жуковского, 5
41	г. Новороссийск, ул. Михайлова,	Точкой поставки № 848 являются контактные (болтовые) соединение кабельных наконечников КЛ 0,4 кВ отходящих от нижних контактов автоматического выключения в ЩСУ -1 в насосной комбината в сторону ул. Михайлова 1,3,5.
42	г. Новороссийск, ул. Красина, 42	Точкой поставки № 851 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ фидера1а к шинопроводам ячейки 1а ПС 110/6 кВ «ДСК»
43	г. Новороссийск, ул. Красина, 42	Точкой поставки № 852 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ фидера 2 к шинопроводам ячейки 2 ПС 110/6 кВ «ДСК»
44	г. Новороссийск, ул. Красина, 42	Точкой поставки № 853 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ фидера 3 к шинопроводам ячейки 3 ПС 110/6 кВ «ДСК»
45	г. Новороссийск, ул. Красина, 42	Точкой поставки № 854 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ фидера 9 к шинопроводам ячейки 9 ПС 110/6 кВ «ДСК»
46	г. Новороссийск, ул. Красина, 42	Точкой поставки № 855 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ фидера 10 к шинопроводам ячейки 10 ПС 110/6 кВ «ДСК»

47	г. Новороссийск, ул. Красина, 42	Точкой поставки № 856 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ фидера 13 к шинопроводам ячейки 13 ПС 110/6 кВ «ДСК»
48	г. Новороссийск, ул. Красина, 42	Точкой поставки № 857 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ фидера 14 к шинопроводам ячейки 14 ПС 110/6 кВ «ДСК»
49	г. Новороссийск, ул. Красина, 42	Точкой поставки № 858 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ фидера 20 к шинопроводам ячейки 20 ПС 110/6 кВ «ДСК»
50	г. Новороссийск, ул. Красина, 42	Точкой поставки № 859 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ фидера 23 к шинопроводам ячейки 23 ПС 110/6 кВ «ДСК»
51	г. Новороссийск, ул. Кутузовская, 119	Точкой поставки № 862 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 5 к шинопроводам ячейки 5 ПС 110/10 кВ «Северо-Западная»
52	г. Новороссийск, ул. Кутузовская, 119	Точкой поставки № 863 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 7 к шинопроводам ячейки 7 ПС 110/10 кВ «Северо-Западная»
53	г. Новороссийск, ул. Кутузовская, 119	Точкой поставки № 864 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 8 к шинопроводам ячейки 8 ПС 110/10 кВ «Северо-Западная»
54	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 870 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ фидера 16 к шинопроводам ячейки 16 КРУН 6кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
55	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 871 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 1 к шинопроводам ячейки 1 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
56	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 872 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 3 к шинопроводам ячейки 3 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
57	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 873 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 5 к шинопроводам ячейки 5 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
58	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 874 являются контактные (болтовые) присоединения

		кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 7 к шинопроводам ячейки 7 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
59	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 875 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 9 к шинопроводам ячейки 9 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
60	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 876 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 11 к шинопроводам ячейки 11 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
61	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 877 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 13 к шинопроводам ячейки 13 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
62	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 878 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 15 к шинопроводам ячейки 15 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
63	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 879 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 19 к шинопроводам ячейки 19 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
64	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 880 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 2 к шинопроводам ячейки 2 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
65	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 881 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 4 к шинопроводам ячейки 4 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
66	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 882 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 6 к шинопроводам ячейки 6 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
67	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 883 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 8 к шинопроводам ячейки 8 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
68	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 884 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 10 к шинопроводам ячейки 10 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
69	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 885 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 12 к шинопроводам ячейки 12

		КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
70	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 886 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 14 к шинопроводам ячейки 14 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
71	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 887 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 16 к шинопроводам ячейки 16 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
72	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 888 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 20 к шинопроводам ячейки 20 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
73	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 889 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 22 к шинопроводам ячейки 22 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
74	г. Новороссийск, ул. Фабричная, 85	Точкой поставки № 890 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 24 к шинопроводам ячейки 24 КРУН 10кВ ПС 110/10/6 кВ «Южная»
75	г. Новороссийск, ул. Сухумийское шоссе, 12 км	Точкой поставки № 893 являются контактные (болтовые) соединения отходящей КЛ- 6 кВ на зажимах трансформатора тока фидера «КТП-210» соответствующей ячейки ПС 35/6 «ДТС»
76	г. Новороссийск, Широкая балка	Точкой поставки № 898 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 13 к шинопроводам ячейки 13 ПС 110/10 кВ «Широкая балка»
77	г. Новороссийск, Широкая балка	Точкой поставки № 899 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 15 к шинопроводам ячейки 15 ПС 110/10 кВ «Широкая балка»
78	г. Новороссийск, Широкая балка	Точкой поставки № 900 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 14 к шинопроводам ячейки 14 ПС 110/10 кВ «Широкая балка»
79	г. Новороссийск, Широкая балка	Точкой поставки № 901 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 10 кВ фидера 16 к шинопроводам ячейки 16 ПС 110/10 кВ «Широкая балка»
80	г. Новороссийск, ул. Леднева, 9	Точкой поставки № 902 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6кВ кабельных сборок Т-1 в местах их присоединения к шинопроводам соответствующих ячеек РУ 6кВ ПС

		35/6кВ «Западная»
81	г. Новороссийск, ул. Леднева, 9	Точкой поставки № 903 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-6кВ кабельных сборок Т-2 в местах их присоединения к шинопроводам соответствующих ячеек РУ 6кВ ПС 35/6кВ «Западная»
82	г. Новороссийск, ул. Заводская, 6	Точкой поставки № 904 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ-6кВ фидера 5 к шинопроводам соответствующих ячеек ПС 35/6кВ «Гайдук»
83	автодорога Новороссийск-Крымск, (около автозаправки)	Точкой поставки № 891 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ фидера 7 к неподвижным контактам масляного выключателя ячейки 7 ПС 110/6 кВ «Неберджаевская»
84	автодорога Новороссийск-Крымск, (около автозаправки)	Точкой поставки № 892 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 6 кВ фидера 15 к неподвижным контактам масляного выключателя ячейки 15 ПС 110/6 кВ «Неберджаевская»
85	г. Новороссийск, ул. Кутузовская, 15	Точкой поставки № 816 являются контактные (болтовые) соединения отходящей КЛ-10 кВ на зажимах трансформатора тока фидер 3 ячейки 3 ПС 110/35/10 кВ «Лесной порт»
86	г. Новороссийск, ул. Кутузовская, 15	Точкой поставки № 817 являются контактные (болтовые) соединения отходящей КЛ-10 кВ на зажимах трансформатора тока фидера 8 ячейки 8 ПС 110/35/10 кВ «Лесной порт»
87	г. Новороссийск, ул. Кутузовская, 15	Точкой поставки № 818 являются контактные (болтовые) соединения отходящей КЛ-10 кВ на зажимах трансформатора тока фидера 28 ячейки 28 ПС 110/35/10 кВ «Лесной порт»
88	г. Новороссийск, поселок Гайдук, ул. 40 лет Октября	Точкой поставки № 2102 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников отходящей КЛ- 6 кВ в месте присоединения к ячейки 6 ЗРУ-6кВ, «Брис-Босфор» РП-21
89	г. Новороссийск, с. Кирилловка, промзона	Точкой поставки № 894 являются контактные (болтовые) соединения отходящей КЛ-6 кВ на зажимах трансформатора тока фидера 9 ячейки 9 ПС 35/6 кВ «Кирилловская нефтебаза»
90	г. Новороссийск, ул. Магистральная	Точкой поставки № 2106 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных наконечников КЛ- 0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ячейка ул. Освещение, ТП-10 6/0,4 кВ

91	г. Новороссийск, ул. Красина, 42	Точкой поставки № 2115 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных окончаний на нижних губках ЛР отходящей КЛ-6 кВ от присоединения № 8 РП-6 ЗАО «Цемдолина» (к ТП-354)
92	г. Новороссийск, ул. Красина, 42	Точкой поставки № 2116 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных окончаний на нижних губках ЛР отходящей КЛ-6 кВ от присоединения № 24 РП-6 ЗАО «Цемдолина» (к ТП-354)
93	г. Новороссийск, кирилловская промзона	Точкой поставки № 829 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящих КЛ-10 кВ фидера № «1» в точках присоединения к неподвижным контактам шинопровода в соответствующих ячейках РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Гайдук-Тяговая».
94	г. Новороссийск, кирилловская промзона	Точкой поставки № 830 являются контактные (болтовые) соединения кабельных окончаний жил отходящих КЛ-10 кВ фидера № «8» в точках присоединения к неподвижным контактам шинопровода в соответствующих ячейках РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Гайдук-Тяговая».
95	г. Новороссийск, ул. Шесхарис, 11	Точкой поставки № 2108 являются контактные (болтовые) соединения отходящей КЛ-6кВ в месте их присоединения к зажимам трансформатора тока фидера № 17 ПС 35/6кВ «Шесхарис»
96	автодорога Новороссийск-Грушевая	Точкой поставки № 831 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных окончаний отходящих КЛ-0,4 кВ ф. 14 в сторону 162-х кв. жилого дома в месте их присоединения к коммутационному аппарату соответствующей ячейки РУ-0,4 кВ ТП-8 ПНБ «Шесхарис»
97	автодорога Новороссийск-Грушевая	Точкой поставки № 832 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных окончаний отходящих КЛ-0,4 кВ ф. 40 в сторону 162-х кв. жилого дома в месте их присоединения к коммутационному аппарату соответствующей ячейки РУ-0,4 кВ ТП-8 ПНБ «Шесхарис»
98	автодорога Новороссийск-Грушевая	Точкой поставки № 833 являются контактные (болтовые) присоединения кабельного окончаний отходящей КЛ-0,4 кВ в сторону общ. 1 и общ. 2 в месте их присоединения к коммутационному аппарату соответствующей ячейки РУ-0,4 кВ ТП-8 6/0,4 кВ ПНБ «Шесхарис»
99	автодорога Новороссийск-Грушевая	Точкой поставки № 2109 являются контактные (болтовые) присоединения кабельных окончаний отходящей КЛ-0,4кВ в месте их присоединения к нижним губкам автоматического выключателя соответствующей ячейки РУ-0,4кВ ТП-8 н/б «Шесхарис» в сторону СОТ Энергетик
100	г. Новороссийск, поселок Верхнебаканский,	Точкой поставки № 1 являются ПС-1 п/з «Первомайский» (РП-6 кВ) 6/0,4

	ул. Заводская, 1	кВ, РУ-6 кВ, фидер № 4 «Насосная Бакан» (контактные соединения отходящих КЛ на зажимах трансформаторов тока фидера насосная «Бакан» РП-6 кВ ц/з «Первомайский»)
101	г. Новороссийск, поселок Верхнебаканский, ул. Заводская, 1	Точкой поставки № 2 являются ТП дробильного отделения 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ фидер «Насосная Титан» (контактные соединения отходящих КЛ на зажимах трансформаторов тока фидера насосная Титан ц/з «Первомайский»)
102	г. Новороссийск, поселок Верхнебаканский, ул. Заводская, 1	Точкой поставки № 3 являются ТП сырьевого отделения 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ фидер «Насосная Титан» (контактные соединения отходящих КЛ на зажимах трансформаторов тока фидера насосная Титан ц/з «Первомайский»)
103	г. Новороссийск, ул. Сухумийское шоссе, 62	Точкой поставки № 1 являются ПС- «Пролетарий» 110/6/6 кВ, НЗРУ-6 кВ, ячейка № 77 (контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников отходящих КЛ-6 кВ в месте их присоединения к зажимам трансформаторов тока фидера «77» соответствующей ячейки сш 6 кВ)
104	г. Новороссийск, ул. Сухумийское шоссе, 62	Точкой поставки № 2 являются ПС-1 ц/з «Пролетарский» 6/0,4 кВ, ЗРУ-6 кВ, ячейка 21 контактное (болтовое) соединения кабельных наконечников отходящих КЛ-6 кВ в месте их присоединения к зажимам трансформаторов тока фидера «21» соответствующей ячейки сш 6 кВ
105	г. Новороссийск, ул. Сухумийское шоссе, 60	Точкой поставки № 3 являются ЦРП ц/з «Октябрь» 6 кВ, РУ 6 кВ № 1, фидер 25 «ТП-215 6/0,4 кВ» (контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников отходящих КЛ-6 кВ в месте их присоединения к зажимам трансформаторов тока в соответствующих ячейках ЦРП 6 кВ ц/з «Октябрь», фидер «25» в сторону ТП-215 6/0,4 кВ)
106	г. Новороссийск, ул. Сухумийское шоссе, 60	Точкой поставки № 4 являются ЦРП ц/з «Октябрь» 6 кВ, РУ 6 кВ № 2, фидер 24 «ТП-201 6/0,4 кВ» контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников отходящих КЛ-6 кВ в месте их присоединения к зажимам трансформаторов тока в соответствующих ячейках ЦРП 6 кВ ц/з «Октябрь», фидер «24» в сторону ТП-201 6/0,4 кВ)
Точки приема по ГТП Славянск-на-Кубани (PNESKR24)		
1	г. Славянск-на-Кубани, микрорайон «Южный», угол ул. Пухи / ул. Т.Голуб	Точкой поставки № 920 являются контактные (болтовые) соединения на зажимах изоляторов отходящих ВЛ 0,4 кВ «ПРС-1» от РУ-0,4 кВ КТП-СГ9-979 10/0,4 кВ
2	г. Славянск-на-Кубани, микрорайон «Южный», угол	Точкой поставки № 921 являются контактные (болтовые) соединения на

	ул. Пухи/ Т.Голуб	зажимах изоляторов отходящих ВЛ 0,4 кВ «ПРС-2» от РУ-0,4 кВ КТП-СГ9-979 10/0,4 кВ
3	Славянский район, хутор Урма, угол ул. Дорожная/ ул. Набережная	Точкой поставки № 922 являются контактные (болтовые) соединения на аппаратных зажимах в месте присоединения шлейфов РТП-521/1(п) 6/0,4 кВ к проводам отпайки № 1 от ВЛ-6 кВ № 521 на опоре № 1-17.
4	Славянский район, хутор Ханьков ул. Западная/ ул. Московская	Точкой поставки № 923 является контакт в месте присоединения пласечных зажимов шлейфов ВЛ-6 кВ отпайки № 1 к проводам ВЛ-6 кВ фидер 523 на опоре № 84 в сторону КТП 523/958 6/0,4 кВ.
5	Славянский район, хутор Ханьков ул. Ленина/ ул.Калинина, ул. Степная/ ул. Октябрьская	Точкой поставки № 924 является контакт в месте присоединения аппаратных зажимов шлейфов ВЛ-6 кВ фид. № 523 отпайки № 2 к неподвижным контактам ЛР-6 кВ № 16 на опоре № 25а. В сторону КТП 523/1 6/0,4 кВ и КТП-523/2 6/0,4 кВ
6	Славянский район, поселок Вишневы	Точкой поставки № 2067 являются контактные (болтовые) соединения на неподвижных контактах РЛНД-10 на опоре ВЛ-10 кВ фидера Ц-5 в сторону ТП ЦЗ-04 10/0,4 кВ
7	г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 160	Точкой поставки № 2086 находится на присоединении провода ВЛ-10 кВ фидер НС-6 к проходным изоляторам ПНБ-10 кВ. ТП Ц7-09 10/0,4 кВ
8	г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, 49	Точкой поставки № 2066 являются болтовые соединения на аппаратных зажимах присоединения Ц-3 к ПНБ-10 кВ КРУН 10-кВ трансформатора № 1 ПС 110/35/10 кВ «Центральная»
9	г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, 49	Точкой поставки № 2068 являются болтовые соединения на аппаратных зажимах присоединения Ц-7 к ПНБ-10 кВ КРУН 10-кВ трансформатора № 1 ПС 110/35/10 кВ «Центральная»
10	г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, 49	Точкой поставки № 2069 являются болтовые соединения на аппаратных зажимах присоединения Ц-9 к ПНБ-10 кВ КРУН 10-кВ трансформатора № 1 ПС 110/35/10 кВ «Центральная»
11	г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, 49	Точкой поставки № 2070 являются болтовые соединения на аппаратных зажимах присоединения Ц-11 к ПНБ-10 кВ КРУН 10-кВ трансформатора № 1 ПС 110/35/10 кВ «Центральная»
12	г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, 49	Точкой поставки № 2071 являются болтовые соединения на аппаратных зажимах присоединения Ц-13 к ПНБ-10 кВ КРУН 10-кВ трансформатора № 1 ПС 110/35/10 кВ «Центральная»
13	г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1	Точкой поставки № 2072 являются болтовые соединения в месте присоединения КЛ-10 кВ С-1 в ячейке КРУН-10 кВ трансформатора № 1

		ПС 110/35/10 кВ «Славянская»
14	г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1	Точкой поставки № 2073 являются болтовые соединения на аппаратных зажимах присоединения С-3 к ПНБ-10 кВ КРУН 10-кВ трансформатора № 1 ПС 110/35/10 кВ «Славянская»
15	г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1	Точкой поставки № 2074 являются болтовые соединения в месте присоединения КЛ-10 кВ С-5 в ячейке КРУН-10 кВ трансформатора № 1 ПС 110/35/10 кВ «Славянская»
16	г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1	Точкой поставки № 2075 являются болтовые соединения на аппаратных зажимах присоединения С-7 к ПНБ-10 кВ КРУН 10-кВ трансформатора № 1 ПС 110/35/10 кВ «Славянская»
17	г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1	Точкой поставки № 2076 являются болтовые соединения на аппаратных зажимах присоединения С-9 к ПНБ-10 кВ КРУН 10-кВ трансформатора № 1 ПС 110/35/10 кВ «Славянская»
18	г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1	Точкой поставки № 2077 являются болтовые соединения на аппаратных зажимах присоединения С-11 к ПНБ-10 кВ КРУН 10-кВ трансформатора № 1 ПС 110/35/10 кВ «Славянская»
19	г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1	Точкой поставки № 2078 являются болтовые соединения на аппаратных зажимах присоединения С-13 к ПНБ-10 кВ КРУН 10-кВ трансформатора № 1 ПС 110/35/10 кВ «Славянская»
20	г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 1	Точкой поставки № 2083 является болтовое соединение на аппаратных зажимах присоединения ПФ-5 к ПНБ-10 кВ КРУН-10 кВ трансформатора № 1 ПС 110/10 кВ «Птицефабрика»
21	г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 1	Точкой поставки № 2084 является болтовое соединение на аппаратных зажимах присоединения ПФ-7 к ПНБ-10 кВ КРУН-10 кВ трансформатора № 1 ПС 110/10 кВ «Птицефабрика»
22	г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 1	Точкой поставки № 2085 является болтовое соединение пласечных зажимов в месте подключения проводов оттайки к основным проводам оттайки № 1 опоре № 1/11 в сторону ГКТП ПФ-9-1030п 10/0,4 кВ
23	3 км трассы Славянск - Крымск	Точкой поставки № 2504 является болтовое соединение на зажимах присоединения ВЛ-10 кВ к неподвижным контактам РЛНД-10 Р-527 ПС 220/110/10 кВ «Славянская-220»
24	г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1	Точкой поставки № 2505 являются болтовые соединения на аппаратных зажимах ПНБ-10 кВ КРУН-10 кВ трансформатора № 2 со стороны питания ПС 110/35/10 кВ «Славянская»

25	г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1	Точкой поставки № 2506 являются болтовые соединения на аппаратных зажимах ПНБ-10 кВ КРУН-10 кВ со стороны питания. ПС 110/35/10 кВ «Славянская»
----	--	---

Примечание:

* Потребитель, подключенный контактными (болтовыми) присоединениями кабельных наконечников отходящей КЛ 6 кВ фидера «РИ-19б» в ячейке РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ «РИ» в сторону ТП-0113, относится к зоне деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Кубаньэнергообл»;

**Потребитель, подключенный контактными (болтовыми) присоединениями кабельных наконечников отходящей КЛ 0,4кВ «б» на нижних клеммах автоматического выключателя фидера 0,4кВ «Горный», относится к зоне деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Кубаньэнергообл»;

***Потребитель, подключенный контактными (болтовыми) присоединениями кабельных наконечников КЛ- 6 кВ, фидер 30б к шинопроводам ячейки 30 ПС 220/110/35/6 кВ «Кирилловская», относится к зоне деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Кубаньэнергообл».

Начальник отдела

цен и тарифов на электроэнергию



Ю.В. Нечесов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 5 ноября 2014 года № 62/2014-э

Перечень точек выдачи из зоны деятельности гарантирующего поставщика

ОАО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» в зону деятельности гарантирующего поставщика
ОАО «Кубаньэнергосбыт»

№ п/п	Адрес	Описание границы балансовой принадлежности
Точки выдачи по ГТП Темрюк (PNESKRA1)		
1	г. Темрюк ул. Мороза (территория рыбхоза «Голубицкий»)	Точкой поставки № 1050 являются контактные (болтовые) соединения жил кабельной линии 10 кВ к РП-1 с ВЛ-10 кВ Гл-3 на опоре № 174 в сторону КВ-92
2	г. Темрюк ул. Полевая / переулок Совхозный	Точкой поставки № 1051 являются контактные (болтовые) присоединения аппаратных зажимов ВЛ-10 Ск-7 к неподвижным контактам КР-101 на опоре № 199 в сторону КВ 200
Точки выдачи по ГТП Приморско-Ахтарск (PNESKRA2)		
1	г. Приморско-Ахтарск ул. Победы опора № 77	Точкой поставки № 2022 являются неподвижные губки РЛНД-10 на опоре № 77 ВЛ-10 кВ фидера П-13 в сторону ТП-203 10/0,4 кВ
Точки выдачи по ГТП Геленджик (PNESKRA5)		
1	г. Геленджик, ул. Новороссийская, 154	Точкой поставки № 1987 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил в РУ-6 кВ ТП-1-45 6 кВ от ТП-1-45 6 кВ в сторону ТП-1-46 6 кВ
2	г. Геленджик, х. Джанхот	Точкой поставки № 1990 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов ВЛ-10 кВ «ДМ-1» в месте присоединения к шинам проходных изоляторов на КРН № 3
3	г. Геленджик, ул. Фисташковая/ ул. Прохладная	Точкой поставки № 1981 являются кабельные наконечники КЛ-10 кВ в РУ-10 кВ ячейка 17 РП-3-3 10 кВ.
4	г. Геленджик, ул. Фисташковая/ ул. Прохладная	Точкой поставки № 1982 являются кабельные наконечники КЛ-10 кВ в РУ-10 кВ ячейка 3 РП-3-3 10 кВ

Точки выдачи по ГТП Апшеронск (PNESKRA6)	
1	г. Хадыженск, ул. Котовского
Точкой поставки № 1066 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов в местах присоединения отпайки к ВЛ-6 кВ «Ф-25» в сторону ТП-258 6/0,4 кВ на опоре № 6	
2	г. Хадыженск, ул. Джабадари
Точкой поставки № 1067 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов в местах присоединения отпайки к ВЛ-6 кВ «Ф-25» в сторону ТП-259 6/0,4 кВ, ТП-260 6/0,4 кВ на опоре № 5	
Точки выдачи по ГТП Кропоткин (PNESKRA7)	
1	г. Кропоткин, ул. Журавлиная (начало)
Точкой поставки № 2028 являются контактные (болтовые) соединения ответвительных зажимов проводов заходов на ПС «Радуга» в точках присоединения к ВЛ-110 кВ на опоре № 56 1-цепь в сторону ПС 110/6 кВ «Радуга»	
2	г. Кропоткин, ул. Журавлиная (начало)
Точкой поставки № 2029 являются контактные (болтовые) соединения ответвительных зажимов проводов заходов на ПС «Радуга» в точках присоединения к ВЛ-110 кВ на опоре № 55 2-цепь в сторону ПС 110/6 кВ «Радуга»	
3	г. Кропоткин, ул. Заводская, 6
Точкой поставки № 2030 являются контактные (болтовые) соединения проводов ВЛ-110 кВ в точках присоединения к верхним неподвижным контактам ЛР-110 ЛЭП 1, в сторону ГПП 110/6 кВ «Химзавод»	
4	г. Кропоткин, ул. Заводская, 6
Точкой поставки № 2031 являются контактные (болтовые) соединения проводов ВЛ-110 кВ в точках присоединения к верхним неподвижным контактам ЛР-110 ЛЭП 2, в сторону ГПП 110/6 кВ «Химзавод»	
Точки выдачи по ГТП Горячий Ключ (PNESKRA9)	
1	г. Горячий Ключ микрорайон Слава труду
Точкой поставки № 2503 являются контактные (болтовые) соединения аппаратных зажимов ВЛ-10 кВ фидера Гк-3 в месте присоединения к шинам проходных изоляторов на ПС 35/10 кВ «Горячий Ключ».	
2	г. Горячий Ключ ул. Ленина, 210, офис 2
Точкой поставки № 1980 являются наконечники отходящего кабеля в РУ-0,4 кВ жилого дома (электроснабжения от ГКТПН-933п 10/0,4 кВ)	
Точки выдачи по ГТП Лабинск (PNESKR10)	
1	г. Лабинск, ул. Константинова, 105
Точкой поставки № 2020 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ и нижних неподвижных контактов ВН в соответствующей ячейке РУ-10 кВ ТП-10 10/0,4 кВ	
2	г. Лабинск, территория ж/д станция «Лабинская»
Точкой поставки № 2002 являются контактные (болтовые) соединения проводов ВЛ-10 кВ на концевой кабельной муфте первой опоры ВЛ в сторону ТП-133 10/0,4 кВ	
3	г. Лабинск, территория ж/д станция «Лабинская»
Точкой поставки № 2021 являются контактные (болтовые) соединения проводов ВЛ-0,4 кВ и отпайки от линии на опоре в сторону РУ-0,4 кВ ТП-10	


4	г. Лабинск, ул. Чехова, 2	Точкой поставки № 2175 являются контактные (болтовые) соединения плашечных зажимов КЛ-10 кВ в ТП-3 - ТП-92 к коммутационному аппарату в РУ-10 кВ ТП-3 Точки выдачи по ГТП Белореченск (PNESKR12)
1	г. Белореченск, пересечение улиц Новостройка и Конармейская	Точкой поставки № 1052 являются контактные (болтовые) соединения алюминиевых наконечников шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ ОС-3 в месте их соединения к неподвижным ножам разъединителя Р-10 ТП № ОС3-112 на опоре № 11Б
2	г. Белореченск, пересечение улицы Новостройка переуллка Фестивального	Точкой поставки № 1053 являются контактные (болтовые) соединения алюминиевых наконечников шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ ОС-3 в месте их соединения к неподвижным ножам разъединителя Р-10 ТП № ОС3-613 на опоре № 17
3	г. Белореченск, пересечение улиц Придорожная и Энтузиастов	Точкой поставки № 1054 являются контактные (болтовые) соединения алюминиевых наконечников шлейфов отпайки ВЛ-10 кВ ОС-3 в месте их соединения к неподвижным ножам разъединителя Р-10 № 928 ТП № ОС-3-КРН-10 № 929 на опоре № 77.
Точки выдачи по ГТП Новокубанск (PNESKR13)		
1	Въезд в село Ковалевское по трассе с г. Новокубанска	Точкой поставки № 2024 являются аппаратные зажимы шлейфов неподвижных ножей разъединителя ТП-КН-7-194 10/0,4 кВ
Точки выдачи по ГТП Туапсе (PNESKR14)		
1	г. Туапсе, ул. Победы, рынок	Точкой поставки № 194 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-6 кВ «ТП-77» в месте их присоединения в соответствующей ячейке РУ-6 кВ на ТП-2 6/0,4 кВ
2	г. Туапсе, ул. Весенняя, пансионат Весна	Точкой поставки № 2160 являются места контактных (болтовых) соединений наконечников кабельного ввода с ВЛ 10 кВ от ТП-Т118 к линейному разъединителю РВ-400 ТП-21 6/0,4.
3	г. Туапсе, ул. Весенняя, пансионат Весна	Точкой поставки № 2161 являются места контактных (болтовых) соединений наконечников кабельной линии 10 кВ от ТП 21 6/0,4 кВ с выводами согласующего трансформатора ТМ 10/6 кВ.
4	г. Туапсе, ул. Весенняя, пансионат Весна	Точкой поставки № 2162 являются места контактных (болтовых) соединений наконечников кабельной линии 6 кВ от ТП 21 6/0,4 кВ с выводами согласующего трансформатора ТМ 10/6 кВ.
Точки выдачи по ГТП Усть-Лабинск (PNESKRA15)		
1	г. Усть-Лабинск, территория МТФ № 3 колхоза «Кубань»	Точкой поставки № 1055 являются контактные (болтовые) соединения ВЛ-10кВ РПУ-3 в местах их соединения к проходным изоляторам ЗТП № 20 10/0,4 кВ со стороны ВЛ-10 кВ РПУ-3
2	г. Усть-Лабинск,	Точкой поставки № 1056 являются контактные (болтовые) соединения ВЛ-10кВ РПУ-3 в местах их

	территория МТФ № 3 колхоза «Кубань»	соединения к проходным изоляторам КТП № 149 10/0,4 кВ (ввод ВЛ-10 кВ от РПУ 10 кВ в КТП-149 10/0,4 кВ)
3	г. Усть-Лабинск, территория МТФ № 3 колхоза «Кубань»	Точкой поставки № 1071 являются контактные (болтовые) соединения ВЛ-10кВ РПУ-3 в местах их соединения к проходным изоляторам КТП № 149 10/0,4 кВ (ввод ВЛ-10 кВ от ЗТП-20 10/0,4 кВ в КТП-149 10/0,4 кВ)
Точки выдачи по ГТП Тимашевск (PNESKR16)		
1	г. Тимашевск, микрорайон Индустриальный ул. Весовая/ул.Рабочая	Точкой поставки № 1060 являются контактные (болтовые) соединения шлейфа ВЛ-10 кВ «СК-2» в месте их присоединения к неподвижным ножам Р-10 кВ ТП-81 на опоре № 9а
2	г. Тимашевск, микрорайон Индустриальный ул. Рабочая	Точкой поставки № 1061 являются контактные (болтовые) соединения шлейфа ВЛ-10 кВ «СК-2» в месте их присоединения к неподвижным ножам Р-10 кВ ТП-88 на опоре № 54а
3	г. Тимашевск, ул. Славянская/ул. Победы	Точкой поставки № 1057 являются контактные соединения болтовых зажимов шлейфов с ВЛ-10 кВ «Т-1» в месте их присоединения к неподвижным ножам Р-10 кВ ТП-120 на опоре № 2
4	г. Тимашевск, ул. Пионерская 160	Точкой поставки № 1058 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ в месте их присоединения к неподвижным контактам ВН-16 в ТП-23 для ТП-22
5	г. Тимашевск, ул. Ленина/ ул.Комарова	Точкой поставки № 1059 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящей КЛ-10 кВ в месте их присоединения к неподвижным контактам ВН-16 в ТП-49 для ТП-78
6	г. Тимашевск, промзона Сахарного завода	Точкой поставки № 1070 являются контактные соединения болтовых зажимов шлейфов ВЛ-10 кВ КЗ 9 в месте их соединения к неподвижным контактам разъединителя Р-10 кВ ТП-75 10/0,4 кВ на опоре № 22
7	г. Тимашевск, промзона Сахарного завода	Точкой поставки № 1062 являются контактные соединения плашечных зажимов шлейфов ВЛ-10 кВ и контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников в месте их присоединения к неподвижным контактам ВН-16 установленных на разных секциях РУ-10 кВ ТП-144 КЗ-7
8	г. Тимашевск, промзона Сахарного завода	Точкой поставки № 1063 являются контактные соединения плашечных зажимов шлейфов ВЛ-10 кВ и контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников в месте их присоединения к неподвижным контактам ВН-16 установленных на разных секциях РУ-10 кВ ТП-144 КЗ-7
9	г. Тимашевск, промзона Сахарного завода	Точкой поставки № 2053 являются контактные (болтовые) соединения ЛР-35кВ ВЛ-35 кВ «Тимашевская-сахарный завод» ПС 110/35/10 кВ «Тимашевская» в сторону ВЛ
10	г. Тимашевск, промзона Сахарного завода	Точкой поставки № 2054 являются контактные (болтовые) соединения отпайки от ВЛ-35кВ ПС 35/6 кВ «Тимашевская-сахарный завод» на опоре № 36 в сторону ПС 35/10 кВ «Комбикормовый завод»
Точки выдачи по ГТП Курганинск (PNESKR17)		

1	г. Курганинск ул. Кошехабльское шоссе	Точкой поставки № 1068 является места контактов плашечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ ПС «Курганная» «Ф-2» (К-2) на опоре № 35 в сторону ТП -118 10/0,4 кВ
2	г. Курганинск ул. Кошехабльское шоссе	Точкой поставки № 1069 являются места контактов плашечных зажимов отпайки от ВЛ-10 кВ ПС «Курганная» Ф-2 (К-2) на опоре № 39 в сторону ТП-124 10/0,4 кВ
Точки выдачи по ГТП Тихорецк (PNESKR18)		
1	Тихорецкий район, станция Фастовецкая, ул. Гражданская, 1	Точкой поставки № 1064 являются контактное (болтовое) соединение плашечных зажимов ВЛ-10 кВ фидера «ГХ-105» в месте их присоединения к проходным изоляторам, в ТП-Ф-5-1 10/0,4 кВ.
2	Тихорецкий район, поселок Пригородный, ул. Космическая, 21	Точкой поставки № 748 являются контактные соединения плашечных зажимов проводов ВЛ-6 кВ «Ю-7» от ПС 35/6 кВ «Южная» в месте их присоединения к проводам ВЛ-6 кВ «МК-1» на опоре № 169/15 с КРУН-6 кВ «Ю-7»-»МК-1» от ПС 110/35/6 кВ «Мясокомбинат»
3	г. Тихорецк, ул. Держинского, 62	Точкой поставки № 1065 являются контактные (болтовые) соединения отпайки от ВЛ-6 кВ фидера «ГХ-17» с опорой № 3 в месте её присоединения к аппаратным зажимам разъединителя Р-10 на опоре № 4 в сторону ТП-123п
4	г. Тихорецк, ул. Лесная, 1	Точкой поставки № 1954 являются контактные (болтовые) соединения кабельных наконечников жил отходящих КЛ-6 кВ и неподвижных ножей ВН-16 в ячейке № 6 на ЦРП-4 6 кВ в сторону ТП-45 6/0,4 кВ.
5	г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67	Точкой поставки № 1955 являются контактные (болтовые) соединения кабельные наконечники жил отходящих КЛ-6 кВ фидера 10 в месте их присоединения к нижним губкам рубильника в соответствующей ячейке РУ-6 кВ ТЭЦ ПС35/6кВ «ГЭЦ ТМЗ им. Воровского»
6	г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67	Точкой поставки № 1956 являются контактные (болтовые) соединения кабельные наконечники жил отходящих КЛ-6 кВ фидера 20 в месте их присоединения к нижним губкам рубильника в соответствующей ячейке РУ-6 кВ ТЭЦ ПС35/6кВ «ГЭЦ ТМЗ им. Воровского»
7	г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67	Точкой поставки № 1957 являются контактные (болтовые) соединения кабельные наконечники жил отходящих КЛ-6 кВ фидера 21 в месте их присоединения к нижним губкам рубильника в соответствующей ячейке РУ-6 кВ ТЭЦ ПС35/6кВ «ГЭЦ ТМЗ им. Воровского»
Точки выдачи по ГТП Армавир (PNESKR19)		
1	Новокубанский район, трасса Армавир - Отрадная, хутор Стеблицкий	Точкой поставки № 949 являются контактные (болтовые) соединения в месте крепления отходящих шин ячейки КРУН-10 кВ «СТ-11» к главным шинам РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Стеблицкая»
2	Новокубанский район,	Точкой поставки № 988 являются болтовые контактные соединения зажимов провода отпайки ВЛ-

	поселок Прикубанский ул. Шоссейная/ ул. Короткая	10 кВ к ЛР - 387 с ВЛ-10 кВ «З-7» на опоре № 252 в сторону СМВ-1 10 кВ
3	г. Армавир ст. Старая Станица ул. Заводская/ проезд 3-й Заводской	Точкой поставки № 989 являются болтовые контактные соединения зажимов провода отпайки ВЛ-10 кВ к ЛР-389 с ВЛ-10 кВ «ЛР-4» на опоре № 122 в сторону СМВ-4 10 кВ
4	ФАД «Кавказ» 161 км	Точкой поставки № 991 являются болтовые контактные соединения зажимов провода отпайки ВЛ-10 кВ к ЛР-437 с ВЛ-10 «ГЛ-9» на опоре № 86
5	г. Армавир ул. Р. Люксембург/ ул. Пугачева	Точкой поставки № 2200 являются болтовые присоединения кабельных наконечников линейных разъединителей в РУ-6 кВ ТП-5 6/0,4 кВ
Точки выдачи по ГТП Мостовской (PNESKR20)		
1	Мостовский район, п. Мостовской, ул. Горького	Точкой поставки № 1015 являются верхние контактные соединения на АВ отходящей КЛ № 5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-89 10/0,4 кВ.
Точки выдачи по ГТП Новороссийск (PNESKR23)		
1	Г. Новороссийск, с. Гайдук, ул. 40 лет Октября	Точкой поставки являются контактные соединения отпайки ВЛ-6 кВ на опоре ООО «Новоростехфлот» в сторону КРН-VII ООО «Цемдолина»
Точки выдачи по ГТП Славянск-на-Кубани (PNESKR25)		
1	г. Славянск-на-Кубани ул. Красная 158	Точка поставки № 2086 находится на присоединении провода ВЛ-10 кВ фидер НС-6 к проходным изоляторам ПНБ-10 кВ. ТП Ц7-09 10/0,4 кВ

Начальник отдела
цен и тарифов на электроэнергию



Ю.В. Нечесов